

#166064#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.10.2025 по 20.11.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Школа №59, МАОУ СОШ
Рассветный пер. 5, Калининград
9589
ТВ7
20111410
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.10.2025	37,27	0	604,17	0	0	590,954	0	0	24	288	0	0	69,8	54,7	0,43	0,38	-
22.10.2025	32,742	0	519,115	0	0	508,377	0	0	24	288	0	0	67,6	52,2	0,46	0,4	-
23.10.2025	26,865	0	439,66	0	0	431,384	0	0	24	288	0	0	64,3	49,4	0,46	0,37	-
24.10.2025	27,791	0	452,375	0	0	443,944	0	0	24	288	0	0	63,9	48,9	0,41	0,33	-
25.10.2025	31,512	0	497,39	0	0	487,453	0	0	24	288	0	0	66,3	50,9	0,44	0,37	-
26.10.2025	33,426	0	524,08	0	0	513,105	0	0	24	288	0	0	68,1	52,5	0,45	0,38	-
27.10.2025	36,003	0	539,63	0	0	527,938	0	0	24	288	0	0	69,3	53,1	0,44	0,38	-
28.10.2025	32,47	0	468,715	0	0	458,931	0	0	24	288	0	0	68	51,1	0,46	0,38	-
29.10.2025	32,413	0	459,425	0	0	449,777	0	0	24	288	0	0	68,1	51	0,43	0,35	-
30.10.2025	28,557	0	481,96	0	0	473,101	0	0	24	288	0	0	63,1	48,7	0,43	0,36	-
31.10.2025	30,42	0	744,385	0	0	731,541	0	0	24	288	0	0	61,3	51,4	0,41	0,39	-
01.11.2025	30,495	0	742,74	0	0	729,439	0	0	24	288	0	0	62,5	52,5	0,41	0,4	-
02.11.2025	26,857	0	586,25	0	0	576,117	0	0	24	288	0	0	61,2	50,1	0,45	0,4	-
03.11.2025	26,376	0	675,31	0	0	664,259	0	0	24	288	0	0	59,6	50,1	0,44	0,4	-
04.11.2025	26,913	0	666,77	0	0	655,721	0	0	24	288	0	0	60	50,2	0,44	0,4	-
05.11.2025	26,237	0	654,345	0	0	643,904	0	0	24	288	0	0	58,8	49,1	0,43	0,39	-
06.11.2025	24,668	0	516,875	0	0	507,901	0	0	24	288	0	0	61,4	49,8	0,41	0,37	-
07.11.2025	35,202	0	535,85	0	0	524,292	0	0	24	288	0	0	69,1	53,1	0,46	0,39	-
08.11.2025	36,878	0	596,66	0	0	583,569	0	0	24	288	0	0	69,8	54,8	0,45	0,39	-
09.11.2025	36,443	0	580,56	0	0	567,724	0	0	24	288	0	0	70,2	54,9	0,46	0,4	-
10.11.2025	35,446	0	510,39	0	0	499,288	0	0	24	288	0	0	69,6	52,7	0,46	0,38	-
11.11.2025	32,698	0	497,02	0	0	486,787	0	0	24	288	0	0	67,4	51,4	0,46	0,39	-
12.11.2025	33,076	0	504,815	0	0	494,298	0	0	24	288	0	0	67,9	51,9	0,46	0,39	-
13.11.2025	27,696	0	531,485	0	0	521,722	0	0	24	288	0	0	63,4	50,7	0,44	0,37	-
14.11.2025	27,302	0	682,43	0	0	670,896	0	0	24	288	0	0	60,6	50,9	0,42	0,38	-
15.11.2025	28,397	0	778,085	0	0	764,637	0	0	24	288	0	0	61,4	52,5	0,42	0,4	-
16.11.2025	29,845	0	777,075	0	0	762,964	0	0	24	288	0	0	63,1	53,7	0,43	0,41	-
17.11.2025	30,653	0	779,945	0	0	766,367	0	0	24	288	0	0	61,6	52,1	0,41	0,39	-
18.11.2025	31,328	0	725,665	0	0	712,797	0	0	24	288	0	0	62	51,5	0,42	0,4	-
19.11.2025	32,415	0	781,9	0	0	768,662	0	0	24	288	0	0	60,6	50,5	0,43	0,41	-
20.11.2025	35,52	0	778,23	0	0	763,633	0	0	24	288	0	0	64	52,9	0,41	0,39	-
Итого:	963,914	0	18633,305	0	0	18281,482	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	230,227																

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.10.2025	9314,806	159105,89	0	0,719	155463,447	0	0,71	12197	3
20.11.2025	10278,72	177739,195	0	0,719	173744,927	0	0,71	12941	3

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.11.2025 7:42:10