

#193725#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.12.2025 по 20.01.2026

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Школа №59, МАОУ СОШ
Рассветный пер. 5, Калининград
9589
ТВ7
20111410
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.12.2025	46,857	0	531,935	0	0	518,67	0	0	24	288	0	0	75	53,4	0,43	0,36	5,6
22.12.2025	51,46	0	639,18	0	0	623,199	0	0	24	288	0	0	75,1	55,4	0,41	0,37	5,6
23.12.2025	55,778	0	757,92	0	0	738,52	0	0	24	288	0	0	76,1	58	0,4	0,39	3,7
24.12.2025	59,169	0	760,11	0	0	738,821	0	0	24	288	0	0	80	60,9	0,39	0,38	0
25.12.2025	59,816	0	741,11	0	0	719,924	0	0	24	288	0	0	81	61,2	0,39	0,39	-6,3
26.12.2025	47,273	0	414,18	0	0	402,509	0	0	24	288	0	0	80,3	52,3	0,43	0,34	-5,6
27.12.2025	46,115	0	409,99	0	0	398,512	0	0	24	288	0	0	80,2	52,6	0,44	0,35	4,4
28.12.2025	51,815	0	535,825	0	0	520,706	0	0	24	288	0	0	80,4	56,6	0,43	0,37	5,4
29.12.2025	55,929	0	639,1	0	0,052	621,189	0	0,051	24	288	0	0	80,1	58,6	0,41	0,37	3,8
30.12.2025	58,383	0,011	723,74	0	0	703,374	0	0	24	288	0	0	80,3	60,5	0,41	0,38	2,5
31.12.2025	56,933	0	739,66	0	0	718,846	0	0	24	288	0	0	80,3	61,4	0,4	0,38	-1,1
01.01.2026	57,451	0	734,775	0	0	714,042	0	0	24	288	0	0	80,4	61,2	0,4	0,38	-4,2
02.01.2026	55,815	0	704,265	0	0	684,533	0	0	24	288	0	0	80,1	60,7	0,41	0,38	-5,2
03.01.2026	56,566	0	720,395	0	0	700,088	0	0	24	288	0	0	80,3	61,1	0,41	0,38	1,2
04.01.2026	56,89	0	736,13	0	0	715,317	0	0	24	288	0	0	80,4	61,5	0,41	0,38	-0,6
05.01.2026	57,383	0	731,855	0	0	711,286	0	0	24	288	0	0	80,3	61	0,41	0,38	-4
06.01.2026	57,785	0	747,89	0	0	726,677	0	0	24	288	0	0	80,6	61,6	0,41	0,39	-3
07.01.2026	58,189	0	752,85	0	0	731,61	0	0	24	288	0	0	80,4	61,5	0,4	0,38	-5,5
08.01.2026	57,858	0	761,99	0	0	740,449	0	0	24	288	0	0	80,4	61,8	0,4	0,38	-7,8
09.01.2026	58,427	0	762,33	0	0	740,764	0	0	24	288	0	0	80,5	61,7	0,41	0,39	-11
10.01.2026	58,918	0	740,735	0	0	719,848	0	0	24	288	0	0	80,3	60,8	0,41	0,38	-9,6
11.01.2026	58,77	0	738,09	0	0	717,306	0	0	24	288	0	0	80,2	60,7	0,41	0,39	-5,2
12.01.2026	60,059	0	757,97	0	0,089	736,619	0	0,088	24	288	0	0	80,3	60,9	0,4	0,38	-5,2
13.01.2026	61,642	0,02	764,7	0	0	743,233	0	0	24	288	0	0	80,1	60,3	0,39	0,37	-
14.01.2026	61,286	0	768,49	0	0	747,46	0	0	24	288	0	0	79	59,4	0,38	0,37	-
15.01.2026	62,746	0	736,635	0	0	715,962	0	0	24	288	0	0	80,2	59,3	0,41	0,38	-
16.01.2026	65,399	0	740,11	0	0	718,196	0	0	24	288	0	0	82,6	60,9	0,41	0,39	-
17.01.2026	64,303	0	747,825	0	0	725,301	0	0	24	288	0	0	83,4	62,3	0,39	0,37	-
18.01.2026	63,905	0	762,115	0	0	739,124	0	0	24	288	0	0	83,4	62,8	0,39	0,37	-
19.01.2026	64,706	0	759,59	0	0	736,68	0	0	24	288	0	0	83,4	62,5	0,39	0,37	-
20.01.2026	63,652	0	752,39	0	0	729,746	0	0	24	288	0	0	83,4	62,6	0,4	0,38	-
Итого:	1791,278	0	21813,88	0	0,141	21198,511	0	0,139	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	427,839																

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.12.2025	11753,356	197489,265	0	0,945	193050,676	0	0,933	13661	3
20.01.2026	13544,633	219303,145	0	1,086	214249,185	0	1,072	14405	3

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.01.2026 7:56:10