

#207270#

Отчёт по теплопотреблению за период с 22.01.2026 по 17.02.2026

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

УЮТ, ООО, УК

Зоологическая 33-35 / Сафронова 2а, Калининград

13

7183

ТВ7 (АССII)

16028417

1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т   | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|---------|---------|---------|----------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 23.01.2026 | 11,883  | 0         | 141,34  | 0       | 0       | 136,706  | 0      | 0      | 24       | 0       | 87,7   | 67     | 0,46    | 0,4     | -11,6       |
| 24.01.2026 | 11,554  | 0         | 138,76  | 0       | 0       | 134,287  | 0      | 0      | 24       | 0       | 86,8   | 66,3   | 0,46    | 0,4     | -8,3        |
| 25.01.2026 | 11,672  | 0         | 142,53  | 0       | 0       | 137,97   | 0      | 0      | 24       | 0       | 86,4   | 66,2   | 0,47    | 0,4     | -9,4        |
| 26.01.2026 | 11,029  | 0         | 143,45  | 0       | 0       | 139,146  | 0      | 0      | 24       | 0       | 83,3   | 64,5   | 0,47    | 0,4     | -7,3        |
| 27.01.2026 | 11,08   | 0         | 145,61  | 0       | 0       | 141,225  | 0      | 0      | 24       | 0       | 83,4   | 64,7   | 0,47    | 0,4     | -4,4        |
| 28.01.2026 | 10,92   | 0         | 141,72  | 0       | 0       | 137,471  | 0      | 0      | 24       | 0       | 83,3   | 64,3   | 0,47    | 0,4     | -3,8        |
| 29.01.2026 | 11,862  | 0         | 139,34  | 0       | 0       | 134,772  | 0      | 0      | 24       | 0       | 87,6   | 66,7   | 0,46    | 0,4     | -6          |
| 30.01.2026 | 11,752  | 0         | 135,1   | 0       | 0       | 130,609  | 0      | 0      | 24       | 0       | 88,2   | 66,8   | 0,46    | 0,41    | -9,7        |
| 31.01.2026 | 11,91   | 0         | 133,48  | 0       | 0       | 128,969  | 0      | 0      | 24       | 0       | 89,2   | 67,1   | 0,46    | 0,41    | -12,4       |
| 01.02.2026 | 12,287  | 0         | 129,71  | 0       | 0       | 125,271  | 0      | 0      | 24       | 0       | 89,8   | 66,4   | 0,46    | 0,41    | -13,8       |
| 02.02.2026 | 12,525  | 0         | 131,38  | 0       | 0       | 126,728  | 0      | 0      | 24       | 0       | 91,6   | 68     | 0,46    | 0,41    | -18,9       |
| 03.02.2026 | 12,954  | 0         | 137,16  | 0       | 0       | 132,28   | 0      | 0      | 24       | 0       | 91,8   | 68,5   | 0,46    | 0,4     | -20,1       |
| 04.02.2026 | 12,677  | 0         | 138,15  | 0       | 0       | 133,245  | 0      | 0      | 24       | 0       | 91,7   | 69,1   | 0,46    | 0,4     | -18         |
| 05.02.2026 | 12,381  | 0         | 143,91  | 0       | 0       | 139,017  | 0      | 0      | 24       | 0       | 89,5   | 68,2   | 0,46    | 0,4     | -12,3       |
| 06.02.2026 | 11,88   | 0         | 146,51  | 0       | 0       | 141,885  | 0      | 0      | 24       | 0       | 85,8   | 65,8   | 0,47    | 0,4     | -7,6        |
| 07.02.2026 | 11,107  | 0         | 144,93  | 0       | 0       | 140,54   | 0      | 0      | 24       | 0       | 83,7   | 64,9   | 0,47    | 0,4     | -3,2        |
| 08.02.2026 | 11,58   | 0         | 143,32  | 0       | 0       | 138,884  | 0      | 0      | 24       | 0       | 84,8   | 64,9   | 0,47    | 0,4     | -3,3        |
| 09.02.2026 | 11,872  | 0         | 137,99  | 0       | 0       | 133,431  | 0      | 0      | 24       | 0       | 88     | 66,8   | 0,46    | 0,4     | -4,9        |
| 10.02.2026 | 11,888  | 0         | 139,85  | 0       | 0       | 135,248  | 0      | 0      | 24       | 0       | 87,8   | 66,9   | 0,46    | 0,4     | -12,1       |
| 11.02.2026 | 11,123  | 0         | 145,4   | 0       | 0       | 140,998  | 0      | 0      | 24       | 0       | 83,7   | 64,9   | 0,47    | 0,4     | -12,4       |
| 12.02.2026 | 10,674  | 0         | 145,43  | 0       | 0       | 141,343  | 0      | 0      | 24       | 0       | 80,3   | 62,3   | 0,47    | 0,4     | -3,8        |
| 13.02.2026 | 4,376   | 0         | 60,63   | 0       | 0       | 58,872   | 0      | 0      | 24       | 0       | 81,7   | 64     | 0,48    | 0,35    | -0,7        |
| 14.02.2026 | 11,605  | 0         | 143,98  | 0       | 0       | 139,508  | 0      | 0      | 10       | 14      | 85     | 65,2   | 0,47    | 0,4     | -1,2        |
| 15.02.2026 | 12,347  | 0         | 141,99  | 0       | 0       | 137,181  | 0      | 0      | 24       | 0       | 89,2   | 67,8   | 0,47    | 0,4     | -6,7        |
| 16.02.2026 | 12,696  | 0         | 140,07  | 0       | 0       | 135,106  | 0      | 0      | 24       | 0       | 91,6   | 69,2   | 0,46    | 0,4     | -11,2       |
| 17.02.2026 | 12,349  | 0         | 140,25  | 0       | 0       | 135,393  | 0      | 0      | 24       | 0       | 90,4   | 68,7   | 0,46    | 0,4     | -           |
| Итого:     | 299,983 | 0         | 3571,99 | 0       | 0       | 3456,085 | 0      | 0      | 610      | 0       | 0      | 0      | 0       | 0       | 0           |
| Гкал       | 71,65   |           |         |         |         |          |        |        |          |         |        |        |         |         |             |

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

624

610

Показания интеграторов:

| Дата       | Q, ГДж   | V1, м3   | V2, м3 | V3, м3 | M1, т     | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|----------|--------|--------|-----------|-------|-------|---------|--------|
| 22.01.2026 | 3170,015 | 58848,15 | 0      | 0      | 57432,305 | 0     | 0     | 10845   | 403    |
| 17.02.2026 | 3469,997 | 62420,14 | 0      | 0      | 60888,389 | 0     | 0     | 11455   | 417    |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

18.02.2026 7:57:12