

#142150#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2025 по 23.07.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

УЮТ, ООО, УК
Зоологическая 33-35 / Сафронова 2а, Калининград
13
7183
ТВ7 (АСЦП)
16028417
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2025	2,539	0	81,24	0	0	79,376	0	0	24	0	71,6	64	0,4	0,36	-
25.06.2025	2,415	0	77,48	0	0	75,719	0	0	24	0	71,2	63,6	0,4	0,36	-
26.06.2025	2,546	0	77,95	0	0	76,167	0	0	24	0	71,5	63,5	0,4	0,36	-
27.06.2025	2,444	0	77,9	0	0	76,114	0	0	24	0	71,5	63,9	0,4	0,36	-
28.06.2025	2,148	0	69,2	0	0	67,614	0	0	24	0	71,6	64	0,4	0,36	-
29.06.2025	2,357	0	78,57	0	0	76,773	0	0	21	3	71,4	64,1	0,4	0,36	-
30.06.2025	2,612	0	78,69	0	0	76,888	0	0	24	0	71,5	63,4	0,4	0,36	-
01.07.2025	2,366	0	77,87	0	0	76,095	0	0	24	0	71,3	63,9	0,39	0,36	-
02.07.2025	2,494	0	79,64	0	0	77,811	0	0	24	0	71,6	64	0,39	0,36	-
03.07.2025	2,369	0	79,75	0	0	77,919	0	0	24	0	71,6	64,3	0,39	0,35	-
04.07.2025	2,404	0	79,3	0	0	77,48	0	0	24	0	71,6	64,2	0,39	0,36	-
05.07.2025	2,395	0	80,05	0	0	78,216	0	0	24	0	71,5	64,2	0,39	0,35	-
06.07.2025	2,306	0	80,24	0	0	78,399	0	0	24	0	71,6	64,6	0,39	0,36	-
07.07.2025	2,232	0	80,76	0	0	78,904	0	0	24	0	71,6	64,9	0,39	0,35	-
08.07.2025	2,422	0	81,99	0	0	80,1	0	0	24	0	71,6	64,4	0,39	0,35	-
09.07.2025	2,41	0	80,48	0	0	78,628	0	0	24	0	71,6	64,3	0,39	0,36	-
10.07.2025	2,47	0	80,92	0	0	79,067	0	0	24	0	71,5	64,1	0,39	0,36	-
11.07.2025	2,314	0	81,23	0	0	79,371	0	0	24	0	71,4	64,5	0,39	0,35	-
12.07.2025	2,35	0	81,57	0	0	79,695	0	0	24	0	71,6	64,6	0,39	0,35	-
13.07.2025	2,35	0	82,08	0	0	80,193	0	0	24	0	71,6	64,6	0,39	0,35	-
14.07.2025	2,347	0	81,57	0	0	79,701	0	0	24	0	71,6	64,5	0,39	0,35	-
15.07.2025	2,367	0	82,26	0	0	80,373	0	0	24	0	71,5	64,4	0,38	0,35	-
16.07.2025	2,353	0	75,48	0	0	73,754	0	0	24	0	71,5	63,8	0,38	0,35	-
17.07.2025	2,28	0	77,8	0	0	76,024	0	0	24	0	71,5	64,3	0,39	0,36	-
18.07.2025	2,319	0	76,1	0	0	74,364	0	0	24	0	71,3	63,9	0,39	0,36	-
19.07.2025	2,229	0	74,33	0	0	72,629	0	0	24	0	71,5	64,2	0,39	0,36	-
20.07.2025	2,278	0	75,97	0	0	74,231	0	0	24	0	71,5	64,2	0,39	0,36	-
21.07.2025	2,279	0	76,48	0	0	74,721	0	0	24	0	71,6	64,3	0,39	0,36	-
22.07.2025	1,574	0	55,5	0	0	54,231	0	0	24	0	71,4	64,5	0,42	0,34	-
23.07.2025	0,834	0	27,27	0	0	26,642	0	0	17	7	71,7	64,2	0,45	0,32	-
Итого:	68,803	0	2289,67	0	0	2237,199	0	0	710	0	0	0	0	0	0
Гкал	16,433														

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч710

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.06.2025	1854,028	32424,85	0	0	31659,101	0	0	5884	252
23.07.2025	1922,829	34714,52	0	0	33896,299	0	0	6578	278

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

28.07.2025 15:13:35