

#30608#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.08.2023 по 23.09.2023

Потребитель УЮТ, ООО, УК
Адрес потребителя Зоологическая 33-35 / Сафронова 2а, Калининград
Абонентский номер 13

Заводской номер счётчика 16028417	Показания прибора, ГДж 23.09.2023	Предыдущие показания, ГДж 23.08.2023	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	1092,655	1037,604	55.051	13.149 <i>+ резерв</i>

17.455

Подпись исполнителя _____



#30285#

Отчёт за период с 23.08.2023 по 23.09.2023.

Номер абонента 13
 Порядковый номер 7183
 Тип теплосчётчика ТВ7 (ASCII)
 Заводской номер 16028417
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 27.09.2023

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tnar, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
24.08.2023	-	2,229	0	177,83	0	0	173,753	0	0	24	0	71,5	68,4	0,38	0,31
25.08.2023	-	2,177	0	179,81	0	0	175,747	0	0	24	0	71	68,1	0,38	0,31
26.08.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	71,4	69,7	0,49	0,29
27.08.2023	-	1,536	0	101,69	0	0	99,349	0	0	0	24	71,7	68	0,41	0,3
28.08.2023	-	1,574	0	110,46	0	0	107,908	0	0	15	9	71,8	68,3	0,4	0,3
29.08.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	0	16	8	71,2	69,3	0,49	0,29
30.08.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	69,9	68,1	0,49	0,29
31.08.2023	-	1,022	0	65,05	0	0	63,575	0	0	0	24	71	67,2	0,44	0,3
01.09.2023	-	2,396	0	175,89	0	0	171,877	0	0	9	15	71,3	68	0,38	0,3
02.09.2023	-	2,293	0	174,86	0	0	170,902	0	0	24	0	71	67,8	0,38	0,3
03.09.2023	-	2,642	0	174,39	0	0	170,438	0	0	24	0	71	67,4	0,38	0,3
04.09.2023	-	2,411	0	176,24	0	0	172,224	0	0	24	0	71,2	67,9	0,38	0,3
05.09.2023	-	2,416	0	177,75	0	0	173,72	0	0	24	0	71,1	67,8	0,38	0,3
06.09.2023	-	2,374	0	180,91	0	0	176,792	0	0	24	0	71,3	68,1	0,38	0,3
07.09.2023	-	2,341	0	178,76	0	0	174,693	0	0	24	0	71,3	68,1	0,38	0,3
08.09.2023	-	2,476	0	175,89	0	0	171,884	0	0	24	0	71,2	67,8	0,38	0,3
09.09.2023	-	2,311	0	176,8	0	0	172,772	0	0	24	0	71,3	68,1	0,38	0,3
10.09.2023	-	1,711	0	140,08	0	0	136,911	0	0	24	0	71	68	0,4	0,3
11.09.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	0	19	5	71,3	69,6	0,49	0,29
12.09.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	70,2	68,5	0,49	0,29
13.09.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	71,1	69,4	0,49	0,29
14.09.2023	-	1,306	0	84,82	0	0	82,905	0	0	0	24	70,9	67,1	0,42	0,3
15.09.2023	-	2,433	0	174,88	0	0	170,93	0	0	12	12	71	67,6	0,37	0,3
16.09.2023	-	2,49	0	172,16	0	0	168,259	0	0	24	0	71,1	67,6	0,37	0,3
17.09.2023	-	2,418	0	162,82	0	0	159,114	0	0	24	0	71,2	67,6	0,36	0,3
18.09.2023	-	2,526	0	163,16	0	0	159,46	0	0	24	0	71,1	67,3	0,36	0,3
19.09.2023	-	2,39	0	162,31	0	0	158,632	0	0	24	0	71,1	67,5	0,36	0,3
20.09.2023	-	2,427	0	161,62	0	0	157,954	0	0	24	0	71	67,4	0,36	0,3
21.09.2023	-	2,397	0	162,42	0	0	158,741	0	0	24	0	71	67,4	0,36	0,3
22.09.2023	-	2,382	0	161,15	0	0	157,541	0	0	24	0	70,6	67	0,36	0,3
23.09.2023	-	2,374	0	162,75	0	0	159,112	0	0	24	0	70,5	67	0,36	0,3
Итого:	-	55,052	0	3934,5	0	0	3845,193	0	0	551	193	71,07	67,97	0,4	0,3

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 551 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.08.2023	1037,604	29340,9	0	0	28652,468	0	0	4855	534
23.09.2023	1092,655	33275,4	0	0	32497,66	0	0	5406	727

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения