

#166063#

Отчёт по теплопотреблению за период с 21.10.2025 по 23.11.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

УЮТ, ООО, УК
Зоологическая 33-35 / Сафронова 2а, Калининград
13
7183
ТВ7 (АССII)
16028417
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
22.10.2025	9,167	0	166,96	0	0	163,038	0	0	24	0	72,6	59,2	0,47	0,39	-
23.10.2025	9,063	0	166,92	0	0	163,014	0	0	24	0	72,5	59,2	0,47	0,39	-
24.10.2025	8,921	0	165,33	0	0	161,48	0	0	24	0	72,2	59	0,47	0,4	-
25.10.2025	9,003	0	164,22	0	0	160,386	0	0	24	0	72,3	58,9	0,47	0,4	-
26.10.2025	9,158	0	163,38	0	0	159,579	0	0	24	0	72,1	58,4	0,47	0,4	-
27.10.2025	9,082	0	162,66	0	0	158,859	0	0	24	0	72,3	58,7	0,47	0,4	-
28.10.2025	9,092	0	164,48	0	0	160,652	0	0	24	0	72,2	58,7	0,47	0,4	-
29.10.2025	8,977	0	163,72	0	0	159,885	0	0	24	0	72,5	59,1	0,47	0,4	-
30.10.2025	9,043	0	164,2	0	0	160,37	0	0	24	0	72,3	58,8	0,47	0,4	-
31.10.2025	9,186	0	162,63	0	0	158,827	0	0	24	0	72,3	58,5	0,47	0,4	-
01.11.2025	5,359	0	94,25	0	0	92,038	0	0	24	0	72,6	58,7	0,48	0,36	-
02.11.2025	4,637	0	81,05	0	0	79,152	0	0	14	10	72,5	58,6	0,48	0,35	-
03.11.2025	9,042	0	164,38	0	0	160,512	0	0	12	12	72,6	59,2	0,47	0,4	-
04.11.2025	9,234	0	164,25	0	0	160,406	0	0	24	0	72,5	58,7	0,47	0,4	-
05.11.2025	9,174	0	165,73	0	0	161,822	0	0	24	0	72,8	59,3	0,47	0,4	-
06.11.2025	8,983	0	166,14	0	0	162,236	0	0	24	0	72,6	59,4	0,47	0,4	-
07.11.2025	9,094	0	165,17	0	0	161,261	0	0	24	0	72,8	59,4	0,47	0,4	-
08.11.2025	2,517	0	48,39	0	0	47,248	0	0	24	0	72,7	60	0,48	0,33	-
09.11.2025	5,267	0	86,28	0	0	84,26	0	0	7	17	72,4	57,5	0,48	0,36	-
10.11.2025	9,162	0	161,98	0	0	158,191	0	0	13	11	72,4	58,6	0,47	0,4	-
11.11.2025	9,188	0	162,01	0	0	158,204	0	0	24	0	72,5	58,7	0,46	0,39	-
12.11.2025	9,1	0	159,72	0	0	155,994	0	0	24	0	72,3	58,4	0,46	0,4	-
13.11.2025	9,15	0	160,56	0	0	156,818	0	0	24	0	72,2	58,3	0,47	0,4	-
14.11.2025	9,171	0	162,21	0	0	158,425	0	0	24	0	72,4	58,6	0,47	0,4	-
15.11.2025	9,335	0	158,36	0	0	154,61	0	0	24	0	72,9	58,5	0,47	0,4	-
16.11.2025	10,222	0	155,91	0	0	151,875	0	0	24	0	76,6	60,5	0,46	0,4	-
17.11.2025	9,625	0	156,13	0	0	152,26	0	0	24	0	74,8	59,8	0,47	0,4	-
18.11.2025	9,373	0	152,93	0	0	149,285	0	0	24	0	73,2	58,2	0,47	0,4	-
19.11.2025	9,566	0	155,14	0	0	151,354	0	0	24	0	74,1	59	0,47	0,4	-
20.11.2025	9,889	0	152,61	0	0	148,735	0	0	24	0	75,7	59,9	0,46	0,4	-
21.11.2025	9,794	0	153,49	0	0	149,656	0	0	24	0	75,1	59,5	0,47	0,4	-
22.11.2025	9,968	0	152,48	0	0	148,634	0	0	24	0	75,5	59,5	0,47	0,4	-
23.11.2025	11,153	0	152,32	0	0	148,031	0	0	24	0	80,4	62,4	0,46	0,4	-
Итого:	288,695	0	4975,99	0	0	4857,097	0	0	742	0	0	0	0	0	0
Гкал	68,954														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

792

742

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
21.10.2025	2256,274	44901,48	0	0	43848,74	0	0	8663	353
23.11.2025	2544,967	49877,47	0	0	48705,837	0	0	9405	403

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.11.2025 8:03:13