

#190155#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.11.2025 по 23.12.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

УЮТ, ООО, УК
Зоологическая 33-35 / Сафронова 2а, Калининград
13
7183
ТВ7 (АССII)
16028417
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.11.2025	11,029	0	152,81	0	0	148,444	0	0	24	0	81	63,3	0,46	0,4	-3,3
25.11.2025	10,501	0	152,81	0	0	148,632	0	0	24	0	79	62,2	0,47	0,4	-3,9
26.11.2025	10,395	0	150,85	0	0	146,774	0	0	24	0	78,4	61,5	0,47	0,4	-0,9
27.11.2025	10,324	0	149	0	0	145,063	0	0	24	0	77,5	60,6	0,46	0,4	-0,4
28.11.2025	10,309	0	149,05	0	0	145,156	0	0	24	0	77	60	0,46	0,4	-1,3
29.11.2025	10,219	0	147,89	0	0	144,014	0	0	24	0	77,1	60,1	0,46	0,4	-0,4
30.11.2025	10,316	0	147,01	0	0	143,16	0	0	24	0	77,1	60	0,46	0,4	-0,3
01.12.2025	9,887	0	148,21	0	0	144,41	0	0	24	0	76,2	59,9	0,46	0,4	-0,5
02.12.2025	10,274	0	147,28	0	0	143,358	0	0	24	0	77,9	60,8	0,46	0,4	-
03.12.2025	9,574	0	148,01	0	0	144,4	0	0	24	0	74,1	58,2	0,46	0,4	-
04.12.2025	9,437	0	150,16	0	0	146,552	0	0	24	0	73,5	58,1	0,47	0,4	-
05.12.2025	9,325	0	152,67	0	0	149,011	0	0	24	0	73,4	58,5	0,47	0,4	-
06.12.2025	9,192	0	154,42	0	0	150,729	0	0	24	0	73,3	58,8	0,47	0,4	-
07.12.2025	9,557	0	151,24	0	0	147,63	0	0	24	0	73,2	57,8	0,47	0,4	-
08.12.2025	9,312	0	153,83	0	0	150,144	0	0	24	0	73,3	58,5	0,47	0,4	-
09.12.2025	9,325	0	158,31	0	0	154,519	0	0	24	0	73,3	58,9	0,47	0,4	-
10.12.2025	9,293	0	159,54	0	0	155,702	0	0	24	0	73,5	59,3	0,47	0,4	-
11.12.2025	9,306	0	159,63	0	0	155,816	0	0	24	0	73,3	59	0,47	0,4	-
12.12.2025	9,114	0	158,53	0	0	154,754	0	0	24	0	73,2	59,2	0,47	0,4	-
13.12.2025	9,225	0	155,39	0	0	151,694	0	0	24	0	73,1	58,6	0,47	0,4	-
14.12.2025	9,566	0	156,49	0	0	152,733	0	0	24	0	73,5	58,5	0,47	0,4	-
15.12.2025	9,299	0	150,51	0	0	146,994	0	0	24	0	72,3	57,2	0,47	0,4	-
16.12.2025	9,389	0	151,6	0	0	147,944	0	0	24	0	73,6	58,5	0,47	0,4	-
17.12.2025	9,884	0	150,7	0	0	146,841	0	0	24	0	76,2	60,1	0,47	0,4	-
18.12.2025	9,875	0	150,5	0	0	146,653	0	0	24	0	76,1	60	0,47	0,4	-
19.12.2025	9,43	0	152,31	0	0	148,635	0	0	24	0	73,7	58,6	0,47	0,4	-
20.12.2025	9,495	0	154,48	0	0	150,792	0	0	24	0	73,2	58,2	0,47	0,4	-
21.12.2025	9,628	0	155,01	0	0	151,303	0	0	24	0	73,3	58,2	0,47	0,4	-
22.12.2025	9,45	0	154,84	0	0	151,107	0	0	24	0	73,6	58,7	0,47	0,4	-
23.12.2025	10,236	0	153,13	0	0	149,063	0	0	24	0	77,7	61,3	0,47	0,4	-
Итого:	292,166	0	4576,21	0	0	4462,027	0	0	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	69,783														

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.11.2025	2544,967	49877,47	0	0	48705,837	0	0	9405	403
23.12.2025	2837,133	54453,68	0	0	53167,863	0	0	10125	403

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.12.2025 7:45:41