

#162673#

Отчёт по теплопотреблению за период с 30.09.2025 по 23.10.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ № 7, ООО, УК

Сибирская 32, Калининград

4402

9498

ТВ7 (АСЦП)

20110430

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
01.10.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	11,5	11,1	0,05	0,08	-
02.10.2025	2,956	0	33,737	0	0	33,034	0	0	24	0	67,8	46,5	0,21	0,17	-
03.10.2025	4,65	0	72,352	0	0	70,822	0	0	24	0	68,4	52,7	0,38	0,24	-
04.10.2025	4,077	0	75,815	0	0	74,2	0	0	24	0	68,7	55,6	0,4	0,24	-
05.10.2025	4,133	0	75,882	0	0	74,281	0	0	24	0	68,5	55,2	0,4	0,24	-
06.10.2025	4,597	0	72,641	0	0	71,092	0	0	24	0	68,8	53,3	0,39	0,24	-
07.10.2025	5,033	0	65,354	0	0	63,948	0	0	24	0	69	50,2	0,36	0,24	-
08.10.2025	4,986	0	61,945	0	0	60,625	0	0	24	0	68,7	49	0,35	0,24	-
09.10.2025	4,923	0	62,491	0	0	61,176	0	0	24	0	68,2	49	0,35	0,24	-
10.10.2025	5,059	0	63,383	0	0	62,035	0	0	24	0	68,6	49,1	0,35	0,24	-
11.10.2025	5,088	0	64,093	0	0	62,718	0	0	24	0	68,9	49,6	0,35	0,23	-
12.10.2025	5,054	0	63,499	0	0	62,138	0	0	24	0	68,8	49,4	0,35	0,23	-
13.10.2025	5,052	0	63,747	0	0	62,395	0	0	24	0	68,5	49,2	0,35	0,24	-
14.10.2025	5,26	0	67,011	0	0	65,583	0	0	24	0	68,7	49,6	0,37	0,25	-
15.10.2025	5,438	0	71,271	0	0	69,729	0	0	24	0	69,2	50,7	0,39	0,25	-
16.10.2025	5,428	0	71,661	0	0	70,116	0	0	24	0	69,2	50,7	0,4	0,25	-
17.10.2025	5,44	0	71,471	0	0	69,93	0	0	24	0	69,2	50,6	0,39	0,25	-
18.10.2025	5,369	0	69,163	0	0	67,699	0	0	24	0	68,5	49,6	0,39	0,25	-
19.10.2025	5,381	0	69,391	0	0	67,913	0	0	24	0	68,7	49,8	0,39	0,25	-
20.10.2025	5,457	0	65,727	0	0	64,284	0	0	24	0	69,8	49,6	0,37	0,25	-
21.10.2025	5,38	0	67,154	0	0	65,703	0	0	24	0	69,2	49,7	0,38	0,25	-
22.10.2025	5,381	0	68,962	0	0	67,478	0	0	24	0	69,2	50,2	0,39	0,26	-
23.10.2025	5,457	0	70,205	0	0	68,648	0	0	24	0	70,1	51,2	0,4	0,26	-
Итого:	109,599	0	1466,955	0	0	1435,547	0	0	552	0	0	0	0	0	0
Гкал	26,177														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

552

552

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
30.09.2025	0	0,019	0	0	0,019	0	0	2362	148
23.10.2025	109,598	1466,975	0	0	1435,565	0	0	2914	148

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

31.10.2025 8:55:25