

#166061#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.10.2025 по 23.11.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК

Житомирская 2-4, Калининград

6837

9500

ТВ7 (АСЦП)

20119680

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.10.2025	4,952	0	94,775	0	0	92,62	0	0	24	0	71,1	58,4	0,38	0,27	-
25.10.2025	4,97	0	93,632	0	0	91,513	0	0	24	0	71	58	0,38	0,27	-
26.10.2025	5,009	0	93,214	0	0	91,098	0	0	24	0	71,2	58,1	0,38	0,27	-
27.10.2025	5,059	0	91,05	0	0	88,99	0	0	24	0	71,1	57,5	0,37	0,27	-
28.10.2025	5,063	0	92,396	0	0	90,287	0	0	24	0	71,4	58	0,38	0,27	-
29.10.2025	5,086	0	92,996	0	0	90,872	0	0	24	0	71,4	58,1	0,38	0,27	-
30.10.2025	5,006	0	93,314	0	0	91,196	0	0	24	0	71,1	58	0,38	0,27	-
31.10.2025	5,013	0	92,516	0	0	90,415	0	0	24	0	71,1	57,9	0,37	0,27	-
01.11.2025	5,102	0	92,465	0	0	90,333	0	0	24	0	71,7	58,2	0,38	0,27	-
02.11.2025	4,961	0	93,86	0	0	91,738	0	0	24	0	71	58,1	0,38	0,27	-
03.11.2025	4,97	0	94,853	0	0	92,702	0	0	24	0	71,1	58,3	0,38	0,27	-
04.11.2025	5,014	0	93,49	0	0	91,353	0	0	24	0	71,3	58,3	0,38	0,27	-
05.11.2025	5,048	0	95,896	0	0	93,705	0	0	24	0	71,4	58,6	0,38	0,27	-
06.11.2025	4,977	0	92,703	0	0	90,584	0	0	24	0	71,4	58,3	0,38	0,27	-
07.11.2025	4,97	0	86,149	0	0	84,187	0	0	24	0	71,2	57,1	0,37	0,27	-
08.11.2025	5,102	0	89,927	0	0	87,884	0	0	24	0	71,2	57,3	0,37	0,27	-
09.11.2025	5,123	0	88,491	0	0	86,488	0	0	24	0	71	56,9	0,37	0,27	-
10.11.2025	4,49	0	78,749	0	0	76,958	0	0	24	0	71,2	57,3	0,37	0,27	-
11.11.2025	5,105	0	90,937	0	0	88,858	0	0	21	3	71,4	57,7	0,37	0,27	-
12.11.2025	5,075	0	90,835	0	0	88,771	0	0	24	0	71	57,4	0,37	0,27	-
13.11.2025	5,083	0	93,572	0	0	91,426	0	0	24	0	71,6	58,3	0,38	0,27	-
14.11.2025	4,975	0	94,536	0	0	92,392	0	0	24	0	71	58,2	0,38	0,27	-
15.11.2025	5,206	0	91,735	0	0	89,61	0	0	24	0	72	58,1	0,38	0,27	-
16.11.2025	5,908	0	89,424	0	0	87,118	0	0	24	0	76,4	60,2	0,38	0,27	-
17.11.2025	5,609	0	89,943	0	0	87,729	0	0	24	0	74,3	59,1	0,37	0,27	-
18.11.2025	5,463	0	85,526	0	0	83,484	0	0	24	0	73,2	57,6	0,35	0,27	-
19.11.2025	5,546	0	87,617	0	0	85,493	0	0	24	0	73,8	58,3	0,37	0,27	-
20.11.2025	5,754	0	85,311	0	0	83,16	0	0	24	0	75,3	58,9	0,37	0,27	-
21.11.2025	5,035	0	75,737	0	0	73,842	0	0	24	0	75,1	58,9	0,36	0,27	-
22.11.2025	5,738	0	84,613	0	0	82,489	0	0	21	3	75,2	58,6	0,36	0,27	-
23.11.2025	6,305	0	82,37	0	0	80,093	0	0	24	0	79,4	60,7	0,36	0,27	-
Итого:	160,717	0	2792,632	0	0	2727,388	0	0	738	0	0	0	0	0	0
Гкал	38,387														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

738

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.10.2025	99,894	1942,047	0	0	1899,796	0	0	656	7
23.11.2025	260,613	4734,679	0	0	4627,182	0	0	1394	13

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.11.2025 8:49:16