

#205025#

Показания приборов  
учёта тепловой энергии  
за период с 23.01.2026 по 13.02.2026

Потребитель  
Адрес потребителя  
Абонентский номер

ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК  
Галицкого 2-4, Калининград  
6837

Заводской номер счётчика 20110453	Показания прибора, ГДж 13.02.2026	Предыдущие показания, ГДж 23.01.2026	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	3379,897	3238,074	141.823	33.874

Подпись исполнителя \_\_\_\_\_



*с 14.02.26 нвб*



#205024#

Отчёт за период с 23.01.2026 по 13.02.2026.

Номер абонента 6837  
 Порядковый номер 9555  
 Тип теплосчётчика ТВ7 (АССII)  
 Заводской номер 20110453  
 Номер системы 1  
 Отчёт сформирован 16.02.2026

## Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °С	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °С	t2, °С	p1, МПа	p2, МПа
24.01.2026	-8,3	6,946	0	73,073	0	0	70,672	0	0	24	0	87,6	64,2	0,35	0,2
25.01.2026	-9,4	6,526	0	65,286	0	0	63,184	0	0	24	0	86,7	62,1	0,37	0,2
26.01.2026	-7,3	6,087	0	63,11	0	0	61,194	0	0	24	0	83,8	60,1	0,37	0,2
27.01.2026	-4,4	5,949	0	61,823	0	0	59,972	0	0	24	0	83,1	59,5	0,38	0,2
28.01.2026	-3,8	6,316	0	68,16	0	0	66,065	0	0	24	0	84,3	61,5	0,37	0,2
29.01.2026	-6	6,944	0	73,676	0	0	71,257	0	0	24	0	87,6	64,4	0,35	0,2
30.01.2026	-9,7	7,363	0	78,898	0	0	76,22	0	0	24	0	89,3	66,3	0,34	0,2
31.01.2026	-12,4	7,68	0	86,439	0	0	83,483	0	0	24	0	89,7	67,8	0,34	0,2
01.02.2026	-13,8	8,239	0	100,758	0	0	97,234	0	0	24	0	90,8	70,7	0,32	0,21
02.02.2026	-18,9	8,342	0	101,484	0	0	97,866	0	0	24	0	91,9	71,6	0,32	0,21
03.02.2026	-20,1	7,815	0	79,188	0	0	76,336	0	0	24	0	92,4	68	0,34	0,2
04.02.2026	-18	7,572	0	74,546	0	0	71,903	0	0	24	0	91,6	66,5	0,34	0,2
05.02.2026	-12,3	6,72	0	59,878	0	0	57,826	0	0	24	0	89,8	62,2	0,36	0,2
06.02.2026	-	6,017	0	55,363	0	0	53,611	0	0	24	0	85,8	59,1	0,37	0,2
07.02.2026	-	5,992	0	59,874	0	0,008	58,052	0	0,008	24	0	83,9	59,3	0,37	0,2
08.02.2026	-	6,273	0,002	63,566	0	0	61,592	0	0	24	0	84,9	60,6	0,37	0,2
09.02.2026	-	7,107	0	74,408	0	0	71,919	0	0	24	0	88,5	65	0,35	0,2
10.02.2026	-	7,014	0	73,892	0	0	71,448	0	0	24	0	88	64,6	0,35	0,2
11.02.2026	-	5,86	0	57,739	0	0	55,98	0	0	24	0	84	59	0,38	0,2
12.02.2026	-	5,456	0	58,376	0	0	56,742	0	0	24	0	80	57,1	0,38	0,2
13.02.2026	-	5,605	0	59,77	0	0	58,055	0	0	24	0	81,1	58,1	0,38	0,2
Итого:	-11	141,823	0,002	1489,307	0	0,008	1440,611	0	0,008	504	0	86,9	63,22	0,36	0,2

Общее время работы системы 504 час.

Период нормальной работы системы 504 час.

## Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.01.2026	3238,074	46531,25	0	107,8	45372,323	0	106,662	32741	197
13.02.2026	3379,897	48020,558	0	107,808	46812,932	0	106,67	33245	197

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения