

#33808#

Отчёт по теплопотреблению за период с 11.10.2023 по 22.10.2023

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК  
Адрес потребителя Больничная 21-25, Калининград  
Номер абонента 4402  
Порядковый номер 9546  
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)  
Заводской номер 20110422  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
12.10.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	15,6	15,2	0	0	-
13.10.2023	0,764	0	47,944	0	0	46,97	0	0	24	0	66,9	63,1	0,24	0,12	-
14.10.2023	3,411	0	92,664	0	0	90,667	0	0	24	0	69,2	60,3	0,45	0,23	-
15.10.2023	6,443	0	88,252	0	0	86,376	0	0	24	0	68,7	50,9	0,44	0,23	-
16.10.2023	6,492	0	87,157	0	0	85,271	0	0	24	0	69,3	51,2	0,43	0,22	-
17.10.2023	6,797	0	87,141	0	0	85,244	0	0	24	0	69,6	50,6	0,44	0,23	-
18.10.2023	6,685	0	87,214	0	0	85,342	0	0	24	0	68,9	50,3	0,44	0,23	-
19.10.2023	6,816	0	84,077	0	0	82,254	0	0	24	0	69,4	49,7	0,43	0,24	-
20.10.2023	7,345	0	83,666	0	0	81,726	0	0	24	0	72	50,6	0,43	0,24	-
21.10.2023	7,306	0	83,253	0	0	81,345	0	0	24	0	71,6	50,2	0,43	0,24	-
22.10.2023	6,899	0	86,039	0	0	84,181	0	0	24	0	69,2	49,7	0,44	0,24	-
Итого:	58,958	0	827,407	0	0	809,376	0	0	264	0	0	0	0	0	0
Гкал	14,082														

Общее время работы системы, ч 264  
Период нормальной работы системы, ч 264

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
11.10.2023	1445,94	16097,474	0	0	15703,543	0	0	12405	12
22.10.2023	1504,898	16924,879	0	0	16512,918	0	0	12669	12

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
28.10.2023 15:43:21