

#165219#

Показания приборов  
учёта тепловой энергии  
за период с 07.11.2025 по 23.11.2025

Потребитель  
Адрес потребителя  
Абонентский номер

ЖЭУ № 7, ООО, УК  
Больничная 21-25, Калининград  
4402

Заводской номер счётчика 20110422	Показания прибора, ГДж 23.11.2025	Предыдущие показания, ГДж 07.11.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	120,249	2,6	117.649	28.1

Подпись исполнителя \_\_\_\_\_



#165218#

Отчёт за период с 07.11.2025 по 23.11.2025.

Номер абонента 4402  
 Порядковый номер 9546  
 Тип теплосчётчика ТВ7 (ASCII)  
 Заводской номер 20110422  
 Номер системы 1  
 Отчёт сформирован 25.11.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t <sub>нар</sub> , °C	dQ, ГДж	dQ <sub>г</sub> , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
08.11.2025	-	6,93	0	77,972	0	0	76,21	0	0	9	15	71	49,3	0,41	0,26
09.11.2025	-	6,913	0	76,47	0	0	74,747	0	0	24	0	70,8	48,8	0,4	0,26
10.11.2025	-	7,081	0	78,34	0	0	76,573	0	0	24	0	70,9	48,9	0,41	0,26
11.11.2025	-	7,078	0	78,33	0	0	76,551	0	0	24	0	71,2	49,1	0,41	0,26
12.11.2025	-	7,074	0	79,538	0	0	77,747	0	0	24	0	70,9	49,2	0,41	0,26
13.11.2025	-	7,129	0	79,96	0	0	78,136	0	0	24	0	71,4	49,6	0,42	0,27
14.11.2025	-	6,948	0	79,338	0	0	77,552	0	0	24	0	70,8	49,5	0,42	0,27
15.11.2025	-	7,117	0	76,325	0	0	74,563	0	0	24	0	71,8	49,1	0,41	0,27
16.11.2025	-	7,871	0	74,942	0	0	73,019	0	0	24	0	76,2	50,5	0,4	0,27
17.11.2025	-	7,483	0	75,197	0	0	73,36	0	0	24	0	74,1	49,7	0,41	0,27
18.11.2025	-	7,211	0	70,886	0	0	69,201	0	0	24	0	73	48,1	0,39	0,27
19.11.2025	-	7,506	0	74,98	0	0	73,17	0	0	24	0	73,6	49,1	0,4	0,27
20.11.2025	-	7,659	0	72,536	0	0	70,722	0	0	24	0	75,2	49,3	0,4	0,27
21.11.2025	-	7,715	0	74,063	0	0	72,219	0	0	24	0	75	49,5	0,4	0,27
22.11.2025	-	7,614	0	71,789	0	0	69,999	0	0	24	0	75	49	0,39	0,27
23.11.2025	-	8,321	0	70,729	0	0	68,777	0	0	24	0	79,3	50,5	0,39	0,27
Итого:	-	117,65	0	1211,395	0	0	1182,546	0	0	369	15	73,14	49,32	0,4	0,27

Общее время работы системы 384 час.

Период нормальной работы системы 369 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
07.11.2025	2,6	30,275	0	0	29,588	0	0	9	363
23.11.2025	120,249	1241,671	0	0	1212,132	0	0	393	363

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения