

#161924#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 02.10.2025 по 23.10.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

ЖЭУ № 7, ООО, УК
Черняховского 76-76а, Калининград
4402

Заводской номер счётчика 20119324	Показания прибора, ГДж 23.10.2025	Предыдущие показания, ГДж 02.10.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	4987,986	4897,856	90.13	21.527

Подпись исполнителя _____



#151485#

Отчёт за период с 02.10.2025 по 23.10.2025.

Номер абонента 4402
Порядковый номер 9547
Тип теплосчёта TB7 (ASCII)
Заводской номер 20119324
Номер системы 1
Отчёт сформирован 30.10.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
03.10.2025	-	0	0	0,046	0	0	0,046	0	0	24	0	14,3	15,9	0,26	0,25
04.10.2025	-	1,383	0	20,856	0	0	20,396	0	0	24	0	70	53,9	0,4	0,36
05.10.2025	-	3,584	0	68,085	0	0	66,556	0	0	24	0	70,7	57,9	0,47	0,35
06.10.2025	-	3,35	0	64,442	0	0	63,008	0	0	24	0	70,5	57,9	0,47	0,36
07.10.2025	-	3,249	0	57,647	0	0	56,343	0	0	24	0	71,1	57,3	0,46	0,36
08.10.2025	-	3,269	0	62,096	0	0	60,7	0	0	24	0	70,7	57,9	0,46	0,36
09.10.2025	-	3,607	0	61,256	0	0	59,872	0	0	24	0	71	56,6	0,44	0,34
10.10.2025	-	5,248	0	64,805	0	0	63,35	0	0	24	0	70,8	51,1	0,46	0,36
11.10.2025	-	5,242	0	63,438	0	0	62,014	0	0	24	0	70,8	50,6	0,46	0,36
12.10.2025	-	5,115	0	61,354	0	0	59,982	0	0	24	0	70,6	50,3	0,46	0,36
13.10.2025	-	5,123	0	59,908	0	0	58,565	0	0	24	0	70,7	49,8	0,46	0,36
14.10.2025	-	5,033	0	57,581	0	0	56,295	0	0	24	0	70,6	49,3	0,46	0,36
15.10.2025	-	5,106	0	57,2	0	0	55,912	0	0	24	0	70,9	49,1	0,46	0,36
16.10.2025	-	5,14	0	57,818	0	0	56,519	0	0	24	0	70,7	49	0,46	0,36
17.10.2025	-	5,169	0	59,425	0	0	58,089	0	0	24	0	70,8	49,6	0,46	0,36
18.10.2025	-	5,158	0	56,737	0	0	55,462	0	0	24	0	70,8	48,6	0,46	0,37
19.10.2025	-	5,174	0	56,529	0	0	55,26	0	0	24	0	70,8	48,4	0,46	0,37
20.10.2025	-	5,083	0	53,14	0	0	51,955	0	0	24	0	70,5	47,2	0,45	0,37
21.10.2025	-	5,125	0	53,471	0	0	52,277	0	0	24	0	70,6	47,2	0,46	0,37
22.10.2025	-	5,091	0	54,564	0	0	53,342	0	0	24	0	70,7	47,9	0,46	0,36
23.10.2025	-	4,879	0	51,201	0	0	50,065	0	0	24	0	70,4	47,2	0,46	0,36
Итого:	-	90,128	0	1141,599	0	0	1116,008	0	0	504	0	68	49,65	0,45	0,36

Общее время работы системы 504 час.

Период нормальной работы системы 504 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
02.10.2025	4897,856	60811,365	0	0	59415,347	0	0	27040	2347
23.10.2025	4987,986	61952,965	0	0	60531,356	0	0	27544	2347

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____