

# #166057#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.10.2025 по 23.11.2025

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК  
Адрес потребителя Черняховского 76-76а, Калининград  
Номер абонента 4402  
Порядковый номер 9547  
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)  
Заводской номер 20119324  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.10.2025	4,86	0	50,129	0	0	49	0	0	24	0	71	47,3	0,46	0,36	-
25.10.2025	4,809	0	48,661	0	0	47,563	0	0	24	0	70,9	46,8	0,46	0,36	-
26.10.2025	4,836	0	48,529	0	0	47,44	0	0	24	0	70,7	46,4	0,46	0,37	-
27.10.2025	4,822	0	47,303	0	0	46,236	0	0	24	0	70,9	46	0,46	0,37	-
28.10.2025	4,77	0	47,479	0	0	46,418	0	0	24	0	70,5	46	0,46	0,37	-
29.10.2025	4,766	0	47,789	0	0	46,726	0	0	24	0	70,4	46	0,46	0,37	-
30.10.2025	4,753	0	47,743	0	0	46,686	0	0	24	0	70,2	45,9	0,46	0,37	-
31.10.2025	4,695	0	46,409	0	0	45,384	0	0	24	0	70,2	45,5	0,46	0,37	-
01.11.2025	4,752	0	46,529	0	0	45,495	0	0	24	0	70,3	45,3	0,46	0,37	-
02.11.2025	4,798	0	47,458	0	0	46,394	0	0	24	0	70,7	46	0,46	0,37	-
03.11.2025	4,776	0	47,68	0	0	46,611	0	0	24	0	70,7	46,3	0,46	0,36	-
04.11.2025	4,673	0	45,525	0	0	44,515	0	0	24	0	70,3	45,2	0,46	0,37	-
05.11.2025	4,722	0	46,623	0	0	45,58	0	0	24	0	70,5	45,8	0,46	0,36	-
06.11.2025	4,709	0	46,804	0	0	45,753	0	0	24	0	70,6	46,1	0,46	0,36	-
07.11.2025	4,77	0	46,149	0	0	45,109	0	0	24	0	71	45,7	0,46	0,36	-
08.11.2025	4,736	0	44,643	0	0	43,636	0	0	24	0	70,9	45	0,46	0,37	-
09.11.2025	4,769	0	44,572	0	0	43,569	0	0	24	0	70,9	44,7	0,45	0,37	-
10.11.2025	4,768	0	44,467	0	0	43,463	0	0	24	0	71	44,8	0,46	0,37	-
11.11.2025	4,617	0	43,445	0	0	42,472	0	0	24	0	70,6	44,7	0,41	0,34	-
12.11.2025	4,742	0	44,546	0	0	43,544	0	0	24	0	70,9	44,9	0,46	0,36	-
13.11.2025	4,804	0	46,094	0	0	45,061	0	0	24	0	70,7	45,2	0,45	0,36	-
14.11.2025	4,156	0	41,428	0	0	40,532	0	0	24	0	69	44,6	0,4	0,33	-
15.11.2025	4,604	0	41,741	0	0	40,805	0	0	24	0	70,7	43,7	0,45	0,38	-
16.11.2025	4,902	0	39,515	0	0	38,546	0	0	24	0	74,3	43,9	0,44	0,38	-
17.11.2025	4,809	0	40,364	0	0	39,407	0	0	24	0	72,8	43,7	0,44	0,37	-
18.11.2025	4,46	0	37,509	0	0	36,661	0	0	24	0	71	41,9	0,44	0,38	-
19.11.2025	4,891	0	42,107	0	0	41,139	0	0	24	0	71,7	43,3	0,44	0,37	-
20.11.2025	4,068	0	39,095	0	0	38,242	0	0	24	0	69,1	43,8	0,35	0,32	-
21.11.2025	6,386	0	69,939	0	0	68,237	0	0	24	0	74	51,7	0,44	0,38	-
22.11.2025	6,131	0	63,771	0	0	62,22	0	0	24	0	73,9	50,4	0,43	0,38	-
23.11.2025	6,723	0	62,354	0	0	60,667	0	0	24	0	78,6	52,1	0,43	0,38	-
Итого:	151,077	0	1456,4	0	0	1423,111	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	36,084														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.10.2025	4987,986	61952,965	0	0	60531,356	0	0	27544	2347
23.11.2025	5139,061	63409,361	0	0	61954,465	0	0	28288	2347

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
24.11.2025 8:50:13