

#161949#

Показания приборов  
учёта тепловой энергии  
за период с 02.10.2025 по 23.10.2025

Потребитель  
Адрес потребителя  
Абонентский номер

ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК  
Ленинский пр-т 6-8, Калининград  
6837

Заводской номер счётчика 20117832	Показания прибора, ГДж 23.10.2025	Предыдущие показания, ГДж 02.10.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	55,93	0	55.93	13.359

Подпись исполнителя \_\_\_\_\_



#151487#

Отчёт за период с 02.10.2025 по 23.10.2025.

Номер абонента 6837  
 Порядковый номер 9552  
 Тип теплосчётчика ТВ7 (ASCII)  
 Заводской номер 20117832  
 Номер системы 1  
 Отчёт сформирован 30.10.2025

## Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
03.10.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	18	17,7	0,2	0,2
04.10.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	17,7	17,4	0,2	0,2
05.10.2025	-	1,916	0	21,856	0	0	21,39	0	0	24	0	68,6	47,2	0,3	0,21
06.10.2025	-	3,089	0	43,152	0	0	42,213	0	0	24	0	69,5	52	0,39	0,21
07.10.2025	-	2,771	0	40,14	0	0	39,264	0	0	24	0	69,6	52,7	0,36	0,21
08.10.2025	-	2,631	0	38,823	0	0	37,983	0	0	24	0	69,3	52,8	0,35	0,21
09.10.2025	-	2,563	0	39,064	0	0	38,23	0	0	24	0	68,7	52,8	0,35	0,21
10.10.2025	-	2,601	0	39,072	0	0	38,228	0	0	24	0	69,2	52,9	0,35	0,2
11.10.2025	-	2,617	0	39,235	0	0	38,379	0	0	24	0	69,5	53,3	0,35	0,2
12.10.2025	-	2,703	0	38,978	0	0	38,13	0	0	24	0	69,4	52,5	0,35	0,2
13.10.2025	-	2,75	0	39,131	0	0	38,287	0	0	24	0	69	51,9	0,35	0,21
14.10.2025	-	2,867	0	40,833	0	0	39,949	0	0	24	0	69,3	52,2	0,37	0,21
15.10.2025	-	2,934	0	43,387	0	0	42,436	0	0	24	0	69,8	53,3	0,4	0,21
16.10.2025	-	2,908	0	43,67	0	0	42,711	0	0	24	0	69,7	53,5	0,4	0,22
17.10.2025	-	2,927	0	43,855	0	0	42,895	0	0	24	0	69,7	53,5	0,4	0,22
18.10.2025	-	3,124	0	43,511	0	0	42,574	0	0	24	0	69,1	51,6	0,39	0,22
19.10.2025	-	3,381	0	43,407	0	0	42,465	0	0	24	0	69,4	50,4	0,4	0,22
20.10.2025	-	3,452	0	41,305	0	0	40,383	0	0	24	0	70,4	50	0,37	0,22
21.10.2025	-	3,525	0	42,916	0	0	41,974	0	0	24	0	69,9	49,8	0,39	0,22
22.10.2025	-	3,56	0	44,355	0	0	43,383	0	0	24	0	69,7	50,2	0,4	0,22
23.10.2025	-	3,611	0	45,106	0	0	44,093	0	0	24	0	70,7	51,2	0,41	0,22
Итого:	-	55,93	0	771,796	0	0	754,967	0	0	504	0	64,58	48,52	0,36	0,21

Общее время работы системы 504 час.

Период нормальной работы системы 504 час.

## Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
02.10.2025	0	0	0	0	0	0	0	200	148
23.10.2025	55,93	771,794	0	0	754,968	0	0	704	148

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения