

#161933#


Показания приборов  
учёта тепловой энергии  
за период с 02.10.2025 по 23.10.2025

Потребитель  
Адрес потребителя  
Абонентский номер

Уют-Сервис, ООО, УК  
Книжная 2-6, Калининград  
6954

Заводской номер счётчика 20117874	Показания прибора, ГДж 23.10.2025	Предыдущие показания, ГДж 02.10.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	1463,403	1418,652	44.751	10.689

Подпись исполнителя



#151486#

Отчёт за период с 02.10.2025 по 23.10.2025.

Номер абонента 6954  
Порядковый номер 9548  
Тип теплосчётчика TB7 (ASCII)  
Заводской номер 20117874  
Номер системы 1  
Отчёт сформирован 30.10.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
03.10.2025	-	1,013	0	51,719	0	0	51,143	0	0	24	0	48,9	44,2	0,18	0,18
04.10.2025	-	2,215	0	115,476	0	0	114,164	0	0	24	0	49,4	44,8	0,3	0,3
05.10.2025	-	2,313	0	114,558	0	0	113,249	0	0	24	0	49,5	44,6	0,3	0,29
06.10.2025	-	2,332	0	114,188	0	0	112,854	0	0	24	0	49,9	45	0,3	0,3
07.10.2025	-	2,256	0	114,059	0	0	112,743	0	0	24	0	49,7	44,9	0,31	0,31
08.10.2025	-	2,203	0	113,831	0	0	112,535	0	0	24	0	49,4	44,7	0,3	0,3
09.10.2025	-	2,146	0	112,83	0	0	111,556	0	0	24	0	49,3	44,7	0,31	0,31
10.10.2025	-	2,106	0	114,093	0	0	112,846	0	0	24	0	48,5	44	0,31	0,31
11.10.2025	-	2,114	0	114,902	0	0	113,635	0	0	24	0	48,7	44,3	0,31	0,31
12.10.2025	-	2,131	0	114,895	0	0	113,612	0	0	24	0	49	44,5	0,31	0,3
13.10.2025	-	2,053	0	113,977	0	0	112,762	0	0	24	0	47,8	43,5	0,3	0,3
14.10.2025	-	2,139	0	114,076	0	0	112,828	0	0	24	0	48,5	44	0,31	0,31
15.10.2025	-	2,104	0	114,381	0	0	113,141	0	0	24	0	48,3	43,8	0,3	0,3
16.10.2025	-	2,029	0	114,368	0	0	113,17	0	0	24	0	47,5	43,2	0,31	0,31
17.10.2025	-	2,024	0	113,826	0	0	112,612	0	0	24	0	47,9	43,6	0,31	0,31
18.10.2025	-	2,171	0	111,824	0	0	110,623	0	0	24	0	48,1	43,4	0,31	0,31
19.10.2025	-	2,123	0	112,925	0	0	111,733	0	0	24	0	47,6	43,1	0,3	0,3
20.10.2025	-	2,394	0	105,672	0	0	104,411	0	0	24	0	50,5	45	0,3	0,3
21.10.2025	-	2,523	0	103,584	0	0	102,279	0	0	24	0	52	46,1	0,3	0,3
22.10.2025	-	2,222	0	113,538	0	0	112,274	0	0	24	0	48,9	44,2	0,31	0,31
23.10.2025	-	2,143	0	114,222	0	0	112,968	0	0	24	0	48,5	44	0,31	0,32
Итого:	-	44,754	0	2312,944	0	0	2287,138	0	0	504	0	48,95	44,27	0,3	0,3

Общее время работы системы 504 час.

Период нормальной работы системы 504 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
02.10.2025	1418,652	48919,975	0	0	45945,031	0	0	27023	2390
23.10.2025	1463,403	51232,919	0	0	48232,167	0	0	27527	2390

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_