

#162667#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2025 по 23.10.2025

Потребитель	АРС ДОМик, ООО, УК
Адрес потребителя	Серпуховская 30А, Калининград
Номер абонента	
Порядковый номер	1397
Тип теплосчётчика	SKM-01
Заводской номер	30985
Номер системы	1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.09.2025	0,199	52,35	24	0	71,1	67,6	-
25.09.2025	0,183	53,91	24	0	71	67,7	-
26.09.2025	0,207	55,6	24	0	71,3	67,9	-
27.09.2025	0,21	45,22	24	0	71,8	67,8	-
28.09.2025	0,238	61,16	24	0	71,3	68	-
29.09.2025	0,227	64,66	23,64	128	71,2	68,2	-
30.09.2025	0,23	55,97	24	0	71,4	67,9	-
01.10.2025	0,228	47,01	24	0	71,7	67,3	-
02.10.2025	0,42	65,85	24	0	71,6	65,7	-
03.10.2025	0,584	54,02	24	0	72,3	62,3	-
04.10.2025	0,928	74,75	24	0	71,9	60,6	-
05.10.2025	0,858	63,92	24	0	72,3	59,4	-
06.10.2025	0,814	68,35	24	0	72,1	60,6	-
07.10.2025	0,796	66,51	24	0	71,9	60,6	-
08.10.2025	0,744	89,25	24	0	72,2	63,7	-
09.10.2025	0,668	67,32	24	0	72,4	59,8	-
10.10.2025	0,735	55,2	24	0	72	59,5	-
11.10.2025	0,716	56,27	24	0	72,2	59,7	-
12.10.2025	0,73	66,73	24	0	71,7	61,3	-
13.10.2025	0,811	60,92	24	0	72,1	59,7	-
14.10.2025	0,89	66,93	24	0	72,4	59,9	-
15.10.2025	0,823	60,3	24	0	72,2	59,3	-
16.10.2025	0,827	66,92	24	0	72	60,4	-
17.10.2025	0,813	61,09	24	0	72,1	59,8	-
18.10.2025	0,913	70,04	24	0	72,2	60,4	-
19.10.2025	0,966	79,4	24	0	72,1	61,1	-
20.10.2025	0,988	89,85	24	0	72,2	62,1	-
21.10.2025	0,963	83,7	24	0	72,3	61,3	-
22.10.2025	0,84	63,52	24	0	72,3	59,8	-
23.10.2025	0,772	59,97	24	0	72	59,8	-
Итого:	19,321	1926,69	719,64	0	0	0	0
Гкал	16,616						

Общее время работы системы, ч	720
Период нормальной работы системы, ч	719,64

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
23.09.2025	4986,885	340823,52	181346,59
23.10.2025	5006,206	342750,21	182066,23

Подпись абонента	
Представитель теплоснабжения	

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть» ОТЧЕТ ПРИНЯТ 24.10.2025 7:32:46