

#190143#

Отчёт по теплопотреблению за период с 24.11.2025 по 23.12.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

АРС ДОМик, ООО, УК

Серпуховская 30А, Калининград

1397

SKM-01

30985

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
25.11.2025	1,246	63,91	24	0	78	61,1	-0,9
26.11.2025	1,233	62,07	24	0	78,3	61	-0,4
27.11.2025	1,203	63,25	24	0	77,3	60,7	-1,3
28.11.2025	1,153	59,73	24	0	76,5	59,6	-0,4
29.11.2025	1,207	63,72	24	0	76,9	60,3	-0,3
30.11.2025	1,248	66,75	24	0	77,3	61	-0,5
01.12.2025	1,196	64,47	24	0	76,1	59,6	-
02.12.2025	1,264	69,89	24	0	77,5	61,7	-
03.12.2025	1,055	62,73	24	0	73,9	58,5	-
04.12.2025	1,035	71,3	24	0	72,5	58,8	-
05.12.2025	0,947	64,35	24	0	72,4	58,3	-
06.12.2025	0,92	64,13	24	0	72,4	57,9	-
07.12.2025	1,037	77,03	24	0	72,1	59,5	-
08.12.2025	0,906	58,7	24	0	72,6	57,7	-
09.12.2025	0,866	61,28	24	0	72,3	58,1	-
10.12.2025	0,804	57,74	24	0	72,1	57,9	-
11.12.2025	0,873	77,07	24	0	70,4	58,2	-
12.12.2025	0,87	57,17	24	0	72,5	57,5	-
13.12.2025	0,969	68,57	24	0	72,4	58,6	-
14.12.2025	0,945	69,83	24	0	72,2	58,7	-
15.12.2025	0,991	68,91	24	0	72,4	58,8	-
16.12.2025	1,045	63,59	24	0	73,4	58,4	-
17.12.2025	1,135	60,36	24	0	76,1	59,6	-
18.12.2025	1,123	63,73	24	0	75,4	59,7	-
19.12.2025	0,978	68,78	24	0	72,5	58,9	-
20.12.2025	0,959	65,14	24	0	72,4	58,2	-
21.12.2025	0,941	67,54	24	0	72,2	58,5	-
22.12.2025	0,952	65,28	24	0	72,3	58,5	-
23.12.2025	0,705	43,68	24	0	58,6	48,9	-
Итого:	29,806	1870,7	696	0	0	0	0
Гкал	25,633						

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

696

696

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
24.11.2025	5035,631	344796,94	182833,94
23.12.2025	5065,437	346667,64	183529,94

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.12.2025 13:11:00