

#207260#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2026 по 17.02.2026

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Гайдара 131-133, Калининград (ГВС)
5346
7377
ВКТ-7
00261560
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.01.2026	1,059	0,473	47,25	35,54	46,39	35,06	11,33	24	0	0	63,3	50,6	12,72	0,58	0,53	-9,4
25.01.2026	1,15	0,534	48,81	35,45	47,91	34,97	12,94	24	0	0	63,3	50,4	12,91	0,59	0,54	-7,3
26.01.2026	0,995	0,425	46,14	35,62	45,29	35,14	10,15	24	0	0	63,4	50,7	12,66	0,6	0,55	-4,4
27.01.2026	1,018	0,453	46,69	35,56	45,84	35,08	10,76	24	0	0	63,4	51	12,41	0,6	0,54	-3,8
28.01.2026	1,013	0,45	46,66	35,62	45,78	35,14	10,64	24	0	0	63,4	51	12,44	0,6	0,54	-6
29.01.2026	1,001	0,435	46,41	35,64	45,54	35,16	10,38	24	0	0	63,2	50,7	12,52	0,6	0,53	-9,7
30.01.2026	1,063	0,469	47,41	35,72	46,53	35,24	11,29	24	0	0	63,2	50,3	12,88	0,6	0,53	-12,4
31.01.2026	1,134	0,523	48,71	35,7	47,82	35,22	12,6	24	0	0	63,3	50,5	12,82	0,6	0,53	-13,8
01.02.2026	1,096	0,478	47,84	35,84	46,96	35,36	11,6	24	0	0	63,4	50,2	13,24	0,61	0,53	-18,9
02.02.2026	1,067	0,465	47,59	35,9	46,72	35,42	11,3	24	0	0	63,1	50,1	12,97	0,61	0,54	-20,1
03.02.2026	1,057	0,451	47,28	35,77	46,43	35,29	11,14	24	0	0	62,7	49,6	13,05	0,61	0,55	-18
04.02.2026	1,044	0,453	46,83	35,4	45,97	34,92	11,05	24	0	0	62,7	49,8	12,91	0,61	0,55	-12,3
05.02.2026	1,05	0,455	46,6	35,07	45,77	34,59	11,18	24	0	0	62,6	49,6	13,06	0,62	0,56	-7,6
06.02.2026	1,004	0,435	46	35,07	45,17	34,59	10,58	24	0	0	62,6	49,9	12,68	0,61	0,56	-3,2
07.02.2026	1,13	0,528	48,1	34,94	47,23	34,46	12,77	24	0	0	63,2	50,3	12,89	0,6	0,55	-3,3
08.02.2026	1,083	0,5	47,22	34,87	46,35	34,4	11,95	24	0	0	63,3	50,6	12,67	0,38	0,33	-4,9
09.02.2026	0,301	0,235	13,56	3,39	13,42	3,35	10,07	24	0	0	40,1	44,7	-4,58	0,62	0,52	-12,1
10.02.2026	0,977	0,474	39,11	27,01	38,4	26,65	11,75	24	0	0	62,4	49,4	13,06	0,61	0,53	-12,4
11.02.2026	1,001	0,456	45,06	33,7	44,27	33,22	11,05	24	0	0	62,6	50,3	12,36	0,61	0,54	-3,8
12.02.2026	1,019	0,466	45,27	33,66	44,45	33,18	11,27	24	0	0	63	50,6	12,39	0,62	0,54	-0,7
13.02.2026	0,962	0,439	44,65	33,72	43,84	33,24	10,6	24	0	0	62,4	50,4	11,91	0,62	0,55	-1,2
14.02.2026	1,036	0,493	45,78	33,61	44,97	33,13	11,84	24	0	0	62,6	50,5	12,05	0,6	0,55	-6,7
15.02.2026	1,1	0,541	46,91	33,55	46,06	33,07	12,99	24	0	0	62,6	50,3	12,24	0,61	0,55	-11,2
16.02.2026	1,015	0,469	45,39	33,55	44,59	33,07	11,52	24	0	0	62	49,8	12,22	0,62	0,55	-
17.02.2026	1,021	0,47	45,41	33,53	44,6	33,05	11,55	24	0	0	62	49,6	12,39	0,62	0,56	-
Итого:	25,396	0	1126,68	833,43	1106,3	822	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	25,396															

Общее время работы системы, ч600

Период нормальной работы системы, ч600

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.01.2026	1137,324	48201,17	34797,94	47296,57	34383,56
17.02.2026	1162,72	49327,85	35631,37	48402,87	35205,56

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

20.02.2026 14:23:35