

# #282729#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 17.02.2026 по 18.03.2026

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК  
Адрес потребителя Гайдара 131-133, Калининград (ГВС)  
Номер абонента 5346  
Порядковый номер 7377  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00261560  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
18.02.2026	0,975	0,436	44,53	33,59	43,73	33,11	10,62	24	0	0	62,4	50	12,38	0,62	0,56	-
19.02.2026	0,938	0,402	43,92	33,82	43,1	33,34	9,76	24	0	0	62,7	50,3	12,4	0,62	0,56	-
20.02.2026	1,007	0,462	45,02	33,54	44,21	33,06	11,15	24	0	0	62,7	50,4	12,39	0,61	0,57	-
21.02.2026	1,005	0,465	45,04	33,58	44,18	33,1	11,08	24	0	0	63	50,7	12,3	0,62	0,57	-
22.02.2026	1,01	0,456	44,89	33,64	44,04	33,16	10,88	24	0	0	63,3	50,7	12,66	0,61	0,57	-
23.02.2026	0,969	0,429	44,27	33,69	43,43	33,21	10,22	24	0	0	63,5	51	12,45	0,61	0,57	-
24.02.2026	0,878	0,383	41,63	32,28	40,87	31,82	9,05	23	1	1	63,3	51,1	12,2	0,62	0,56	-
25.02.2026	0,965	0,435	44,32	33,71	43,52	33,23	10,29	24	0	0	63,3	51,1	12,24	0,62	0,57	-
26.02.2026	1,022	0,487	45,39	33,55	44,54	33,07	11,47	24	0	0	63,4	51,3	12,09	0,62	0,56	-
27.02.2026	0,925	0,406	43,62	33,7	42,81	33,22	9,59	24	0	0	63,4	51,3	12,1	0,61	0,57	-
28.02.2026	0,988	0,457	44,74	33,61	43,91	33,13	10,78	24	0	0	63,5	51,4	12,12	0,6	0,56	-
01.03.2026	0,973	0,449	44,49	33,62	43,64	33,14	10,5	24	0	0	63,6	51,6	12,05	0,62	0,56	-
02.03.2026	0,94	0,422	43,84	33,61	43,04	33,13	9,91	24	0	0	63,6	51,5	12,07	0,62	0,57	-
03.03.2026	0,889	0,38	42,95	33,65	42,14	33,17	8,97	24	0	0	63,6	51,5	12,04	0,61	0,55	-
04.03.2026	0,974	0,449	44,47	33,54	43,63	33,06	10,57	24	0	0	63,5	51,5	12,01	0,62	0,55	-
05.03.2026	0,945	0,414	43,77	33,59	42,95	33,11	9,84	24	0	0	63,5	51,2	12,36	0,62	0,57	-
06.03.2026	0,945	0,422	43,81	33,54	43	33,06	9,94	24	0	0	63,5	51,3	12,15	0,61	0,57	-
07.03.2026	0,998	0,467	44,86	33,44	44,01	32,96	11,05	24	0	0	63,4	51,4	12,07	0,62	0,56	-
08.03.2026	0,988	0,458	44,6	33,42	43,79	32,94	10,85	24	0	0	63,4	51,3	12,12	0,61	0,56	-
09.03.2026	0,969	0,452	44,39	33,44	43,57	32,96	10,61	24	0	0	63,5	51,5	11,95	0,62	0,56	-
10.03.2026	0,951	0,442	44,07	33,39	43,25	32,91	10,34	24	0	0	63,4	51,6	11,85	0,61	0,57	-
11.03.2026	1,057	0,502	48,12	36,11	47,23	35,63	11,6	24	0	0	64,1	52,3	11,79	0,62	0,55	-
12.03.2026	0,979	0,448	43,94	33,18	43,13	32,7	10,43	24	0	0	64,2	51,8	12,35	0,62	0,57	-
13.03.2026	0,945	0,424	43,22	32,99	42,4	32,51	9,89	24	0	0	64,1	51,8	12,32	0,62	0,57	-
14.03.2026	1,002	0,472	44,26	32,89	43,41	32,41	11	24	0	0	64,1	51,8	12,28	0,61	0,56	-
15.03.2026	1,068	0,524	45,38	32,83	44,49	32,35	12,14	24	0	0	64,1	51,8	12,31	0,62	0,56	-
16.03.2026	0,972	0,448	43,66	32,88	42,83	32,4	10,43	24	0	0	64,1	51,7	12,36	0,62	0,55	-
17.03.2026	0,998	0,474	44,4	32,82	43,59	32,35	11,24	24	0	0	63,2	51,2	12,02	0,62	0,56	-
18.03.2026	0,967	0,436	43,48	32,83	42,67	32,36	10,31	24	0	0	63,7	51,2	12,5	0,61	0,56	-
Итого:	28,242	0	1285,08	970,48	1261,11	956,6	0	695	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	28,242															

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 695

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
17.02.2026	1162,72	49327,85	35631,37	48402,87	35205,56
18.03.2026	1190,962	50612,93	36601,85	49663,98	36162,16

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
23.03.2026 7:51:24