

#166053#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.10.2025 по 23.11.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Гайдара 131-133, Калининград (ГВС)
5346
7377
ВКТ-7
00261560
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.10.2025	1,007	0,442	47,93	37,17	47,01	36,69	10,32	24	0	0	63,9	51,8	12,05	0,62	0,49	-
25.10.2025	1	0,447	47,88	37,09	47	36,61	10,39	24	0	0	64	52,3	11,72	0,62	0,48	-
26.10.2025	1,013	0,465	48,2	37,06	47,3	36,58	10,72	24	0	0	63,8	52,1	11,68	0,62	0,48	-
27.10.2025	0,965	0,418	47,25	37,16	46,38	36,68	9,7	24	0	0	63,8	52	11,81	0,62	0,47	-
28.10.2025	0,959	0,415	47,22	37,13	46,34	36,65	9,69	24	0	0	63,7	51,9	11,76	0,62	0,47	-
29.10.2025	1,024	0,474	48,33	36,9	47,42	36,42	11	24	0	0	63,7	52,1	11,63	0,62	0,46	-
30.10.2025	0,971	0,417	47,22	37,07	46,34	36,59	9,75	24	0	0	63,8	51,8	11,93	0,62	0,47	-
31.10.2025	0,984	0,435	48,07	37,56	47,17	37,07	10,1	24	0	0	63,8	52,2	11,65	0,62	0,47	-
01.11.2025	0,891	0,373	45,38	36,15	44,54	35,68	8,86	24	0	0	63,1	51,5	11,53	0,62	0,48	-
02.11.2025	1,01	0,458	47,65	36,58	46,76	36,1	10,66	24	0	0	63,7	52	11,74	0,62	0,48	-
03.11.2025	0,989	0,453	46,7	35,78	45,82	35,3	10,52	24	0	0	63,8	52	11,76	0,62	0,48	-
04.11.2025	1,007	0,467	47,04	35,73	46,15	35,25	10,9	24	0	0	63,6	52	11,67	0,62	0,48	-
05.11.2025	0,932	0,401	45,55	35,82	44,71	35,34	9,37	24	0	0	63,6	51,8	11,85	0,62	0,48	-
06.11.2025	0,961	0,434	46,12	35,67	45,26	35,19	10,07	24	0	0	63,7	52	11,69	0,62	0,48	-
07.11.2025	0,957	0,426	45,97	35,65	45,1	35,17	9,93	24	0	0	63,7	51,9	11,79	0,62	0,49	-
08.11.2025	0,968	0,434	46,22	35,61	45,34	35,13	10,21	24	0	0	63,4	51,7	11,67	0,61	0,49	-
09.11.2025	0,996	0,46	46,73	35,61	45,85	35,13	10,72	24	0	0	63,5	51,8	11,72	0,62	0,49	-
10.11.2025	0,963	0,427	46,21	35,78	45,33	35,3	10,03	24	0	0	63,6	51,9	11,75	0,62	0,5	-
11.11.2025	0,943	0,408	45,6	35,68	44,76	35,2	9,56	24	0	0	63,6	51,7	11,91	0,62	0,5	-
12.11.2025	0,982	0,444	46,38	35,63	45,54	35,15	10,39	24	0	0	63,4	51,6	11,81	0,62	0,51	-
13.11.2025	0,996	0,451	46,65	35,6	45,77	35,12	10,65	24	0	0	63,4	51,6	11,86	0,62	0,52	-
14.11.2025	0,913	0,388	45,39	35,94	44,56	35,46	9,1	24	0	0	63,4	51,6	11,81	0,34	0,3	-
15.11.2025	0,294	0,075	14,49	10,86	14,3	10,75	3,55	24	0	0	58,7	47,7	11,07	0,48	0,36	-
16.11.2025	0,98	0,522	34,7	21,41	34,05	21,17	12,88	24	0	0	64,3	51,8	12,54	0,62	0,49	-
17.11.2025	1,047	0,45	51,68	40,87	50,74	40,39	10,35	24	0	0	64,2	52,4	11,81	0,62	0,53	-
18.11.2025	1,001	0,422	50,6	40,41	49,68	39,93	9,75	24	0	0	63,8	52,1	11,69	0,62	0,55	-
19.11.2025	1,059	0,464	51,39	40,2	50,45	39,72	10,73	24	0	0	63,7	51,9	11,85	0,61	0,57	-
20.11.2025	1,034	0,441	50,99	40,23	50,06	39,75	10,31	24	0	0	63,7	51,8	11,83	0,62	0,58	-
21.11.2025	1	0,409	50,19	40,19	49,26	39,71	9,55	24	0	0	63,7	51,6	12,07	0,61	0,58	-
22.11.2025	1,031	0,441	50,82	40,17	49,9	39,69	10,21	24	0	0	63,8	51,9	11,9	0,6	0,58	-
23.11.2025	1,095	0,491	51,91	40,05	50,95	39,57	11,38	24	0	0	63,8	51,8	11,99	0,61	0,57	-
Итого:	29,972	0	1436,46	1112,76	1409,84	1098,49	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	29,972															

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.10.2025	1043,473	43816,21	31430,73	42992,82	31059,57
23.11.2025	1073,445	45252,67	32543,49	44402,66	32158,06

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.11.2025 7:45:11