

#34375#

Отчёт по теплопотреблению за период с 10.10.2023 по 20.10.2023

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Роменко Алексей Владимирович, ИП

Генделя За, Калининград

4782

ВКТ-7

00123431

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
11.10.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	24,5	21,7	2,76	0,7	0,7	-
12.10.2023	0,013	0	0,35	0,58	0	0,35	0,58	0	0	24	0	0	60,7	30,1	30,56	0,7	0,7	-
13.10.2023	0,28	0	42,68	42,85	0	41,96	42,25	0	0	24	0	0	61,5	54,7	6,8	0,7	0,7	-
14.10.2023	0,699	0	118,38	118,2	0	116,21	116,41	0	0	24	0	0	63,4	57,3	6,02	0,7	0,7	-
15.10.2023	0,646	0	115,74	116,23	0	113,65	114,55	0	0	24	0	0	62,6	56,9	5,68	0,7	0,7	-
16.10.2023	0,684	0	111,3	111,56	0	109,28	109,91	0	0	24	0	0	63,1	56,8	6,28	0,7	0,7	-
17.10.2023	0,719	0	85,68	85,8	0	84,11	84,63	0	0	24	0	0	63,3	54,7	8,54	0,7	0,7	-
18.10.2023	0,599	0	44,85	44,35	0	44,12	43,87	0	0	24	0	0	62,6	49	13,58	0,7	0,7	-
19.10.2023	0,579	0	41,67	40,37	0	40,91	39,89	0	0	24	0	0	63,2	49,2	14,02	0,7	0,7	-
20.10.2023	0,784	0	62,93	61,92	0	61,69	61,16	0	0	24	0	0	65,5	52,7	12,78	0,7	0,7	-
Итого:	5,003	0	623,58	621,86	0	612,28	613,25	0	0	240	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	5,003																	

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

240

240

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
10.10.2023	0	0	0	0	0	0	0
20.10.2023	5,003	623,58	621,86	0	612,28	613,25	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.10.2023 11:42:02