

#282728#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.02.2026 по 20.03.2026

Потребитель МариНПО, АО 573
Адрес потребителя Дмитрия Донского 7а, Калининград
Номер абонента 573
Порядковый номер 4981
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00123106
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.02.2026	1,338	0	41,02	39,97	0	39,82	39,49	0	0	24	0	0	83,1	49,5	33,6	0,7	0,7	-
22.02.2026	1,25	0	41,43	40,58	0	40,23	40,1	0	0	24	0	0	79,4	48,4	31,04	0,7	0,7	-
23.02.2026	1,202	0	40,37	39,73	0	39,23	39,25	0	0	24	0	0	78,5	47,8	30,68	0,7	0,7	-
24.02.2026	1,182	0	39,41	38,75	0	38,42	38,28	0	0	24	0	0	77,9	47,1	30,77	0,7	0,7	-
25.02.2026	1,23	0	39,59	38,77	0	38,43	38,29	0	0	24	0	0	80	48	32,01	0,7	0,7	-
26.02.2026	1,182	0	39,41	38,64	0	38,37	38,16	0	0	24	0	0	78,2	47,3	30,86	0,7	0,7	-
27.02.2026	1,135	0	40,49	39,82	0	39,53	39,34	0	0	24	0	0	75,5	46,8	28,76	0,7	0,7	-
28.02.2026	1,127	0	41,24	40,57	0	40,28	40,09	0	0	24	0	0	75,5	47,4	28,07	0,7	0,7	-
01.03.2026	1,099	0	40,09	39,45	0	39,13	38,97	0	0	24	0	0	75,1	47	28,04	0,7	0,7	-
02.03.2026	1,111	0	40,04	39,39	0	39,08	38,91	0	0	24	0	0	75,4	46,9	28,49	0,7	0,7	-
03.03.2026	1,127	0	41,12	40,46	0	40,15	39,98	0	0	24	0	0	75,4	47,4	28,05	0,7	0,7	-
04.03.2026	1,095	0	40,1	39,48	0	39,14	39	0	0	24	0	0	75,1	47,1	27,99	0,7	0,7	-
05.03.2026	1,119	0	41,01	40,38	0	40,04	39,9	0	0	24	0	0	75,3	47,3	27,96	0,7	0,7	-
06.03.2026	1,137	0	41,39	40,74	0	40,38	40,26	0	0	24	0	0	75,8	47,6	28,18	0,7	0,7	-
07.03.2026	1,114	0	41,26	40,64	0	40,28	40,16	0	0	24	0	0	75,3	47,6	27,67	0,7	0,7	-
08.03.2026	1,102	0	42,03	41,42	0	41,01	40,94	0	0	24	0	0	75,1	48,2	26,9	0,7	0,7	-
09.03.2026	1,096	0	42,39	41,81	0	41,34	41,33	0	0	24	0	0	75	48,5	26,51	0,7	0,7	-
10.03.2026	1,072	0	42,11	41,55	0	41,12	41,07	0	0	24	0	0	74,7	48,6	26,08	0,7	0,7	-
11.03.2026	1,052	0	42,82	42,3	0	41,84	41,82	0	0	24	0	0	74,3	49,1	25,2	0,7	0,7	-
12.03.2026	1,038	0	42,41	41,88	0	41,41	41,4	0	0	24	0	0	74,5	49,4	25,06	0,7	0,7	-
13.03.2026	1,043	0	43,75	43,2	0	42,69	42,72	0	0	24	0	0	74,6	50,2	24,38	0,7	0,7	-
14.03.2026	0,997	0	43,63	43,13	0	42,59	42,65	0	0	24	0	0	74,1	50,7	23,42	0,7	0,7	-
15.03.2026	0,978	0	42,52	42,04	0	41,51	41,56	0	0	24	0	0	73,8	50,3	23,53	0,7	0,7	-
16.03.2026	1,035	0	42,54	42,01	0	41,55	41,53	0	0	24	0	0	74,9	50	24,81	0,7	0,7	-
17.03.2026	1,037	0	43,26	42,74	0	42,25	42,26	0	0	24	0	0	74,6	50	24,61	0,7	0,7	-
18.03.2026	1,022	0	42,07	41,6	0	41,11	41,12	0	0	24	0	0	74,4	49,5	24,89	0,7	0,7	-
19.03.2026	0,972	0	40,69	40,26	0	39,78	39,83	0	0	24	0	0	73	48,6	24,48	0,7	0,7	-
20.03.2026	1,1	0	47,34	46,93	0	46,16	46,38	0	0	24	0	0	74,6	50,8	23,8	0,7	0,7	-
Итого:	30,992	0	1165,53	1148,24	0	1136,87	1134,79	0	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	30,992																	

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
20.02.2026	565,731	23675,08	23300,08	0	23107,62	23054,37	0
20.03.2026	596,723	24840,61	24448,32	0	24244,49	24189,16	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.03.2026 7:42:47