

#190141#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.11.2025 по 19.12.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

МариНПО, АО 573

Дмитрия Донского 7а, Калининград

573

4981

ВКТ-7

00123106

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.11.2025	1,196	0	45,85	44,87	0	44,65	44,39	0	0	24	0	0	77,2	50,4	26,79	0,7	0,7	2,2
22.11.2025	1,201	0	45,65	44,65	0	44,45	44,17	0	0	24	0	0	77,3	50,2	27,03	0,7	0,7	1,3
23.11.2025	1,317	0	45,68	44,52	0	44,37	44,04	0	0	24	0	0	81,7	52	29,7	0,7	0,7	-3,3
24.11.2025	1,332	0	45,33	44,16	0	43,98	43,68	0	0	24	0	0	82,3	52	30,26	0,7	0,7	-3,9
25.11.2025	1,287	0	45,36	44,25	0	44,15	43,77	0	0	24	0	0	80,6	51,4	29,15	0,7	0,7	-0,9
26.11.2025	1,273	0	45,51	44,43	0	44,31	43,95	0	0	24	0	0	80	51,2	28,75	0,7	0,7	-0,4
27.11.2025	1,266	0	45,39	44,31	0	44,19	43,83	0	0	24	0	0	79,2	50,6	28,62	0,7	0,7	-1,3
28.11.2025	1,254	0	45,32	44,28	0	44,12	43,8	0	0	24	0	0	78,7	50,3	28,44	0,7	0,7	-0,4
29.11.2025	1,255	0	45,84	44,78	0	44,64	44,3	0	0	24	0	0	78,6	50,5	28,15	0,7	0,7	-0,3
30.11.2025	1,272	0	46,22	45,11	0	45,02	44,63	0	0	24	0	0	79,1	50,8	28,29	0,7	0,7	-0,5
01.12.2025	1,247	0	46,63	45,65	0	45,43	45,17	0	0	24	0	0	77,8	50,4	27,45	0,7	0,7	-
02.12.2025	1,282	0	46,39	45,33	0	45,19	44,85	0	0	24	0	0	79,3	51	28,32	0,7	0,7	-
03.12.2025	1,18	0	46,87	46	0	45,67	45,52	0	0	24	0	0	75,7	49,8	25,91	0,7	0,7	-
04.12.2025	1,137	0	46,79	45,98	0	45,59	45,5	0	0	24	0	0	74	49	24,95	0,7	0,7	-
05.12.2025	1,127	0	47,74	47,03	0	46,54	46,55	0	0	24	0	0	73,3	49,1	24,21	0,7	0,7	-
06.12.2025	1,115	0	48,34	47,51	0	47,14	47,03	0	0	24	0	0	73,2	49,5	23,69	0,7	0,7	-
07.12.2025	1,101	0	47,04	46,2	0	45,84	45,72	0	0	24	0	0	73,2	49,2	23,99	0,7	0,7	-
08.12.2025	1,122	0	47,48	46,61	0	46,28	46,13	0	0	24	0	0	73,6	49,4	24,23	0,7	0,7	-
09.12.2025	1,098	0	47,88	47,14	0	46,69	46,66	0	0	24	0	0	73,1	49,5	23,52	0,7	0,7	-
10.12.2025	1,084	0	47,78	47,2	0	46,58	46,72	0	0	24	0	0	73,2	49,9	23,35	0,7	0,7	-
11.12.2025	1,06	0	46,9	46,36	0	45,79	45,88	0	0	24	0	0	73	49,8	23,16	0,7	0,7	-
12.12.2025	1,06	0	46,8	46,26	0	45,65	45,78	0	0	24	0	0	72,8	49,6	23,22	0,7	0,7	-
13.12.2025	1,056	0	46,38	45,84	0	45,28	45,36	0	0	24	0	0	72,6	49,3	23,29	0,7	0,7	-
14.12.2025	1,069	0	47,19	46,65	0	46,01	46,17	0	0	24	0	0	72,8	49,6	23,25	0,7	0,7	-
15.12.2025	1,074	0	46,21	45,67	0	45,09	45,19	0	0	24	0	0	72,7	48,8	23,87	0,7	0,7	-
16.12.2025	1,133	0	46,51	45,92	0	45,31	45,44	0	0	24	0	0	74,7	49,7	25	0,7	0,7	-
17.12.2025	1,211	0	46,38	45,65	0	45,18	45,17	0	0	24	0	0	77,9	51,1	26,81	0,7	0,7	-
18.12.2025	1,184	0	45,61	44,94	0	44,41	44,46	0	0	24	0	0	77,1	50,4	26,69	0,7	0,7	-
19.12.2025	1,12	0	45,84	45,32	0	44,68	44,84	0	0	24	0	0	74,1	49	25,05	0,7	0,7	-
Итого:	34,113	0	1346,91	1322,62	0	1312,23	1308,7	0	0	696	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	34,113																	

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

696

696

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
20.11.2025	440,302	19557,92	19285,11	0	19112,5	19084,52	0
19.12.2025	474,415	20904,83	20607,73	0	20424,73	20393,22	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

22.12.2025 15:16:06