

#193711#

Отчёт по теплопотреблению за период с 19.12.2025 по 20.01.2026

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

МариНПО, АО 573
Дмитрия Донского 7а, Калининград
573
4981
ВКТ-7
00123106
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
20.12.2025	1,091	0	46,27	45,8	0	45,12	45,32	0	0	24	0	0	73	48,8	24,22	0,7	0,7	5,6
21.12.2025	1,095	0	46,17	45,66	0	44,99	45,18	0	0	24	0	0	73,4	49	24,4	0,7	0,7	5,6
22.12.2025	1,107	0	46,03	45,58	0	44,93	45,1	0	0	24	0	0	73,8	49,2	24,64	0,7	0,7	3,7
23.12.2025	1,239	0	45,12	44,47	0	43,86	43,99	0	0	24	0	0	80	51,7	28,26	0,7	0,7	0
24.12.2025	1,407	0	45,09	43,98	0	43,65	43,38	0	0	24	0	0	86,4	54,2	32,23	0,7	0,7	-6,3
25.12.2025	1,351	0	45,72	44,56	0	44,36	44,01	0	0	24	0	0	83,1	52,6	30,46	0,7	0,7	-5,6
26.12.2025	1,158	0	46,97	46,14	0	45,77	45,66	0	0	24	0	0	74,9	49,5	25,37	0,7	0,7	4,4
27.12.2025	1,106	0	46,48	45,74	0	45,31	45,26	0	0	24	0	0	73,4	48,9	24,45	0,7	0,7	5,4
28.12.2025	1,097	0	45,26	44,52	0	44,16	44,04	0	0	24	0	0	73,4	48,6	24,89	0,7	0,7	3,8
29.12.2025	1,181	0	45,74	44,88	0	44,54	44,4	0	0	24	0	0	76,6	50	26,52	0,7	0,7	2,5
30.12.2025	1,301	0	46,23	45,16	0	44,91	44,68	0	0	24	0	0	81,4	52,4	28,97	0,7	0,7	-1,1
31.12.2025	1,374	0	45,8	44,57	0	44,36	44,03	0	0	24	0	0	84,4	53,5	30,92	0,7	0,7	-4,2
01.01.2026	1,331	0	45,39	44,24	0	44,06	43,76	0	0	24	0	0	82,6	52,5	30,18	0,7	0,7	-5,2
02.01.2026	1,29	0	46,8	45,72	0	45,55	45,24	0	0	24	0	0	80,1	51,8	28,34	0,7	0,7	1,2
03.01.2026	1,299	0	45,81	44,71	0	44,51	44,23	0	0	24	0	0	81,1	51,8	29,22	0,7	0,7	-0,6
04.01.2026	1,356	0	45,66	44,46	0	44,24	43,98	0	0	24	0	0	83,2	52,5	30,72	0,7	0,7	-4
05.01.2026	1,384	0	46,33	45,12	0	44,89	44,6	0	0	24	0	0	83,5	52,7	30,85	0,7	0,7	-3
06.01.2026	1,46	0	46,44	45,12	0	45	44,47	0	0	24	0	0	86,4	54	32,38	0,7	0,7	-5,5
07.01.2026	1,497	0	46,07	44,68	0	44,59	44,04	0	0	24	0	0	87,9	54,4	33,56	0,7	0,7	-7,8
08.01.2026	1,537	0	45,28	43,84	0	43,79	43,22	0	0	24	0	0	89,4	54,4	35,03	0,7	0,7	-11
09.01.2026	1,537	0	45,79	44,36	0	44,3	43,75	0	0	24	0	0	88,9	54,2	34,7	0,7	0,7	-9,6
10.01.2026	1,476	0	45,82	44,49	0	44,37	43,96	0	0	24	0	0	86,2	53	33,19	0,7	0,7	-5,2
11.01.2026	1,431	0	44,91	43,64	0	43,47	43,16	0	0	24	0	0	85,3	52,4	32,94	0,7	0,7	-5,2
12.01.2026	1,489	0	43,39	42,06	0	41,95	41,58	0	0	24	0	0	87	51,6	35,45	0,7	0,7	-
13.01.2026	1,509	0	42,05	40,71	0	40,61	40,23	0	0	24	0	0	88,1	50,9	37,17	0,7	0,7	-
14.01.2026	1,48	0	41,9	40,58	0	40,49	40,1	0	0	24	0	0	87,3	50,7	36,59	0,7	0,7	-
15.01.2026	1,359	0	42,54	41,42	0	41,34	40,94	0	0	24	0	0	82,1	49,2	32,84	0,7	0,7	-
16.01.2026	1,427	0	42,48	41,24	0	41,15	40,76	0	0	24	0	0	85,2	50,5	34,69	0,7	0,7	-
17.01.2026	1,512	0	42,77	41,41	0	41,33	40,93	0	0	24	0	0	88,3	51,7	36,6	0,7	0,7	-
18.01.2026	1,556	0	42,64	41,22	0	41,2	40,74	0	0	24	0	0	89,8	52	37,74	0,7	0,7	-
19.01.2026	1,589	0	43,66	42,2	0	42,19	41,72	0	0	24	0	0	90,3	52,6	37,64	0,7	0,7	-
20.01.2026	1,59	0	44,36	42,91	0	42,91	42,43	0	0	24	0	0	89,8	52,8	36,97	0,7	0,7	-
Итого:	43,616	0	1440,97	1405,19	0	1397,9	1388,89	0	0	768	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	43,616																	

Общее время работы системы, ч768

Период нормальной работы системы, ч768

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
19.12.2025	474,415	20904,83	20607,73	0	20424,73	20393,22	0
20.01.2026	518,031	22345,8	22012,92	0	21822,63	21782,11	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

22.01.2026 7:36:56