

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/09/25г.-23/10/25г.

Абонент:Московский пр-т 143-147, КалининградДоговор N:000000000
Адрес: ЖЭУ -29 Тип расходомера:
Тепловычислитель ТВ7-4.1 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 15.00 м3/ч G под min = 0.04 м3/ч
M сет.воды= т.сут Mгвс= т.сут G обр max = 100.00 м3/ч G обр min = 10.00 м3/ч
txv: не исп.

Серийный номер 20117866, БД=1, ТВ1, СИ=7, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0x192E

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 МПа	P2 МПа	V1 м3	M1 т	Qтв ГДж	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.09.25 23	24.93	24.59	0.35	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000	24	0	
24.09.25 23	24.20	23.79	0.41	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000	24	0	
25.09.25 23	23.71	23.40	0.30	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000	24	0	
26.09.25 23	23.48	23.36	0.12	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000	24	0	
27.09.25 23	23.38	23.20	0.18	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000	24	0	
28.09.25 23	23.16	22.95	0.21	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000	24	0	
29.09.25 23	22.37	22.10	0.27	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000	24	0	
30.09.25 23	22.01	21.82	0.19	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000	24	0	
01.10.25 23	22.06	21.88	0.18	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000	24	0	
02.10.25 23	71.51	48.16	23.35	0.23	0.17	41.000	40.062	3.921	24	0	
03.10.25 23	72.01	49.80	22.21	0.50	0.39	87.975	85.934	8.003	24	0	
04.10.25 23	72.03	49.73	22.30	0.51	0.39	87.479	85.459	7.990	24	0	
05.10.25 23	72.09	50.29	21.80	0.51	0.40	89.164	87.100	7.962	24	0	
06.10.25 23	72.39	50.98	21.41	0.52	0.39	90.969	88.841	7.975	24	0	
07.10.25 23	72.17	50.89	21.28	0.51	0.40	90.330	88.230	7.874	24	0	
08.10.25 23	71.96	50.71	21.25	0.51	0.39	90.179	88.092	7.849	24	0	
09.10.25 23	72.35	51.40	20.95	0.52	0.39	92.536	90.376	7.942	24	0	
10.10.25 23	72.26	51.21	21.05	0.52	0.39	92.313	90.161	7.959	24	0	
11.10.25 23	72.49	51.48	21.01	0.52	0.39	92.621	90.450	7.970	24	0	
12.10.25 23	72.11	51.21	20.90	0.52	0.39	91.657	89.530	7.846	24	0	
13.10.25 23	72.06	50.59	21.48	0.51	0.39	89.475	87.401	7.870	24	0	
14.10.25 23	72.25	50.43	21.82	0.51	0.39	88.973	86.899	7.949	24	0	
15.10.25 23	72.14	50.48	21.66	0.51	0.39	89.410	87.333	7.931	24	0	
16.10.25 23	72.43	50.71	21.72	0.51	0.39	89.766	87.667	7.984	24	0	
17.10.25 23	72.50	50.88	21.62	0.51	0.39	91.049	88.913	8.060	24	0	
18.10.25 23	72.51	50.27	22.24	0.51	0.39	88.625	86.546	8.070	24	0	
19.10.25 23	71.82	49.49	22.34	0.50	0.39	82.948	81.032	7.588	24	0	
20.10.25 23	71.72	48.52	23.20	0.50	0.40	83.718	81.794	7.955	24	0	
21.10.25 23	72.18	49.24	22.94	0.51	0.40	86.394	84.385	8.115	24	0	
22.10.25 23	72.11	49.79	22.32	0.52	0.40	89.169	87.099	8.150	24	0	
23.10.25 23	72.41	50.58	21.83	0.52	0.40	90.492	88.382	8.090	24	0	
Итого/Средн	72.18	50.38	21.80	0.35	0.27	1916.242	1871.686	171.053	744	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	Qтв ГДж	ВНР ч	ВОС ч
22.09.25 23	47981.848	46783.152	4899.976	28950	33
23.10.25 23	49898.090	48654.839	5071.029	29694	33
Итого	1916.242	1871.686	171.053	744	0

Условные обозначения:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут.питания
(#) дисбаланс масс
(X) аппарат.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

