

#282725#

Отчёт по теплопотреблению за период с 17.02.2026 по 18.03.2026

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Салтыкова-Щедрина 5-7, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 9539
Тип теплосчётчика ТВ7 (АССII)
Заводской номер 20117801
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
18.02.2026	7,49	0	67,669	0	0	65,513	0	0	24	0	86,1	58,9	0,42	0,27	-11,6
19.02.2026	7,052	0	68,621	0	0	66,593	0	0	24	0	82,5	57,3	0,42	0,27	-
20.02.2026	7,021	0	70,879	0	0	68,799	0	0	24	0	82,2	57,9	0,43	0,27	-
21.02.2026	6,86	0	68,729	0	0	66,741	0	0	24	0	81,5	57	0,42	0,27	-
22.02.2026	6,441	0	73,513	0	0	71,558	0	0	24	0	77,8	56,4	0,43	0,27	-
23.02.2026	6,237	0	71,736	0	0	69,869	0	0	24	0	76,9	55,6	0,43	0,27	-
24.02.2026	5,981	0	68,202	0	0	66,458	0	0	24	0	76,1	54,6	0,42	0,27	-
25.02.2026	6,352	0	70,007	0	0	68,124	0	0	24	0	78,2	56	0,42	0,27	-
26.02.2026	6,122	0	69,212	0	0	67,429	0	0	24	0	76,4	54,8	0,42	0,27	-
27.02.2026	5,871	0	74,511	0	0	72,705	0	0	24	0	73,8	54,6	0,43	0,26	-
28.02.2026	5,857	0	77,787	0	0	75,906	0	0	24	0	73,7	55,3	0,44	0,26	-
01.03.2026	5,584	0	71,657	0	0	69,939	0	0	24	0	73,3	54,3	0,42	0,26	-
02.03.2026	5,666	0	70,613	0	0	68,91	0	0	24	0	73,6	54	0,42	0,26	-
03.03.2026	5,756	0	75,187	0	0	73,37	0	0	24	0	73,7	55	0,43	0,26	-
04.03.2026	5,623	0	70,476	0	0	68,784	0	0	24	0	73,4	53,9	0,42	0,26	-
05.03.2026	5,718	0	71,927	0	0	70,196	0	0	24	0	73,6	54,1	0,43	0,27	-
06.03.2026	5,833	0	73,766	0	0	71,97	0	0	24	0	74	54,7	0,43	0,27	-
07.03.2026	5,812	0	75,107	0	0	73,299	0	0	24	0	73,6	54,7	0,43	0,26	-
08.03.2026	5,772	0	78,446	0	0	76,566	0	0	24	0	73,4	55,4	0,44	0,26	-
09.03.2026	5,681	0	78,634	0	0	76,747	0	0	24	0	73,4	55,7	0,44	0,26	-
10.03.2026	5,662	0	80,23	0	0	78,311	0	0	24	0	73,3	56	0,44	0,25	-
11.03.2026	5,685	0	82,331	0	0	80,357	0	0	24	0	73,4	56,5	0,44	0,25	-
12.03.2026	5,634	0	80,368	0	0	78,431	0	0	24	0	73,6	56,5	0,44	0,25	-
13.03.2026	5,692	0	83,196	0	0	81,192	0	0	24	0	73,6	56,9	0,45	0,26	-
14.03.2026	5,538	0	83,798	0	0	81,798	0	0	24	0	73,2	57,1	0,45	0,25	-
15.03.2026	5,468	0	79,151	0	0	77,274	0	0	24	0	72,9	56,1	0,43	0,25	-
16.03.2026	5,679	0	78,171	0	0	76,278	0	0	24	0	73,8	56	0,44	0,26	-
17.03.2026	5,665	0	80,555	0	0	78,625	0	0	24	0	73,3	56,2	0,45	0,26	-
18.03.2026	5,544	0	75,847	0	0	74,04	0	0	24	0	73,2	55,3	0,43	0,26	-
Итого:	173,296	0	2170,326	0	0	2115,782	0	0	696	0	0	0	0	0	0
Гкал	41,391														

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 696

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
17.02.2026	4386,41	66464,317	0	0	64829,83	0	0	32543	12
18.03.2026	4559,706	68634,642	0	0	66945,616	0	0	33239	12

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
19.03.2026 7:58:40