

#161878#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 02.10.2025 по 23.10.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Ленинградского района, ООО, УК
Салтыкова-Щедрина 5-7, Калининград
5346

Заводской номер счётчика 20117801	Показания прибора, ГДж 23.10.2025	Предыдущие показания, ГДж 02.10.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	3627,848	3528,555	99.293	23.716

Подпись исполнителя



#151482#

Отчёт за период с 02.10.2025 по 23.10.2025.

Номер абонента 5346
Порядковый номер 9539
Тип теплосчётчика TB7 (ASCII)
Заводской номер 20117801
Номер системы 1
Отчёт сформирован 30.10.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
03.10.2025	-	2,98	0	68,984	0	0	67,485	0	0	24	0	69,4	58,9	0,41	0,25
04.10.2025	-	4,246	0	72,722	0	0	71,139	0	0	24	0	69,6	55,4	0,42	0,26
05.10.2025	-	4,443	0	73,182	0	0	71,592	0	0	24	0	69,5	54,7	0,42	0,26
06.10.2025	-	4,893	0	73,349	0	0	71,743	0	0	24	0	69,7	53,5	0,41	0,26
07.10.2025	-	4,909	0	72,893	0	0	71,294	0	0	24	0	69,8	53,4	0,4	0,24
08.10.2025	-	4,828	0	71,105	0	0	69,555	0	0	24	0	69,5	53	0,39	0,24
09.10.2025	-	4,602	0	71,477	0	0	69,938	0	0	24	0	69	53,3	0,39	0,24
10.10.2025	-	4,627	0	70,726	0	0	69,186	0	0	24	0	69,4	53,5	0,39	0,24
11.10.2025	-	4,652	0	72,061	0	0	70,481	0	0	24	0	69,8	54,1	0,39	0,24
12.10.2025	-	4,617	0	71,207	0	0	69,65	0	0	24	0	69,7	53,9	0,38	0,24
13.10.2025	-	4,59	0	71,548	0	0	70	0	0	24	0	69,3	53,6	0,39	0,24
14.10.2025	-	4,809	0	74,186	0	0	72,573	0	0	24	0	69,5	53,8	0,41	0,25
15.10.2025	-	4,908	0	78,562	0	0	76,827	0	0	24	0	70	54,8	0,43	0,26
16.10.2025	-	4,926	0	79,934	0	0	78,174	0	0	24	0	70	55	0,43	0,26
17.10.2025	-	4,865	0	80,155	0	0	78,39	0	0	24	0	70	55,2	0,43	0,26
18.10.2025	-	4,84	0	77,221	0	0	75,552	0	0	24	0	69,3	54	0,43	0,26
19.10.2025	-	4,938	0	77,5	0	0	75,81	0	0	24	0	69,6	54,1	0,43	0,26
20.10.2025	-	5,165	0	78,089	0	0	76,332	0	0	24	0	70,7	54,6	0,42	0,24
21.10.2025	-	5,139	0	74,822	0	0	73,166	0	0	24	0	70,1	53,3	0,42	0,26
22.10.2025	-	5,114	0	74,943	0	0	73,295	0	0	24	0	69,9	53,3	0,43	0,27
23.10.2025	-	5,203	0	79,469	0	0	77,677	0	0	24	0	70,9	55	0,44	0,26
Итого:	-	99,294	0	1564,135	0	0	1529,859	0	0	504	0	69,75	54,3	0,41	0,25

Общее время работы системы 504 час.

Период нормальной работы системы 504 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
02.10.2025	3528,555	56714,745	0	0	55336,575	0	0	29231	12
23.10.2025	3627,848	58278,88	0	0	56866,433	0	0	29735	12

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____