

#166048#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.10.2025 по 23.11.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Салтыкова-Щедрина 5-7, Калининград
5346
9539
ТВ7 (ASCII)
20117801
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.10.2025	5,209	0	80,051	0	0	78,226	0	0	24	0	71,4	55,6	0,44	0,26	-
25.10.2025	5,212	0	78,826	0	0	77,027	0	0	24	0	71,3	55,2	0,43	0,26	-
26.10.2025	5,211	0	78,416	0	0	76,622	0	0	24	0	71,5	55,3	0,43	0,26	-
27.10.2025	5,228	0	76,349	0	0	74,602	0	0	24	0	71,4	54,7	0,43	0,26	-
28.10.2025	5,318	0	77,868	0	0	76,079	0	0	24	0	71,7	55	0,43	0,26	-
29.10.2025	5,376	0	78,678	0	0	76,868	0	0	24	0	71,7	55,1	0,43	0,26	-
30.10.2025	5,276	0	78,942	0	0	77,14	0	0	24	0	71,4	55,1	0,43	0,26	-
31.10.2025	5,267	0	77,469	0	0	75,698	0	0	24	0	71,4	54,9	0,43	0,26	-
01.11.2025	5,39	0	78,044	0	0	76,234	0	0	24	0	72	55,2	0,43	0,26	-
02.11.2025	5,296	0	80,172	0	0	78,347	0	0	24	0	71,3	55,2	0,44	0,26	-
03.11.2025	5,195	0	80,625	0	0	78,787	0	0	24	0	71,4	55,7	0,44	0,26	-
04.11.2025	5,213	0	79,089	0	0	77,272	0	0	24	0	71,7	55,6	0,43	0,26	-
05.11.2025	5,214	0	80,859	0	0	79	0	0	24	0	71,7	56	0,44	0,26	-
06.11.2025	5,205	0	80,774	0	0	78,916	0	0	24	0	71,7	56	0,44	0,25	-
07.11.2025	5,315	0	79,115	0	0	77,302	0	0	24	0	71,5	55,1	0,43	0,26	-
08.11.2025	5,346	0	76,656	0	0	74,902	0	0	24	0	71,5	54,5	0,43	0,26	-
09.11.2025	5,385	0	75,103	0	0	73,386	0	0	24	0	71,4	53,9	0,42	0,26	-
10.11.2025	5,41	0	76,984	0	0	75,222	0	0	24	0	71,5	54,3	0,43	0,26	-
11.11.2025	5,418	0	77,024	0	0	75,25	0	0	24	0	71,7	54,6	0,43	0,26	-
12.11.2025	5,382	0	78,242	0	0	76,457	0	0	24	0	71,4	54,6	0,43	0,25	-
13.11.2025	5,393	0	78,679	0	0	76,856	0	0	24	0	71,9	55,2	0,43	0,26	-
14.11.2025	5,246	0	78,234	0	0	76,452	0	0	24	0	71,4	55	0,43	0,26	-
15.11.2025	5,446	0	75,077	0	0	73,321	0	0	24	0	72,3	54,6	0,42	0,26	-
16.11.2025	5,992	0	73,602	0	0	71,686	0	0	24	0	76,9	56,9	0,42	0,26	-
17.11.2025	5,795	0	74,005	0	0	72,171	0	0	24	0	74,7	55,6	0,42	0,26	-
18.11.2025	5,584	0	69,57	0	0	67,89	0	0	24	0	73,6	54	0,41	0,26	-
19.11.2025	5,814	0	73,697	0	0	71,896	0	0	24	0	74,2	54,9	0,42	0,26	-
20.11.2025	6,009	0	71,122	0	0	69,312	0	0	24	0	75,8	55,1	0,42	0,27	-
21.11.2025	6,058	0	72,768	0	0	70,927	0	0	24	0	75,6	55,2	0,42	0,26	-
22.11.2025	6,069	0	70,585	0	0	68,8	0	0	24	0	75,6	54,6	0,42	0,27	-
23.11.2025	6,723	0	69,348	0	0	67,407	0	0	24	0	80	56,2	0,41	0,27	-
Итого:	169,995	0	2375,973	0	0	2320,055	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	40,603														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.10.2025	3627,848	58278,88	0	0	56866,433	0	0	29735	12
23.11.2025	3797,844	60654,85	0	0	59186,489	0	0	30479	12

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.11.2025 8:49:52