

#120923#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2025 по 23.03.2025

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Грибоедова 8а, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 9540
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 20117855
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2025	3,089	0	27,951	0	0	27,33	0	0	24	0	70,4	43,4	0,49	0,32	-
25.02.2025	2,968	0	27,627	0	0	27,037	0	0	24	0	68,9	42,7	0,49	0,32	-
26.02.2025	2,938	0	28,126	0	0	27,528	0	0	24	0	68,6	43,2	0,49	0,32	-
27.02.2025	2,91	0	28,305	0	0	27,706	0	0	24	0	68,5	43,4	0,49	0,32	-
28.02.2025	2,894	0	27,93	0	0	27,341	0	0	24	0	68,4	43,2	0,49	0,32	-
01.03.2025	3,002	0	27,7	0	0	27,092	0	0	24	0	69,9	43,5	0,49	0,32	-
02.03.2025	2,976	0	28,027	0	0	27,419	0	0	24	0	69,4	43,5	0,49	0,32	-
03.03.2025	2,951	0	28,348	0	0	27,745	0	0	24	0	68,8	43,4	0,49	0,32	-
04.03.2025	2,888	0	28,42	0	0	27,817	0	0	24	0	68,5	43,7	0,49	0,32	-
05.03.2025	2,909	0	28,801	0	0	28,19	0	0	24	0	68,6	43,9	0,49	0,31	-
06.03.2025	2,852	0	29,151	0	0	28,536	0	0	24	0	68,4	44,6	0,5	0,31	-
07.03.2025	2,828	0	29,413	0	0	28,797	0	0	24	0	68,1	44,7	0,5	0,31	-
08.03.2025	2,806	0	29,503	0	0	28,886	0	0	24	0	68,1	45	0,5	0,31	-
09.03.2025	2,799	0	29,469	0	0	28,85	0	0	24	0	68,2	45,1	0,5	0,31	-
10.03.2025	2,756	0	29,74	0	0	29,118	0	0	24	0	68,2	45,6	0,5	0,31	-
11.03.2025	2,736	0	28,741	0	0	28,14	0	0	24	0	68,1	44,9	0,5	0,31	-
12.03.2025	2,782	0	28,532	0	0	27,931	0	0	24	0	68,3	44,6	0,49	0,32	-
13.03.2025	2,831	0	27,522	0	0	26,929	0	0	24	0	69,3	44,2	0,48	0,32	-
14.03.2025	2,969	0	27,607	0	0	26,988	0	0	24	0	70,7	44,5	0,49	0,32	-
15.03.2025	3,101	0	27,736	0	0	27,095	0	0	24	0	72	44,7	0,49	0,32	-
16.03.2025	3,118	0	27,944	0	0	27,3	0	0	24	0	71,8	44,6	0,49	0,32	-
17.03.2025	3,164	0	27,592	0	0	26,945	0	0	24	0	72,5	44,5	0,48	0,32	-
18.03.2025	3,043	0	28,008	0	0	27,38	0	0	24	0	70,7	44,2	0,49	0,32	-
19.03.2025	2,899	0	28,278	0	0	27,676	0	0	24	0	68,8	43,8	0,49	0,31	-
20.03.2025	2,86	0	28,327	0	0	27,729	0	0	24	0	68,4	43,8	0,49	0,31	-
21.03.2025	2,84	0	29,337	0	0	28,721	0	0	24	0	68,2	44,6	0,5	0,31	-
22.03.2025	2,853	0	29,186	0	0	28,575	0	0	24	0	68,1	44,3	0,5	0,31	-
23.03.2025	2,488	0	25,554	0	0	25,019	0	0	24	0	68	44,3	0,5	0,31	-
Итого:	81,25	0	792,875	0	0	775,82	0	0	672	0	0	0	0	0	0
Гкал	19,406														

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 672

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.02.2025	1914,735	33586,493	0	0	32805,042	0	0	23711	88
23.03.2025	1995,987	34379,367	0	0	33580,865	0	0	24380	91

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.03.2025 17:15:38