

#166929#

Показания приборов  
учёта тепловой энергии  
за период с 23.11.2025 по 01.12.2025

Потребитель  
Адрес потребителя  
Абонентский номер

Ленинградского района, ООО, УК  
Грибоедова 8а, Калининград  
5346

Заводской номер счётчика 20117855	Показания прибора, ГДж 01.12.2025	Предыдущие показания, ГДж 23.11.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	46,658	11,415	35.243	8.418

*Л. 426 Пал*

Подпись исполнителя



*с 24.11.25 по показаниям  
02174*



#166928#

Отчёт за период с 23.11.2025 по 01.12.2025.

Номер абонента 5346  
 Порядковый номер 9540  
 Тип теплосчётчика ТВ7 (ASCII)  
 Заводской номер 20117855  
 Номер системы 1  
 Отчёт сформирован 02.12.2025

## Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
24.11.2025	-	4,698	0	92,354	0	0	89,76	0	0	24	0	80,2	67,8	0,5	0,3
25.11.2025	-	4,497	0	92,78	0	0	90,29	0	0	24	0	78,3	66,4	0,5	0,3
26.11.2025	-	4,451	0	92,09	0	0	89,65	0	0	24	0	77,7	65,9	0,5	0,3
27.11.2025	-	4,348	0	92,158	0	0	89,761	0	0	24	0	76,9	65,4	0,5	0,3
28.11.2025	-	4,364	0	92,883	0	0	90,492	0	0	24	0	76,4	64,9	0,5	0,3
29.11.2025	-	4,338	0	91,841	0	0	89,472	0	0	24	0	76,4	64,9	0,5	0,3
30.11.2025	-	4,306	0	91,201	0	0	88,85	0	0	24	0	76,5	64,9	0,5	0,3
01.12.2025	-	4,242	0	92,987	0	0	90,632	0	0	24	0	75,7	64,5	0,5	0,3
Итого:	-	35,244	0	738,294	0	0	718,907	0	0	192	0	77,26	65,59	0,5	0,3

Общее время работы системы 192 час.

Период нормальной работы системы 192 час.

## Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.11.2025	11,415	236,293	0	0	230,243	0	0	1917	91
01.12.2025	46,658	974,589	0	0	949,152	0	0	2109	91

Подпись абонента

\_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения

\_\_\_\_\_