

#161948#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.09.2025 по 23.10.2025

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Звездная 7-13, Калининград
Абонентский номер 4402

| Заводской номер счётчика 20118089 | Показания прибора, ГДж 23.10.2025 | Предыдущие показания, ГДж 23.09.2025 | Разность показаний, ГДж | Разность показаний, Гкал |
|--|---|--|----------------------------|-----------------------------|
| Количество тепловой энергии, система 1 | 5652,312 | 5561,883 | 90.429 | 21.599 |

Подпись исполнителя



ооу 15.10.25 решено
не под под



#162035#

Отчёт за период с 23.09.2025 по 23.10.2025.

Номер абонента 4402
Порядковый номер 9549
Тип теплосчёта TB7 (ASCII)
Заводской номер 20118089
Номер системы 1
Отчёт сформирован 31.10.2025
Ведомость регистрации параметров:

| Дата | tнар, °C | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа |
|------------|-------------|------------|--------------|----------|------------|------------|----------|-----------|-----------|-------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|
| 24.09.2025 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 19,1 | 18,6 | 0,21 | 0,2 |
| 25.09.2025 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 18,7 | 18,2 | 0,21 | 0,2 |
| 26.09.2025 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 18,4 | 17,9 | 0,21 | 0,2 |
| 27.09.2025 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 18,1 | 17,7 | 0,21 | 0,2 |
| 28.09.2025 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 18 | 17,6 | 0,21 | 0,2 |
| 29.09.2025 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 17,8 | 17,3 | 0,21 | 0,2 |
| 30.09.2025 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 17,4 | 17 | 0,21 | 0,19 |
| 01.10.2025 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 17,2 | 16,8 | 0,21 | 0,19 |
| 02.10.2025 | - | 5,161 | 0 | 69,874 | 0 | 0 | 68,328 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,2 | 52,2 | 0,29 | 0,21 |
| 03.10.2025 | - | 7,874 | 0 | 149,574 | 0 | 0 | 146,287 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,9 | 57,1 | 0,4 | 0,22 |
| 04.10.2025 | - | 7,534 | 0 | 156,18 | 0 | 0 | 152,74 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,1 | 58,3 | 0,42 | 0,23 |
| 05.10.2025 | - | 6,932 | 0 | 155,008 | 0 | 0 | 151,61 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,8 | 59 | 0,42 | 0,23 |
| 06.10.2025 | - | 6,646 | 0 | 151,309 | 0 | 0 | 147,963 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,2 | 59,5 | 0,41 | 0,23 |
| 07.10.2025 | - | 6,297 | 0 | 141,357 | 0 | 0 | 138,225 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,2 | 59,4 | 0,38 | 0,23 |
| 08.10.2025 | - | 6,177 | 0 | 137,233 | 0 | 0 | 134,209 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70 | 59 | 0,37 | 0,23 |
| 09.10.2025 | - | 6,531 | 0 | 138,057 | 0 | 0 | 135,057 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,4 | 57,9 | 0,37 | 0,22 |
| 10.10.2025 | - | 7,669 | 0 | 138,137 | 0 | 0 | 135,1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,9 | 56,3 | 0,37 | 0,22 |
| 11.10.2025 | - | 7,849 | 0 | 138,898 | 0 | 0 | 135,813 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,2 | 56,4 | 0,37 | 0,22 |
| 12.10.2025 | - | 8,127 | 0 | 137,985 | 0 | 0 | 134,928 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,1 | 55,8 | 0,37 | 0,22 |
| 13.10.2025 | - | 8,111 | 0 | 138,753 | 0 | 0 | 135,717 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,7 | 55,4 | 0,38 | 0,22 |
| 14.10.2025 | - | 5,522 | 0 | 145,199 | 0 | 0 | 93,572 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,8 | 55,8 | 0,37 | 0,23 |
| 15.10.2025 | - | 0 | 0 | 154,294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 0 | 83,4 | 0,32 | 0,25 |
| 16.10.2025 | - | 0 | 0 | 155,219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 81,2 | 0,32 | 0,25 | |
| 17.10.2025 | - | 0 | 0 | 154,654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 86,6 | 0,32 | 0,25 | |
| 18.10.2025 | - | 0 | 0 | 150,497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 79,3 | 0,32 | 0,25 | |
| 19.10.2025 | - | 0 | 0 | 150,909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 76 | 0,32 | 0,25 | |
| 20.10.2025 | - | 0 | 0 | 143,088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 59 | 0,32 | 0,25 | |
| 21.10.2025 | - | 0 | 0 | 146,855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 52,9 | 0,32 | 0,25 | |
| 22.10.2025 | - | 0 | 0 | 151,038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 36 | 0,32 | 0,25 | |
| 23.10.2025 | - | 0 | 0 | 154,271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 62,1 | 0,32 | 0,25 | |
| Итого: | - | 90,43 | 0 | 3158,389 | 0 | 0 | 1709,549 | 0 | 0 | 520 | 200 | 35,14 | 49,99 | 0,32 | 0,22 |

Общее время работы системы 720 час.

Период нормальной работы системы 520 час.

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|-----------|--------|--------|-----------|-------|-------|---------|--------|
| 23.09.2025 | 5561,883 | 76713,587 | 0 | 0 | 74840,603 | 0 | 0 | 30034 | 25 |
| 23.10.2025 | 5652,312 | 79871,978 | 0 | 0 | 76550,151 | 0 | 0 | 30530 | 249 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____