

#282722#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.02.2026 по 20.03.2026

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Детский Сад № 74, МАДОУ
Нахимова 9, Калининград
9652
ТВ7 (АСЦП)
20117433
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.02.2026	6,023	0	78,78	78,579	0	76,647	77,274	0	24	0	78,6	59,9	0,43	0,25	-
22.02.2026	5,013	0	61,822	61,673	0	60,298	60,811	0	24	0	74,5	54,7	0,45	0,23	-
23.02.2026	4,992	0	65,04	64,95	0	63,47	64,038	0	24	0	73,6	54,9	0,44	0,24	-
24.02.2026	5,344	0	76,422	76,392	0	74,615	75,286	0	24	0	72,8	55,8	0,43	0,24	-
25.02.2026	5,434	0	74,031	73,921	0	72,216	72,825	0	24	0	74,3	56,4	0,44	0,23	-
26.02.2026	5,293	0	71,305	71,172	0	69,548	70,114	0	24	0	74,5	56,4	0,43	0,23	-
27.02.2026	4,371	0	56,29	56,16	0	55,045	55,467	0	24	0	70,2	51,3	0,45	0,22	-
28.02.2026	3,846	0	50,874	50,794	0	49,77	50,174	0	24	0	69,4	51	0,46	0,21	-
01.03.2026	4,45	0	61,975	61,92	0	60,619	61,129	0	24	0	69,7	52,2	0,44	0,22	-
02.03.2026	4,784	0	67,755	67,682	0	66,249	66,79	0	24	0	70,3	53,1	0,43	0,23	-
03.03.2026	4,268	0	53,487	53,344	0	52,313	52,706	0	24	0	69,9	50,4	0,45	0,22	-
04.03.2026	5,071	0	74,814	74,79	0	73,157	73,778	0	24	0	70,3	53,7	0,44	0,23	-
05.03.2026	4,97	0	75,302	75,278	0	73,618	74,231	0	24	0	70,5	54,5	0,45	0,23	-
06.03.2026	5,092	0	74,831	74,779	0	73,131	73,728	0	24	0	71,3	54,7	0,45	0,23	-
07.03.2026	4,37	0	67,742	67,758	0	66,247	66,818	0	24	0	70,1	54,4	0,45	0,22	-
08.03.2026	3,937	0	51,576	51,503	0	50,462	50,878	0	24	0	69,3	50,8	0,46	0,21	-
09.03.2026	4,241	0	59,565	59,526	0	58,276	58,771	0	24	0	69,3	52	0,46	0,21	-
10.03.2026	3,819	0	45,93	45,811	0	44,966	45,312	0	24	0	68,3	48,1	0,46	0,21	-
11.03.2026	3,664	0	41,759	41,631	0	40,88	41,203	0	24	0	68,1	46,8	0,47	0,21	-
12.03.2026	3,585	0	39,555	39,435	0	38,729	39,046	0	24	0	68	45,9	0,46	0,2	-
13.03.2026	3,741	0	45,95	45,858	0	44,973	45,342	0	24	0	68,6	48,8	0,48	0,21	-
14.03.2026	3,189	0	37,073	37,01	0	36,317	36,639	0	24	0	67,2	46,3	0,48	0,2	-
15.03.2026	3,474	0	42,571	42,509	0	41,69	42,055	0	24	0	67,7	47,8	0,47	0,2	-
16.03.2026	3,933	0	47,172	47,053	0	46,165	46,534	0	24	0	68,8	48,5	0,46	0,21	-
17.03.2026	3,887	0	45,18	45,048	0	44,224	44,571	0	24	0	68,5	47,6	0,47	0,21	-
18.03.2026	4,545	0	64,908	64,86	0	63,491	64,017	0	24	0	69,7	52,6	0,46	0,22	-
19.03.2026	4,308	0	65,434	65,392	0,004	64,043	64,546	0,004	24	0	68,5	52,5	0,39	0,2	-
20.03.2026	4,093	0,001	49,177	49,016	0	48,129	48,473	0	24	0	68,7	48,5	0,45	0,2	-
Итого:	123,737	0	1646,32	1643,844	0,004	1609,288	1622,556	0,004	672	0	0	0	0	0	0
Гкал	29,554														

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 672

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.02.2026	3575,537	55729,365	55522,902	4,496	54548,033	54799,466	4,451	30076	1882
20.03.2026	3699,273	57375,685	57166,746	4,5	56157,319	56422,025	4,455	30748	1882

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.03.2026 8:51:48