

#146585#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.08.2025 по 20.09.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Детский Сад № 74, МАДОУ
Нахимова 9, Калининград

Заводской номер счётчика 20117433	Показания прибора, ГДж 20.09.2025	Предыдущие показания, ГДж 20.08.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	2830,705	2821,935	8.77	2.095

Подпись исполнителя _____



#146257#

Отчёт за период с 20.08.2025 по 20.09.2025.

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Отчёт сформирован

9652

TB7 (ASCII)

20117433

1

23.09.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.08.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	20	19,7	0,18	0,18
22.08.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	20	19,9	0,19	0,19
23.08.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	19,3	19,2	0,11	0,11
24.08.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	18,8	18,6	0,05	0,05
25.08.2025	-	0	0	0,34	0,328	0	0,34	0,328	0	24	0	18,9	18,8	0,09	0,09
26.08.2025	-	0,005	0	12,225	12,226	0	12,213	12,213	0	24	0	20,2	20,1	0,37	0,36
27.08.2025	-	0,17	0	38,925	38,967	0	38,662	38,719	0	24	0	36,5	35,5	0,43	0,41
28.08.2025	-	0,381	0	36,485	36,606	0	35,894	36,061	0	24	0	59,3	56,8	0,46	0,42
29.08.2025	-	0,377	0	30,03	30,122	0	29,533	29,67	0	24	0	60	56,9	0,46	0,42
30.08.2025	-	0,288	0	33,406	33,567	0	32,859	33,051	0	24	0	59,7	57,6	0,46	0,41
31.08.2025	-	0,284	0	34,427	34,606	0	33,864	34,074	0	24	0	59,7	57,7	0,46	0,42
01.09.2025	-	0,348	0	33,476	33,639	0	32,924	33,129	0	24	0	59,8	57,3	0,46	0,42
02.09.2025	-	0,391	0	31,863	32,01	0	31,337	31,529	0	24	0	59,9	56,9	0,46	0,42
03.09.2025	-	0,397	0	36,931	37,116	0	36,328	36,56	0	24	0	59,6	57	0,46	0,42
04.09.2025	-	0,366	0	33,806	33,973	0	33,254	33,465	0	24	0	59,6	57	0,46	0,42
05.09.2025	-	0,357	0	32,476	32,634	0	31,942	32,142	0	24	0	59,8	57,1	0,46	0,42
06.09.2025	-	0,283	0	30,365	30,52	0	29,866	30,053	0	24	0	59,8	57,6	0,46	0,42
07.09.2025	-	0,284	0	32,855	33,023	0	32,314	32,516	0	24	0	59,7	57,7	0,46	0,42
08.09.2025	-	0,387	0	31,445	31,58	0	30,928	31,108	0	24	0	59,9	56,9	0,47	0,42
09.09.2025	-	0,402	0	34,065	34,219	0	33,504	33,705	0	24	0	59,8	56,9	0,46	0,42
10.09.2025	-	0,384	0	34,545	34,705	0	33,979	34,182	0	24	0	59,8	57,1	0,46	0,43
11.09.2025	-	0,4	0	36,801	36,971	0	36,202	36,418	0	24	0	59,5	56,9	0,46	0,43
12.09.2025	-	0,419	0	39,839	40,029	0	39,194	39,43	0	24	0	59,4	56,9	0,46	0,43
13.09.2025	-	0,273	0	35,034	35,22	0	34,461	34,676	0	24	0	59,6	57,7	0,46	0,42
14.09.2025	-	0,273	0	38,424	38,634	0	37,799	38,041	0	24	0	59,5	57,7	0,46	0,43
15.09.2025	-	0,389	0	40,676	40,871	0	40,017	40,259	0	24	0	59,2	56,9	0,46	0,43
16.09.2025	-	0,383	0	35,783	35,933	0	35,215	35,407	0	24	0	58,8	56,2	0,46	0,44
17.09.2025	-	0,397	0	34,414	34,553	0	33,884	34,066	0	24	0	57,8	55,1	0,46	0,44
18.09.2025	-	0,427	0	38,869	39,064	0	38,238	38,481	0	24	0	59,5	56,8	0,47	0,43
19.09.2025	-	0,408	0	33,67	33,829	0	33,114	33,324	0	24	0	59,8	56,9	0,47	0,43
20.09.2025	-	0,299	0	31,198	31,365	0	30,683	30,885	0	24	0	59,9	57,6	0,48	0,43
Итого:	-	8,772	0	882,373	886,31	0	868,548	873,492	0	744	0	51,07	49,06	0,4	0,37

Общее время работы системы

744 час.

Период нормальной работы системы

744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.08.2025	2821,935	45322,077	45170,876	4,418	44394,64	44600,115	4,374	25660	1882
20.09.2025	2830,705	46204,45	46057,186	4,418	45263,188	45473,608	4,374	26404	1882

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения