

#162661#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.09.2025 по 20.10.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Детский Сад № 74, МАДОУ
Нахимова 9, Калининград
9652
ТВ7 (АСЦП)
20117433
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.09.2025	0,295	0	27,873	28,014	0	27,413	27,587	0	24	0	60	57,4	0,48	0,43	-
22.09.2025	0,395	0	27,825	27,943	0	27,362	27,528	0	24	0	60,2	56,8	0,48	0,43	-
23.09.2025	0,405	0	32,373	32,524	0	31,836	32,036	0	24	0	60	57	0,48	0,43	-
24.09.2025	0,364	0	31,961	32,103	0	31,453	31,635	0	24	0	58,7	56	0,42	0,38	-
25.09.2025	0,848	0	35,2	35,225	0,028	34,613	34,737	0,028	24	0	60,3	54,5	0,48	0,43	-
26.09.2025	2,815	0,004	44,961	44,625	0	44,175	44,178	0	24	0	61,8	46,6	0,48	0,43	-
27.09.2025	2,648	0	45,261	44,977	0	44,476	44,512	0	24	0	61,5	47,3	0,48	0,43	-
28.09.2025	2,269	0	39,166	38,936	0	38,497	38,537	0	24	0	61,1	47	0,48	0,43	-
29.09.2025	3,078	0	48,97	48,65	0	48,11	48,16	0	24	0	61,9	46,6	0,48	0,43	-
30.09.2025	3,032	0	45,306	44,981	0	44,502	44,542	0	24	0	62,3	46	0,47	0,43	-
01.10.2025	2,435	0	41,732	41,531	0	41,033	41,117	0	24	0	60,3	46,2	0,35	0,28	-
02.10.2025	3,487	0	49,156	48,912	0	48,221	48,398	0	24	0	64,6	47,3	0,36	0,17	-
03.10.2025	3,636	0	51,421	51,117	0	50,392	50,534	0	24	0	66,4	49,2	0,43	0,2	-
04.10.2025	3,407	0	46,084	45,798	0	45,167	45,299	0	24	0	66,1	48,1	0,45	0,21	-
05.10.2025	2,675	0	32,051	31,781	0	31,44	31,491	0	24	0	64,7	44,4	0,46	0,21	-
06.10.2025	3,058	0	36,533	36,229	0	35,828	35,89	0	24	0	65,1	44,8	0,44	0,22	-
07.10.2025	3,003	0	35,544	35,247	0	34,85	34,917	0	24	0	65,5	45	0,41	0,22	-
08.10.2025	2,947	0	35,394	35,107	0	34,71	34,776	0	24	0	65,2	45	0,4	0,22	-
09.10.2025	2,844	0	33,65	33,364	0	33,009	33,063	0	24	0	64,7	44,1	0,4	0,22	-
10.10.2025	2,85	0	34,49	34,206	0	33,833	33,89	0	24	0	64,6	44,6	0,39	0,22	-
11.10.2025	2,576	0	30,341	30,075	0	29,758	29,801	0	24	0	64,9	44,2	0,4	0,21	-
12.10.2025	2,695	0	32,221	31,939	0	31,604	31,645	0	24	0	64,8	44,4	0,4	0,21	-
13.10.2025	3,167	0	38,087	37,771	0	37,347	37,412	0	24	0	65,3	45,1	0,4	0,22	-
14.10.2025	3,32	0	43,533	43,235	0	42,68	42,787	0	24	0	65,6	47	0,42	0,22	-
15.10.2025	3,014	0	35,404	35,104	0	34,711	34,774	0	24	0	65,6	44,9	0,44	0,22	-
16.10.2025	2,963	0	34,42	34,128	0	33,75	33,816	0	24	0	65,3	44,4	0,45	0,22	-
17.10.2025	3,045	0	35,921	35,634	0	35,221	35,301	0	24	0	65,5	44,9	0,45	0,22	-
18.10.2025	3,297	0	42,624	42,322	0	41,793	41,892	0	24	0	65,5	46,7	0,44	0,23	-
19.10.2025	3,519	0	47,023	46,707	0	46,093	46,21	0	24	0	65,9	47,7	0,44	0,23	-
20.10.2025	4,195	0	60,312	59,969	0	59,056	59,237	0	24	0	67,8	50,9	0,41	0,23	-
Итого:	78,282	0	1174,837	1168,154	0,028	1152,933	1155,702	0,028	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	18,697														

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.09.2025	2830,705	46204,45	46057,186	4,418	45263,188	45473,608	4,374	26404	1882
20.10.2025	2908,987	47379,287	47225,34	4,446	46416,118	46629,311	4,401	27124	1882

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.10.2025 7:42:35