

#142667#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 31.07.2025 по 03.08.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

ЖЭУ-23, ООО, УК
Сибирякова 2-12, Калининград
4395

Заводской номер счётчика 101465	Показания прибора, МВт×ч 03.08.2025	Предыдущие показания, МВт×ч 31.07.2025	Разность показаний, МВт×ч	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	7271,196	7268,647	2.549	2.192

Подпись исполнителя



с 01.08.25 № 174



#142666#

Отчёт за период с 31.07.2025 по 03.08.2025.

Номер абонента 4395
 Порядковый номер 7806
 Тип теплосчёта СКМ-2
 Заводской номер 101465
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 04.08.2025
 Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	Q, MBт×ч	Qg,	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab,	TNar, ч	Ttn, ч	TekErr,	TehErr,	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа
01.08.2025	-	0,863	0	44,704	0	0	0	24	24	0	0	0	69	53	0	0,34	0,25
02.08.2025	-	0,827	0	43,369	0	0	0	24	24	0	0	0	70	53	0	0,34	0,25
03.08.2025	-	0,859	0	44,159	0	0	0	24	24	0	0	0	69	53	0	0,34	0,25
Итого:	-	2,549	0	132,232	0	0	0	72	72	0	-	-	69,33	53	0	0,34	0,25

Общее время работы системы 72 час.

Период нормальной работы системы 72 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, MBт×ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
31.07.2025	7268,647	272720,316	0	0	0	56038,46	0,78
03.08.2025	7271,196	272852,548	0	0	0	56110,46	0,78

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения
