

#165448#

Показания приборов  
учёта тепловой энергии  
за период с 23.10.2025 по 23.11.2025

Потребитель  
Адрес потребителя  
Абонентский номер

ЛАНСАР, ООО, УК 7435  
Барнаульская 8, Калининград  
7435

Заводской номер счётчика 00104618	Показания прибора, Гкал 23.11.2025	Предыдущие показания, Гкал 23.10.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	790,068	745,248	44.82

Подпись исполнителя \_\_\_\_\_



*с 23.10.25 по 23.11.25*

26 11 25

#165447#

Отчёт за период с 23.10.2025 по 23.11.2025.

Номер абонента 7435  
 Порядковый номер 0  
 Тип теплосчётчика ВКТ-7  
 Заводской номер 00104618  
 Номер системы 1  
 Отчёт сформирован 26.11.2025

44,82 | 23 x 8

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.10.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	71,8	44,3	27,46	0,7	0,7
25.10.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	71,7	43,9	27,74	0,7	0,7
26.10.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	71,8	43,9	27,88	0,7	0,7
27.10.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	71,8	43,3	28,53	0,7	0,7
28.10.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	72	43,7	28,35	0,7	0,7
29.10.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	72,1	43,8	28,24	0,7	0,7
30.10.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	71,8	43,9	27,91	0,7	0,7
31.10.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	71,9	43,6	28,24	0,7	0,7
01.11.2025	-	1,232	0,05	42,92	41,16	41,91	40,82	1,09	24	0	1	72,3	44	28,34	0,7	0,7
02.11.2025	-	1,928	0,087	68,42	65,62	66,88	65,05	1,83	24	0	1	71,7	44	27,63	0,7	0,7
03.11.2025	-	1,922	0,088	68,69	65,89	67,09	65,24	1,85	24	0	1	71,8	44,3	27,49	0,7	0,7
04.11.2025	-	1,933	0,081	67,55	64,79	65,96	64,21	1,75	24	0	1	72,1	43,9	28,15	0,7	0,7
05.11.2025	-	1,939	0,085	68,87	66,12	67,27	65,48	1,79	24	0	1	72	44,4	27,65	0,7	0,7
06.11.2025	-	1,93	0,082	68,74	66,01	67,15	65,39	1,76	24	0	1	72	44,5	27,57	0,7	0,7
07.11.2025	-	1,934	0,079	67,64	64,93	66,12	64,39	1,73	24	0	1	72	43,8	28,14	0,7	0,7
08.11.2025	-	1,92	0,072	65,67	63,05	64,19	62,57	1,62	24	0	1	71,9	43	28,84	0,7	0,7
09.11.2025	-	1,9	0,069	64,42	61,9	62,94	61,42	1,52	24	0	1	71,8	42,6	29,15	0,7	0,7
10.11.2025	-	1,918	0,07	65,9	63,33	64,41	62,85	1,56	24	0	1	71,8	43	28,78	0,7	0,7
11.11.2025	-	1,919	0,064	65,73	63,28	64,23	62,8	1,43	24	0	1	72,1	43,2	28,94	0,7	0,7
12.11.2025	-	1,905	0,056	66,28	64,03	64,76	63,51	1,25	24	0	1	71,8	43,2	28,63	0,7	0,7
13.11.2025	-	1,935	0,067	67,32	64,8	65,75	64,24	1,51	24	0	1	72,2	43,8	28,46	0,7	0,7
14.11.2025	-	1,902	0,073	66,84	64,27	65,34	63,73	1,61	24	0	1	71,7	43,7	28,08	0,7	0,7
15.11.2025	-	1,942	0,071	64,56	62,02	63,04	61,54	1,5	24	0	1	72,9	43,1	29,85	0,7	0,7
16.11.2025	-	2,142	0,07	63,65	60,98	61,99	60,5	1,49	24	0	1	77,3	43,8	33,52	0,7	0,7
17.11.2025	-	2,035	0,074	63,55	60,99	62,02	60,47	1,55	24	0	1	74,9	43,2	31,73	0,7	0,7
18.11.2025	-	1,952	0,06	60,17	57,76	58,73	57,28	1,45	24	0	1	74	41,7	32,23	0,7	0,7
19.11.2025	-	2,033	0,067	63,37	60,85	61,83	60,37	1,46	24	0	1	74,6	42,7	31,93	0,7	0,7
20.11.2025	-	2,084	0,066	61,69	59,16	60,1	58,68	1,42	24	0	1	76,2	42,5	33,69	0,7	0,7
21.11.2025	-	2,092	0,065	62,74	60,19	61,13	59,71	1,42	24	0	1	76	42,7	33,26	0,7	0,7
22.11.2025	-	2,07	0,064	60,92	58,42	59,37	57,94	1,43	24	0	1	76,1	42,2	33,89	0,7	0,7
23.11.2025	-	2,253	0,065	60,39	57,79	58,71	57,31	1,4	24	0	1	80,5	43,1	37,38	0,7	0,7
Итого:	-	44,82	1,625	1476,03	1417,34	1440,92	1405,5	35,42	745	0	-	73,05	43,45	29,6	0,7	0,7

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 745 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.10.2025	745,248	26458,78	25534,56	24831,21	24334,1
23.11.2025	790,068	27934,81	26951,9	26272,13	25739,6

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения