

#207248#

Отчёт по теплотреблению за период с 23.01.2026 по 17.02.2026

Потребитель: Теплосервис, ООО, УК
Адрес потребителя: Школьная 3-5, Калининград (гвс)
Номер абонента: 4817
Порядковый номер: 7778
Тип теплосчётчика: ВКТ-9
Заводской номер: 5123
Номер системы: 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.01.2026	0,834	0	39,243	28,53	0	38,607	28,222	0	24	0	0	0	59,3	48,2	0	0,29	0,27	0	-9,4
25.01.2026	0,811	0	38,66	28,638	0	38,032	28,331	0	24	0	0	0	59,4	48	0	0,29	0,26	0	-7,3
26.01.2026	0,785	0	38,283	28,633	0	37,661	28,323	0	24	0	0	0	59,4	48,2	0	0,29	0,27	0	-4,4
27.01.2026	0,792	0	38,478	28,523	0	37,851	28,21	0	24	0	0	0	59,4	48,6	0	0,3	0,28	0	-3,8
28.01.2026	0,784	0	38,09	28,355	0	37,471	28,047	0	24	0	0	0	59,4	48,4	0	0,3	0,28	0	-6
29.01.2026	0,784	0	38,083	28,368	0	37,466	28,062	0	24	0	0	0	59,3	48,2	0	0,3	0,28	0	-9,7
30.01.2026	0,743	0	37,428	28,558	0	36,824	28,252	0	24	0	0	0	59,2	48	0	0,3	0,28	0	-12,4
31.01.2026	0,835	0	39,053	28,248	0	38,421	27,944	0	24	0	0	0	59,2	48,2	0	0,29	0,27	0	-13,8
01.02.2026	0,864	0	39,765	28,548	0	39,123	28,243	0	24	0	0	0	59,2	47,9	0	0,28	0,26	0	-18,9
02.02.2026	0,78	0	38,553	28,693	0	37,932	28,381	0	24	0	0	0	59,1	48,4	0	0,3	0,27	0	-20,1
03.02.2026	0,794	0	38,77	28,495	0	38,145	28,182	0	24	0	0	0	59,2	48,7	0	0,3	0,27	0	-18
04.02.2026	0,737	0	36,39	27,4	0	35,804	27,107	0	24	0	0	0	59,1	48	0	0,3	0,28	0	-12,3
05.02.2026	0,837	0	36,868	25,693	0	36,27	25,42	0	24	0	0	0	59,3	47,8	0	0,3	0,28	0	-7,6
06.02.2026	0,79	0	36,658	26,428	0	36,062	26,142	0	24	0	0	0	59,4	48,2	0	0,3	0,29	0	-3,2
07.02.2026	0,829	0	37,738	26,755	0	37,12	26,462	0	24	0	0	0	59,6	48,6	0	0,29	0,28	0	-3,3
08.02.2026	0,77	0	36,475	26,94	0	35,881	26,652	0	24	0	0	0	59,5	48	0	0,28	0,26	0	-4,9
09.02.2026	0,764	0	37,21	27,54	0	36,606	27,238	0	24	0	0	0	59,4	48,6	0	0,3	0,28	0	-12,1
10.02.2026	0,816	0	37,413	26,593	0	36,805	26,304	0	24	0	0	0	59,4	48,4	0	0,3	0,29	0	-12,4
11.02.2026	0,752	0	36,11	26,63	0	35,522	26,34	0	24	0	0	0	59,5	48,5	0	0,3	0,28	0	-3,8
12.02.2026	0,741	0	36,163	27,043	0	35,572	26,748	0	24	0	0	0	59,6	48,5	0	0,3	0,29	0	-0,7
13.02.2026	0,713	0	35,325	26,533	0	34,751	26,243	0	24	0	0	0	59,4	48,6	0	0,31	0,29	0	-1,2
14.02.2026	0,806	0	36,955	26,213	0	36,353	25,925	0	24	0	0	0	59,5	48,6	0	0,3	0,29	0	-6,7
15.02.2026	0,826	0	37,518	26,473	0	36,904	26,181	0	24	0	0	0	59,6	48,7	0	0,29	0,28	0	-11,2
16.02.2026	0,734	0	35,52	26,41	0	34,944	26,126	0	24	0	0	0	59,3	48,2	0	0,31	0,29	0	-
17.02.2026	0,774	0	36,293	26,308	0	35,705	26,024	0	24	0	0	0	59,3	48,2	0	0,31	0,29	0	-
Итого:	19,695	0	937,042	686,548	0	921,832	679,109	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	19,695																		

Общее время работы системы, ч 600

Период нормальной работы системы, ч 600

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
23.01.2026	124,913	7007,292	5456,114	0	6895,923	5394,813	0	4252,33	768	28,28	0
17.02.2026	144,609	7944,333	6142,655	0	7817,752	6073,921	0	4852,33	1368	28,28	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
19.02.2026 7:51:11