

#282718#

Отчёт по теплопотреблению за период с 17.02.2026 по 18.03.2026

Потребитель: Теплосервис, ООО, УК
Адрес потребителя: Школьная 3-5, Калининград (гвс)
Номер абонента: 4817
Порядковый номер: 7778
Тип теплосчётчика: ВКТ-9
Заводской номер: 5123
Номер системы: 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
18.02.2026	0,749	0	35,77	26,368	0	35,191	26,085	0	24	0	0	0	59,3	48,1	0	0,31	0,29	0	-
19.02.2026	0,694	0	34,795	26,385	0	34,232	26,099	0	24	0	0	0	59,3	48,3	0	0,31	0,29	0	-
20.02.2026	0,706	0	35,048	26,405	0	34,479	26,118	0	24	0	0	0	59,3	48,4	0	0,31	0,29	0	-
21.02.2026	0,788	0	36,573	26,285	0	35,978	25,999	0	24	0	0	0	59,4	48,4	0	0,3	0,29	0	-
22.02.2026	0,777	0	36,6	26,485	0	36,003	26,194	0	24	0	0	0	59,5	48,7	0	0,31	0,29	0	-
23.02.2026	0,761	0	35,295	25,888	0	34,72	25,615	0	24	0	0	0	59,5	47,6	0	0,3	0,28	0	-
24.02.2026	0,77	0	35,53	25,738	0	34,954	25,465	0	24	0	0	0	59,3	47,8	0	0,3	0,29	0	-
25.02.2026	0,782	0	35,82	25,693	0	35,239	25,418	0	24	0	0	0	59,3	48	0	0,31	0,29	0	-
26.02.2026	0,76	0	35,505	25,808	0	34,929	25,531	0	24	0	0	0	59,4	48,1	0	0,31	0,29	0	-
27.02.2026	0,754	0	35,443	25,97	0	34,866	25,692	0	24	0	0	0	59,4	48	0	0,31	0,29	0	-
28.02.2026	0,776	0	35,953	25,928	0	35,366	25,647	0	24	0	0	0	59,5	48,3	0	0,31	0,29	0	-
01.03.2026	0,789	0	36,48	26,275	0	35,885	25,991	0	24	0	0	0	59,5	48,3	0	0,3	0,28	0	-
02.03.2026	0,761	0	35,69	26,09	0	35,109	25,81	0	24	0	0	0	59,4	48,1	0	0,31	0,29	0	-
03.03.2026	0,762	0	35,603	25,935	0	35,022	25,656	0	24	0	0	0	59,5	48,2	0	0,31	0,29	0	-
04.03.2026	0,743	0	35,19	25,885	0	34,619	25,608	0	24	0	0	0	59,4	48	0	0,3	0,29	0	-
05.03.2026	0,791	0	36,245	25,97	0	35,655	25,69	0	24	0	0	0	59,4	48,2	0	0,31	0,29	0	-
06.03.2026	0,769	0	35,663	25,828	0	35,082	25,55	0	24	0	0	0	59,5	48,2	0	0,31	0,29	0	-
07.03.2026	0,852	0	37,485	26,028	0	36,871	25,744	0	24	0	0	0	59,7	48,4	0	0,3	0,28	0	-
08.03.2026	0,853	0	37,378	25,805	0	36,765	25,523	0	24	0	0	0	59,7	48,5	0	0,31	0,29	0	-
09.03.2026	0,846	0	37,175	25,77	0	36,564	25,488	0	24	0	0	0	59,8	48,6	0	0,3	0,28	0	-
10.03.2026	0,729	0	35,095	26,078	0	34,52	25,793	0	24	0	0	0	59,7	48,5	0	0,29	0,28	0	-
11.03.2026	0,793	0	36,575	26,195	0	35,974	25,905	0	24	0	0	0	59,8	48,9	0	0,3	0,28	0	-
12.03.2026	0,757	0	35,703	26,035	0	35,118	25,749	0	24	0	0	0	59,7	48,7	0	0,3	0,29	0	-
13.03.2026	0,779	0	35,305	24,49	0	34,727	24,212	0	24	0	0	0	59,6	49,4	0	0,3	0,28	0	-
14.03.2026	0,736	0	36,708	26,768	0	36,104	26,451	0	24	0	0	0	59,8	50,5	0	0,3	0,29	0	-
15.03.2026	0,766	0	38,053	27,86	0	37,426	27,534	0	24	0	0	0	59,8	50,2	0	0,29	0,28	0	-
16.03.2026	0,74	0	37,303	27,583	0	36,69	27,262	0	24	0	0	0	59,7	50,1	0	0,31	0,29	0	-
17.03.2026	0,717	0	36,663	27,275	0	36,062	26,957	0	24	0	0	0	59,6	50,1	0	0,28	0,26	0	-
18.03.2026	0,801	0	38,715	27,86	0	38,08	27,537	0	24	0	0	0	59,7	50	0	0,31	0,29	0	-
Итого:	22,301	0	1049,361	760,683	0	1032,23	752,323	0	696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	22,301																		

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 696

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
17.02.2026	144,609	7944,333	6142,655	0	7817,752	6073,921	0	4852,33	768	28,28	0
18.03.2026	166,912	8993,693	6903,333	0	8849,982	6826,246	0	5548,33	1464	28,28	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
20.03.2026 7:33:24