

#83781#

Отчёт по теплотреблению за период с 23.04.2024 по 23.05.2024

Потребитель: Теплосервис, ООО, УК
Адрес потребителя: Школьная 3-5, Калининград (гвс)
Номер абонента: 4817
Порядковый номер: 7778
Тип теплосчётчика: ВКТ-9
Заводской номер: 5123
Номер системы: 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.04.2024	0,892	0	42,238	30,28	0	41,535	29,926	0	24	0	0	0	60,1	50,2	0	0,32	0,3	0	4,9
25.04.2024	0,807	0	40,563	30,383	0	39,889	30,03	0	24	0	0	640	60,1	50	0	0,32	0,3	0	6,4
26.04.2024	0,721	0	38,665	30,578	0	38,024	30,232	0	24	0	0	640	60,1	49,4	0	0,32	0,3	0	7,8
27.04.2024	0,741	0	39,015	30,36	0	38,366	30,012	0	24	0	0	512	60,1	49,6	0	0,32	0,3	0	12,1
28.04.2024	0,697	0	38,275	30,503	0	37,638	30,152	0	24	0	0	128	60,2	49,8	0	0,32	0,3	0	14,6
29.04.2024	0,731	0	39,128	30,475	0	38,474	30,118	0	24	0	0	512	60,3	50,2	0	0,32	0,3	0	16,9
30.04.2024	0,632	0	37,6	30,683	0	37,003	30,344	0	24	0	0	642	58,6	48,7	0	0,31	0,29	0	16,1
01.05.2024	0,788	0	40,61	30,443	0	39,931	30,076	0	24	0	0	0	60,3	50,9	0	0,32	0,3	0	-
02.05.2024	0,679	0	38,495	30,578	0	37,854	30,214	0	24	0	0	0	60,2	50,6	0	0,32	0,3	0	-
03.05.2024	0,711	0	39,08	30,57	0	38,429	30,207	0	24	0	0	0	60,2	50,6	0	0,31	0,3	0	-
04.05.2024	0,709	0	39,01	30,585	0	38,361	30,224	0	24	0	0	0	60,2	50,5	0	0,32	0,3	0	-
05.05.2024	0,707	0	38,685	30,39	0	38,045	30,038	0	24	0	0	0	60	50	0	0,32	0,31	0	-
06.05.2024	0,705	0	38,505	30,313	0	37,87	29,965	0	24	0	0	0	59,9	49,8	0	0,32	0,3	0	-
07.05.2024	0,7	0	38,338	30,29	0	37,706	29,945	0	24	0	0	0	59,8	49,6	0	0,32	0,31	0	-
08.05.2024	0,718	0	38,72	30,353	0	38,082	30,007	0	24	0	0	0	59,8	49,6	0	0,32	0,3	0	-
09.05.2024	0,57	0	21,995	13,413	0	21,634	13,265	0	23	1	0	33280	59,6	48,5	0	0,33	0,32	0	-
10.05.2024	0,799	0	36,688	27,853	0	36,017	27,518	0	24	0	0	0	63,2	50,8	0	0,32	0,31	0	-
11.05.2024	0,835	0	37,873	28,34	0	37,177	27,994	0	24	0	0	0	63,3	51,3	0	0,31	0,29	0	-
12.05.2024	0,788	0	36,878	28,278	0	36,197	27,931	0	24	0	0	0	63,5	51,4	0	0,32	0,3	0	-
13.05.2024	0,764	0	36,755	28,59	0	36,075	28,236	0	24	0	0	0	63,6	51,6	0	0,32	0,3	0	-
14.05.2024	0,727	0	36,1	28,603	0	35,433	28,248	0	24	0	0	0	63,6	51,7	0	0,32	0,3	0	-
15.05.2024	0,803	0	37,608	28,44	0	36,923	28,091	0	24	0	0	0	63	51,4	0	0,32	0,3	0	-
16.05.2024	0,733	0	37,325	28,548	0	36,705	28,224	0	24	0	0	0	60,1	49,4	0	0,32	0,3	0	-
17.05.2024	0,759	0	37,68	28,305	0	37,053	27,983	0	24	0	0	0	60,2	49,6	0	0,32	0,3	0	-
18.05.2024	0,748	0	37,528	28,313	0	36,902	27,988	0	24	0	0	0	60,2	49,8	0	0,31	0,29	0	-
19.05.2024	0,725	0	37,08	28,308	0	36,464	27,984	0	24	0	0	0	60,1	49,7	0	0,32	0,3	0	-
20.05.2024	0,732	0	37,223	28,26	0	36,603	27,936	0	24	0	0	0	60,2	49,8	0	0,32	0,3	0	-
21.05.2024	0,702	0	36,683	28,305	0	36,072	27,979	0	24	0	0	0	60,2	49,8	0	0,32	0,3	0	-
22.05.2024	0,721	0	37,17	28,343	0	36,551	28,014	0	24	0	0	0	60,2	50	0	0,32	0,3	0	-
23.05.2024	0,711	0	37,04	28,355	0	36,423	28,024	0	24	0	0	0	60,2	50,2	0	0,32	0,3	0	-
Итого:	22,055	0	1128,553	867,038	0	1109,436	856,905	0	719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	22,055																		

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 719

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
23.04.2024	382,409	22410,885	17768,857	0	22038,141	17550,58	0	12481,07	764,68	126,63	3,32
23.05.2024	404,465	23539,439	18635,891	0	23147,58	18407,484	0	13200,07	1483,68	127,63	4,32

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.05.2024 7:40:57