

#144691#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.07.2025 по 23.08.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Теплосервис, ООО, УК
Школьная 3-5, Калининград (гвс)
4817

Заводской номер счётчика 5123	Показания прибора, Гкал 23.08.2025	Предыдущие показания, Гкал 23.07.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	15,826	686,979	-671.153 <i>+ повер</i>

226.333 м³
19.588 П



Подпись исполнителя _____



#144198#

Отчёт за период с 23.07.2025 по 23.08.2025.

Номер абонента 4817
 Порядковый номер 7778
 Тип теплосчётчика ВКТ-9
 Заводской номер 5123
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 28.08.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, Гкал	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	TehErr,	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	
24.07.2025	-	0,64	0	39,45	32,15	0	38,788	31,751	0	24	0	0	0	60,4	51,6	0	0,29	0,29	0	
25.07.2025	-	0,628	0	39,03	31,943	0	38,375	31,547	0	24	0	0	0	60,4	51,6	0	0,3	0,29	0	
26.07.2025	-	0,639	0	39,333	32,005	0	38,673	31,608	0	24	0	0	0	60,4	51,6	0	0,3	0,29	0	
27.07.2025	-	0,602	0	37,393	30,55	0	36,767	30,173	0	23	0	0	0	60,3	51,6	0	0,3	0,29	0	
28.07.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.07.2025	-	0,263	0	14,678	11,355	0	14,431	11,214	0	8,47	0	786432	0	60,4	51,7	0	0,28	0,27	0	
30.07.2025	-	0,584	0	35,835	29,255	0	35,237	28,898	0	21,97	2,03	786435	32768	60,2	51,3	0	0,31	0,29	0	
31.07.2025	-	0,636	0	39,238	32,075	0	38,581	31,682	0	24	0	0	0	60,3	51,4	0	0,3	0,29	0	
01.08.2025	-	0,632	0	38,963	31,965	0	38,31	31,575	0	24	0	0	0	60,3	51,2	0	0,3	0,29	0	
02.08.2025	-	0,611	0	38,613	31,955	0	37,967	31,563	0	24	0	0	0	60,3	51,3	0	0,29	0,28	0	
03.08.2025	-	0,68	0	39,785	31,688	0	39,118	31,297	0	24	0	0	0	60,4	51,5	0	0,29	0,29	0	
04.08.2025	-	0,658	0	38,663	30,985	0	38,016	30,607	0	24	0	0	0	60,3	51,2	0	0,29	0,29	0	
05.08.2025	-	0,614	0	37,333	31,238	0	36,71	30,876	0	24	0	0	0	60,2	50	0	0,29	0,29	0	
06.08.2025	-	0,683	0	39,19	31,528	0	38,537	31,157	0	24	0	0	0	60,2	50,3	0	0,29	0,28	0	
07.08.2025	-	0,343	0	22,663	18,8	0	22,3	18,579	0	18,95	5,05	0	33414	58,8	50,2	0	0,19	0,18	0	
08.08.2025	-	0,66	0	44,943	36,973	0	44,189	36,486	0	24	0	0	0	60,4	53,1	0	0,29	0,28	0	
09.08.2025	-	0,594	0	38,935	32,383	0	38,285	31,979	0	24	0	0	0	60,2	51,7	0	0,27	0,27	0	
10.08.2025	-	0,63	0	38,045	30,63	0	37,411	30,253	0	24	0	0	0	60,2	51,4	0	0,27	0,26	0	
11.08.2025	-	0,635	0	37,788	30,338	0	37,156	29,965	0	24	0	0	0	60,3	51,4	0	0,28	0,28	0	
12.08.2025	-	0,61	0	36,598	29,648	0	35,986	29,287	0	24	0	0	0	60,3	51,2	0	0,27	0,27	0	
13.08.2025	-	0,601	0	37,473	30,485	0	36,844	30,103	0	24	0	0	0	60,4	51,9	0	0,29	0,28	0	
14.08.2025	-	0,587	0	37,35	30,595	0	36,723	30,209	0	24	0	0	0	60,4	52,1	0	0,29	0,29	0	
15.08.2025	-	0,618	0	37,898	30,45	0	37,26	30,064	0	24	0	0	0	60,5	52,2	0	0,29	0,29	0	
16.08.2025	-	0,568	0	37,025	30,583	0	36,404	30,196	0	24	0	0	0	60,4	52,1	0	0,29	0,29	0	
17.08.2025	-	0,634	0	38,49	31,085	0	37,845	30,7	0	24	0	0	0	60,4	51,6	0	0,29	0,29	0	
18.08.2025	-	0,644	0	38,885	31,315	0	38,234	30,927	0	24	0	0	0	60,3	51,6	0	0,29	0,29	0	
19.08.2025	-	0,649	0	38,883	31,2	0	38,231	30,813	0	24	0	0	0	60,4	51,6	0	0,28	0,28	0	
20.08.2025	-	0,669	0	39,368	31,258	0	38,709	30,869	0	24	0	0	0	60,3	51,7	0	0,28	0,28	0	
21.08.2025	-	0,649	0	39,118	31,45	0	38,463	31,06	0	24	0	0	0	60,3	51,6	0	0,28	0,28	0	
22.08.2025	-	0,689	0	40,03	31,605	0	39,36	31,213	0	24	0	0	0	60,3	51,6	0	0,29	0,29	0	
23.08.2025	-	0,685	0	39,755	31,408	0	39,092	31,022	0	24	0	0	0	60,2	51,4	0	0,28	0,28	0	
Итого:	-	18,335	0	1120,751	908,898	0	1102,002	897,673	0	696,39	7,08	-	-	58,33	49,83	0	0,28	0,27	0	

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 696,39 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	TNar, ч	Ttn, ч	Ttn, ч
23.07.2025	686,979	39696,684	31363,229	0	39039,316	30983,498	0	22979,8	744	571	0
23.08.2025	15,826	965,544	782,249	0	949,397	772,594	0	601,38	1440,38	7,08	7,08

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения