

#94980#

Отчёт по теплотреблению за период с 23.08.2024 по 23.09.2024

Потребитель Теплосервис, ООО, УК
Адрес потребителя Школьная 3-5, Калининград (гвс)
Номер абонента 4817
Порядковый номер 7778
Тип теплосчётчика ВКТ-9
Заводской номер 5123
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.08.2024	0,602	0	41,24	34,538	0	40,544	34,092	0	24	0	0	0	60,6	52,7	0	0,31	0,29	0	-
25.08.2024	0,605	0	41,298	34,548	0	40,601	34,102	0	24	0	0	0	60,6	52,6	0	0,31	0,29	0	-
26.08.2024	0,644	0	42,013	34,455	0	41,304	34,01	0	24	0	0	0	60,6	52,7	0	0,31	0,29	0	-
27.08.2024	0,628	0	40,505	32,918	0	39,823	32,49	0	24	0	0	0	60,5	52,8	0	0,3	0,28	0	-
28.08.2024	0,606	0	41,283	34,195	0	40,584	33,745	0	24	0	0	0	60,7	53,2	0	0,31	0,29	0	-
29.08.2024	0,578	0	40,65	34,073	0	39,963	33,624	0	24	0	0	0	60,6	53,2	0	0,31	0,3	0	-
30.08.2024	0,638	0	41,443	33,743	0	40,743	33,302	0	24	0	0	0	60,6	53	0	0,31	0,3	0	-
31.08.2024	0,622	0	41,26	33,928	0	40,563	33,485	0	24	0	0	0	60,6	53	0	0,3	0,29	0	-
01.09.2024	0,769	0	43,653	33,135	0	42,915	32,698	0	24	0	0	0	60,6	53,3	0	0,31	0,29	0	-
02.09.2024	0,596	0	40,413	33,498	0	39,731	33,06	0	24	0	0	0	60,6	53	0	0,31	0,29	0	-
03.09.2024	0,578	0	39,265	32,613	0	38,603	32,188	0	24	0	0	0	60,6	52,9	0	0,29	0,28	0	-
04.09.2024	0,556	0	37,933	31,32	0	37,292	30,907	0	24	0	0	0	60,6	53,2	0	0,3	0,29	0	-
05.09.2024	0,575	0	38,988	32,198	0	38,329	31,775	0	24	0	0	0	60,6	53,1	0	0,31	0,29	0	-
06.09.2024	0,593	0	39,448	32,323	0	38,781	31,897	0	24	0	0	0	60,6	53,2	0	0,31	0,29	0	-
07.09.2024	0,641	0	40,535	32,48	0	39,849	32,051	0	24	0	0	0	60,7	53,2	0	0,3	0,28	0	-
08.09.2024	0,588	0	39,575	32,663	0	38,907	32,235	0	24	0	0	0	60,6	53	0	0,31	0,29	0	-
09.09.2024	0,613	0	40,54	33,325	0	39,856	32,892	0	24	0	0	0	60,6	52,8	0	0,31	0,29	0	-
10.09.2024	0,655	0	41,05	33,02	0	40,358	32,593	0	24	0	0	0	60,6	52,7	0	0,29	0,27	0	-
11.09.2024	0,58	0	39,595	33,13	0	38,93	32,706	0	24	0	0	0	60,4	52,5	0	0,31	0,29	0	-
12.09.2024	0,626	0	40,53	33,12	0	39,849	32,695	0	24	0	0	0	60,4	52,5	0	0,3	0,29	0	-
13.09.2024	0,616	0	40,34	33,138	0	39,663	32,713	0	24	0	0	0	60,4	52,5	0	0,31	0,29	0	-
14.09.2024	0,668	0	41,568	33,348	0	40,866	32,916	0	24	0	0	0	60,6	52,7	0	0,29	0,27	0	-
15.09.2024	0,653	0	41,153	33,2	0	40,46	32,772	0	24	0	0	0	60,5	52,6	0	0,3	0,29	0	-
16.09.2024	0,611	0	40,3	33,205	0	39,622	32,778	0	24	0	0	0	60,5	52,6	0	0,3	0,28	0	-
17.09.2024	0,67	0	41,373	33,043	0	40,676	32,615	0	24	0	0	0	60,5	52,7	0	0,3	0,29	0	-
18.09.2024	0,637	0	40,278	32,575	0	39,6	32,156	0	24	0	0	0	60,5	52,6	0	0,31	0,29	0	-
19.09.2024	0,654	0	40,478	32,598	0	39,797	32,182	0	24	0	0	0	60,5	52,3	0	0,31	0,29	0	-
20.09.2024	0,634	0	40,013	32,728	0	39,341	32,316	0	24	0	0	0	60,4	52	0	0,31	0,29	0	-
21.09.2024	0,653	0	40,548	32,925	0	39,865	32,51	0	24	0	0	0	60,5	52	0	0,3	0,28	0	-
22.09.2024	0,638	0	40,038	32,675	0	39,365	32,264	0	24	0	0	0	60,5	52	0	0,31	0,29	0	-
23.09.2024	0,638	0	39,928	32,565	0	39,257	32,156	0	24	0	0	0	60,4	52	0	0,31	0,29	0	-
Итого:	19,365	0	1257,234	1027,223	0	1236,037	1013,925	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	19,365																		

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
23.08.2024	453,672	26760,953	21286,971	0	26315,242	21024,92	0	15069,75	767,62	466,05	0,38
23.09.2024	473,036	28018,188	22314,191	0	27551,281	22038,844	0	15813,75	1511,62	466,05	0,38

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.09.2024 14:51:09