

#147628#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.08.2025 по 23.09.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Теплосервис, ООО, УК
Школьная 3-5, Калининград (гвс)
4817

Заводской номер счётчика 5123	Показания прибора, Гкал 23.09.2025	Предыдущие показания, Гкал 23.08.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	34,011	15,826	18.185

Подпись исполнителя



#147131#

Отчёт за период с 23.08.2025 по 23.09.2025.

Номер абонента 4817
 Порядковый номер 7778
 Тип теплосчётчика ВКТ-9
 Заводской номер 5123
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 29.09.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, Гкал	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	TehErr,	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа
24.08.2025	-	0,722	0	40,693	31,553	0	40,032	31,18	0	24	0	0	0	59,3	50,4	0	0,27	0,27	0
25.08.2025	-	0,235	0	28,155	22,02	0	27,966	21,899	0	17,43	6,58	0	32774	37,5	34,6	0	0,3	0,29	0
26.08.2025	-	0,221	0	43,658	34,613	0	43,516	34,512	0	24	0	0	2	28,9	27,6	0	0,31	0,29	0
27.08.2025	-	0,146	0	43,638	34,59	0	43,553	34,526	0	23,58	0,43	0	32774	24	23,6	0	0,31	0,28	0
28.08.2025	-	0,065	0	32,86	28,31	0	32,811	28,269	0	22,22	1,83	0	32774	22,2	22	0	0,31	0,29	0
29.08.2025	-	0,047	0	27,84	24,285	0	27,803	24,253	0	19,05	4,98	0	32774	21,6	21,5	0	0,31	0,29	0
30.08.2025	-	0,107	0	28,53	24,263	0	28,463	24,22	0	18,9	5,13	0	32774	24,8	23,2	0	0,31	0,29	0
31.08.2025	-	0,835	0	42,998	31,76	0	42,32	31,407	0	24	0	0	0	58,3	48,8	0	0,25	0,26	0
01.09.2025	-	0,65	0	39,005	31,855	0	38,36	31,479	0	24	0	0	0	60	50,4	0	0,27	0,28	0
02.09.2025	-	0,676	0	39,765	31,953	0	39,108	31,572	0	24	0	0	0	59,9	50,6	0	0,27	0,28	0
03.09.2025	-	0,644	0	39,14	31,94	0	38,492	31,559	0	24	0	0	0	60	50,7	0	0,27	0,28	0
04.09.2025	-	0,632	0	38,813	32,005	0	38,17	31,626	0	24	0	0	0	60	50,5	0	0,27	0,27	0
05.09.2025	-	0,644	0	39,1	32,243	0	38,447	31,86	0	24	0	0	0	60,2	50,6	0	0,27	0,28	0
06.09.2025	-	0,639	0	38,985	32,213	0	38,335	31,83	0	24	0	0	0	60,2	50,6	0	0,27	0,27	0
07.09.2025	-	0,694	0	40,11	32,103	0	39,445	31,723	0	24	0	0	0	60	50,5	0	0,26	0,26	0
08.09.2025	-	0,687	0	39,79	32,07	0	39,127	31,691	0	24	0	0	0	60,2	50,5	0	0,27	0,27	0
09.09.2025	-	0,733	0	40,748	32,133	0	40,067	31,752	0	24	0	0	0	60,2	50,5	0	0,27	0,28	0
10.09.2025	-	0,703	0	40,213	32,195	0	39,542	31,813	0	24	0	0	0	60,2	50,5	0	0,27	0,28	0
11.09.2025	-	0,677	0	39,673	32,123	0	39,015	31,745	0	24	0	0	0	60	50,4	0	0,27	0,28	0
12.09.2025	-	0,697	0	39,895	31,958	0	39,233	31,582	0	24	0	0	0	60	50,3	0	0,27	0,28	0
13.09.2025	-	0,726	0	40,52	32,035	0	39,848	31,66	0	24	0	0	0	60	50,2	0	0,27	0,27	0
14.09.2025	-	0,74	0	41,055	32,043	0	40,383	31,67	0	24	0	0	0	59,6	50,1	0	0,26	0,26	0
15.09.2025	-	0,694	0	40,035	32,143	0	39,376	31,769	0	24	0	0	0	59,8	50,1	0	0,27	0,27	0
16.09.2025	-	0,689	0	39,965	32,195	0	39,307	31,821	0	24	0	0	0	59,8	50	0	0,27	0,27	0
17.09.2025	-	0,664	0	39,503	32,21	0	38,859	31,842	0	24	0	0	0	59,4	49,7	0	0,26	0,27	0
18.09.2025	-	0,701	0	40,163	32,11	0	39,509	31,744	0	24	0	0	0	59,4	49,6	0	0,27	0,27	0
19.09.2025	-	0,711	0	40,375	32,155	0	39,716	31,787	0	24	0	0	0	59,5	49,7	0	0,27	0,27	0
20.09.2025	-	0,673	0	39,893	32,4	0	39,239	32,025	0	24	0	0	0	59,6	50	0	0,26	0,26	0
21.09.2025	-	0,75	0	41,3	32,18	0	40,621	31,805	0	24	0	0	0	59,7	50,1	0	0,26	0,26	0
22.09.2025	-	0,661	0	39,635	32,393	0	38,986	32,018	0	24	0	0	0	59,6	49,9	0	0,26	0,26	0
23.09.2025	-	0,72	0	40,845	32,43	0	40,179	32,058	0	24	0	0	0	59,5	49,8	0	0,27	0,27	0
Итого:	-	18,183	0	1206,898	970,479	0	1189,828	960,697	0	725,18	18,95	-	-	53,34	45,39	0	0,27	0,27	0

Общее время работы системы 744 час.
 Период нормальной работы системы 725,18 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	TNar, ч	Ttn, ч	Ttn, ч
23.08.2025	15,826	965,544	782,249	0	949,397	772,594	0	601,38	720,38	7,08	7,08
23.09.2025	34,011	2172,443	1752,726	0	2139,227	1733,289	0	1326,57	1445,57	26,05	26,05

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения