

#162657#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2025 по 23.10.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Теплосервис, ООО, УК

Школьная 3-5, Калининград (гвс)

4817

7778

ВКТ-9

5123

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.09.2025	0,667	0	39,583	32,34	0	38,938	31,972	0	24	0	0	0	59,4	49,5	0	0,27	0,27	0	-
25.09.2025	0,692	0	39,32	31,535	0	38,682	31,181	0	24	0	0	0	59,3	49,2	0	0,26	0,26	0	-
26.09.2025	0,679	0	39,063	31,585	0	38,429	31,231	0	24	0	0	0	59,3	49,1	0	0,27	0,27	0	-
27.09.2025	0,717	0	39,905	31,618	0	39,262	31,267	0	24	0	0	0	59,1	48,9	0	0,26	0,26	0	-
28.09.2025	0,846	0	42,318	31,235	0	41,639	30,889	0	24	0	0	0	58,9	48,8	0	0,25	0,25	0	-
29.09.2025	0,717	0	39,818	31,533	0	39,181	31,187	0	24	0	0	0	58,8	48,6	0	0,26	0,26	0	-
30.09.2025	0,692	0	39,525	31,695	0	38,898	31,35	0	24	0	0	0	58,6	48,4	0	0,26	0,26	0	-
01.10.2025	0,742	0	40,61	31,715	0	39,968	31,371	0	24	0	0	0	58,5	48,4	0	0,26	0,26	0	-
02.10.2025	0,704	0	40,628	31,838	0	40,014	31,501	0	24	0	0	0	57,1	47,7	0	0,27	0,26	0	-
03.10.2025	0,767	0	41,953	31,728	0	41,324	31,395	0	24	0	0	0	56,8	47,5	0	0,26	0,26	0	-
04.10.2025	0,768	0	41,665	31,92	0	41,011	31,57	0	24	0	0	0	58,2	48,6	0	0,26	0,26	0	-
05.10.2025	0,793	0	42,325	31,88	0	41,661	31,527	0	24	0	0	0	58,2	48,8	0	0,25	0,25	0	-
06.10.2025	0,771	0	41,583	31,76	0	40,921	31,404	0	24	0	0	0	58,7	49,2	0	0,27	0,26	0	-
07.10.2025	0,619	0	38,84	32,09	0	38,23	31,735	0	24	0	0	0	58,3	48,8	0	0,27	0,27	0	-
08.10.2025	0,696	0	40,253	31,82	0	39,616	31,463	0	24	0	0	0	58,5	49,2	0	0,27	0,27	0	-
09.10.2025	0,725	0	40,863	31,868	0	40,209	31,504	0	24	0	0	0	58,8	49,6	0	0,27	0,27	0	-
10.10.2025	0,717	0	40,863	32,008	0	40,211	31,643	0	24	0	0	0	58,8	49,6	0	0,27	0,27	0	-
11.10.2025	0,689	0	40,195	31,865	0	39,558	31,505	0	24	0	0	0	58,6	49,4	0	0,27	0,27	0	-
12.10.2025	0,705	0	40,943	31,948	0	40,307	31,591	0	24	0	0	0	57,9	49,1	0	0,26	0,26	0	-
13.10.2025	0,641	0	39,513	31,865	0	38,9	31,511	0	24	0	0	0	57,8	48,9	0	0,26	0,26	0	-
14.10.2025	0,627	0	39,4	32,033	0	38,79	31,676	0	24	0	0	0	57,8	49	0	0,27	0,27	0	-
15.10.2025	0,618	0	39,098	31,93	0	38,491	31,574	0	24	0	0	0	57,9	49	0	0,27	0,27	0	-
16.10.2025	0,688	0	40,46	31,865	0	39,828	31,508	0	24	0	0	0	58,1	49,2	0	0,28	0,27	0	-
17.10.2025	0,74	0	41,588	31,9	0	40,936	31,54	0	24	0	0	0	58,2	49,4	0	0,28	0,27	0	-
18.10.2025	0,698	0	41,138	31,925	0	40,517	31,576	0	24	0	0	0	57	48,5	0	0,27	0,26	0	-
19.10.2025	0,753	0	42,46	31,66	0	41,834	31,319	0	24	0	0	0	56,3	48,1	0	0,26	0,25	0	-
20.10.2025	0,638	0	40,415	31,92	0	39,839	31,589	0	24	0	0	0	55,4	47,2	0	0,27	0,26	0	-
21.10.2025	0,678	0	40,93	31,815	0	40,338	31,484	0	24	0	0	0	55,8	47,4	0	0,27	0,27	0	-
22.10.2025	0,649	0	39,865	31,83	0	39,264	31,487	0	24	0	0	0	57	48,2	0	0,27	0,27	0	-
23.10.2025	0,602	0	37,693	30,423	0	37,107	30,079	0	24	0	0	0	57,9	49,3	0	0,26	0,26	0	-
Итого:	21,038	0	1212,813	953,147	0	1193,903	942,629	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	21,038																		

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

720

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
23.09.2025	34,011	2172,443	1752,726	0	2139,227	1733,289	0	1326,57	749,18	26,05	18,97
23.10.2025	55,047	3385,256	2705,873	0	3333,129	2675,92	0	2046,57	1469,18	26,05	18,97

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

27.10.2025 13:02:58