

# #193700#

## Отчёт по теплотреблению за период с 23.12.2025 по 23.01.2026

Потребитель: Теплосервис, ООО, УК  
Адрес потребителя: Школьная 3-5, Калининград (гвс)  
Номер абонента: 4817  
Порядковый номер: 7778  
Тип теплосчётчика: ВКТ-9  
Заводской номер: 5123  
Номер системы: 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.12.2025	0,708	0	37,94	29,655	0	37,319	29,321	0	24	0	0	0	59,6	49,3	0	0,3	0,29	0	-6,3
25.12.2025	0,867	0	41,043	29,468	0	40,369	29,134	0	24	0	0	0	59,7	49,5	0	0,3	0,29	0	-5,6
26.12.2025	0,712	0	38,16	29,86	0	37,537	29,526	0	24	0	0	0	59,5	49,1	0	0,3	0,28	0	4,4
27.12.2025	0,801	0	39,863	29,785	0	39,212	29,453	0	24	0	0	0	59,5	49	0	0,3	0,28	0	5,4
28.12.2025	0,79	0	39,878	30,025	0	39,228	29,69	0	24	0	0	0	59,5	49	0	0,29	0,27	0	3,8
29.12.2025	0,797	0	39,94	29,89	0	39,288	29,555	0	24	0	0	0	59,6	49,2	0	0,3	0,28	0	2,5
30.12.2025	0,783	0	39,593	29,75	0	38,949	29,418	0	24	0	0	0	59,4	49,1	0	0,29	0,27	0	-1,1
31.12.2025	0,891	0	41,488	29,373	0	40,806	29,038	0	24	0	0	0	59,7	49,6	0	0,28	0,26	0	-4,2
01.01.2026	0,673	0	37,6	29,773	0	36,99	29,436	0	24	0	0	0	59,4	49,4	0	0,31	0,29	0	-5,2
02.01.2026	0,731	0	38,658	29,575	0	38,028	29,238	0	24	0	0	0	59,5	49,6	0	0,3	0,28	0	1,2
03.01.2026	0,73	0	38,555	29,523	0	37,928	29,187	0	24	0	0	0	59,4	49,5	0	0,3	0,28	0	-0,6
04.01.2026	0,762	0	39,275	29,655	0	38,634	29,317	0	24	0	0	0	59,6	49,6	0	0,3	0,28	0	-4
05.01.2026	0,773	0	39,488	29,618	0	38,845	29,282	0	24	0	0	0	59,4	49,5	0	0,3	0,28	0	-3
06.01.2026	0,737	0	38,66	29,493	0	38,029	29,157	0	24	0	0	0	59,5	49,6	0	0,3	0,28	0	-5,5
07.01.2026	0,765	0	39,17	29,525	0	38,531	29,191	0	24	0	0	0	59,5	49,4	0	0,3	0,28	0	-7,8
08.01.2026	0,768	0	39,273	29,5	0	38,634	29,166	0	24	0	0	0	59,4	49,4	0	0,3	0,28	0	-11
09.01.2026	0,849	0	40,723	29,313	0	40,059	28,98	0	24	0	0	0	59,5	49,4	0	0,3	0,28	0	-9,6
10.01.2026	0,73	0	38,503	29,525	0	37,878	29,192	0	24	0	0	0	59,4	49,3	0	0,3	0,28	0	-5,2
11.01.2026	0,842	0	40,49	29,3	0	39,828	28,968	0	24	0	0	0	59,6	49,4	0	0,29	0,27	0	-5,2
12.01.2026	0,749	0	38,79	29,458	0	38,16	29,126	0	24	0	0	0	59,4	49,3	0	0,3	0,28	0	-
13.01.2026	0,791	0	39,25	29,353	0	38,612	29,028	0	24	0	0	0	59,4	48,8	0	0,3	0,28	0	-
14.01.2026	0,767	0	38,78	29,383	0	38,153	29,061	0	24	0	0	0	59,3	48,6	0	0,3	0,28	0	-
15.01.2026	0,685	0	37,24	29,543	0	36,637	29,22	0	24	0	0	0	59,3	48,6	0	0,3	0,28	0	-
16.01.2026	0,755	0	38,62	29,483	0	37,996	29,16	0	24	0	0	0	59,2	48,5	0	0,3	0,28	0	-
17.01.2026	0,844	0	40,328	29,388	0	39,673	29,065	0	24	0	0	0	59,3	48,6	0	0,29	0,27	0	-
18.01.2026	0,846	0	40,36	29,388	0	39,705	29,065	0	24	0	0	0	59,4	48,6	0	0,29	0,27	0	-
19.01.2026	0,861	0	40,51	29,218	0	39,852	28,897	0	24	0	0	0	59,4	48,6	0	0,29	0,27	0	-
20.01.2026	0,732	0	37,538	28,958	0	36,93	28,645	0	24	0	0	0	59,3	48,2	0	0,3	0,28	0	-
21.01.2026	0,713	0	37,245	29,013	0	36,642	28,698	0	24	0	0	0	59,3	48,3	0	0,3	0,28	0	-
22.01.2026	0,823	0	39,185	28,805	0	38,55	28,495	0	24	0	0	0	59,3	48,1	0	0,3	0,27	0	-
23.01.2026	0,751	0	37,84	28,858	0	37,229	28,547	0	24	0	0	0	59,2	48,2	0	0,29	0,27	0	-
Итого:	24,026	0	1213,986	913,454	0	1194,231	903,256	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	24,026																		

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
23.12.2025	100,888	5793,305	4542,666	0	5701,694	4491,557	0	3508,33	743,82	28,28	0,18
23.01.2026	124,913	7007,292	5456,114	0	6895,923	5394,813	0	4252,33	1487,82	28,28	0,18

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
26.01.2026 7:51:01