

#161485#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.09.2025 по 22.10.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Лесной парк, ООО, УК
Балтийское шоссе 104, Калининград
3428

Заводской номер счётчика 111334	Показания прибора, МВт×ч 22.10.2025	Предыдущие показания, МВт×ч 23.09.2025	Разность показаний, МВт×ч	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	2430,513	2385,478	45.035	38.73
Количество тепловой энергии, система 2	3324,914	3269,965	54.949	47.256

Подпись исполнителя _____



#161483#

Отчёт за период с 23.09.2025 по 22.10.2025.

Номер абонента 3428
 Порядковый номер 7286
 Тип теплосчётчика СКМ-2
 Заводской номер 111334
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 29.10.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tnar, °C	Q, МВт×ч	Qg,	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab,	TNar, ч	Ttn, ч	TekErr,	TehErr,	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа
24.09.2025	-	1,531	984,546	51,417	37,174	0	0	0	0	0	0	0	68	55	9	0,48	0,48
25.09.2025	-	1,564	985,147	52,221	37,723	0	0	0	0	0	0	0	68	55	9	0,48	0,48
26.09.2025	-	1,527	985,762	52,194	38,123	0	0	0	0	0	0	0	68	55	9	0,48	0,48
27.09.2025	-	1,623	986,369	53,974	38,763	0	0	0	0	0	0	0	68	55	9	0,48	0,48
28.09.2025	-	1,733	986,996	56,594	39,705	0	0	0	0	0	0	0	68	55	9	0,48	0,48
29.09.2025	-	1,546	987,623	52,513	38,447	0	0	0	0	0	0	0	68	55	9	0,48	0,48
30.09.2025	-	1,295	988,254	51,73	36,578	0	0	0	0	0	0	0	63	51	9	0,48	0,48
01.10.2025	-	1,574	988,761	51,069	36,422	0	0	0	0	0	0	0	67	54	9	0,48	0,48
02.10.2025	-	1,587	989,385	53,221	38,26	0	0	0	0	0	0	0	67	54	9	0,48	0,48
03.10.2025	-	1,561	990,005	55,68	41,886	0	0	0	0	0	0	0	68	55	9	0,48	0,48
04.10.2025	-	1,693	990,675	55,008	38,386	0	0	0	0	0	0	0	67	54	9	0,48	0,48
05.10.2025	-	1,688	991,289	56,173	39,627	0	0	0	0	0	0	0	67	54	9	0,48	0,48
06.10.2025	-	1,491	991,91	52,832	39,528	0	0	0	0	0	0	0	68	55	9	0,48	0,48
07.10.2025	-	1,541	992,546	52,297	37,736	0	0	0	0	0	0	0	67	54	9	0,48	0,48
08.10.2025	-	1,51	993,15	51,896	37,836	0	0	0	0	0	0	0	67	54	9	0,48	0,48
09.10.2025	-	1,511	993,756	52,356	38,253	0	0	0	0	0	0	0	67	55	9	0,48	0,48
10.10.2025	-	1,472	994,359	51,951	38,44	0	0	0	0	0	0	0	67	55	9	0,48	0,48
11.10.2025	-	1,632	994,962	53,877	37,511	0	0	0	0	0	0	0	67	55	9	0,48	0,48
12.10.2025	-	1,627	995,534	54,994	39,002	0	0	0	0	0	0	0	68	55	9	0,48	0,48
13.10.2025	-	1,479	996,129	54,622	41,049	0	0	0	0	0	0	0	67	55	9	0,48	0,48
14.10.2025	-	1,56	996,736	61,942	47,752	0	0	0	0	0	0	0	67	56	9	0,48	0,48
15.10.2025	-	1,533	997,388	59,038	45,517	0	0	0	0	0	0	0	67	55	9	0,48	0,48
16.10.2025	-	1,556	998,045	54,422	39,734	0	0	0	0	0	0	0	54	45	9	0,48	0,48
17.10.2025	-	1,419	998,652	47,922	34,188	0	0	0	0	0	0	0	67	54	9	0,44	0,44
18.10.2025	-	1,536	999,19	50,914	35,925	0	0	0	0	0	0	0	69	55	9	0,47	0,47
19.10.2025	-	1,671	999,758	55,268	38,621	0	0	0	0	0	0	0	68	55	9	0,48	0,48
20.10.2025	-	1,515	1000,35	51,361	37,708	0	0	0	0	0	0	0	68	55	9	0,48	0,48
21.10.2025	-	1,554	1000,977	54,706	40,57	0	0	0	0	0	0	0	68	55	9	0,48	0,48
22.10.2025	-	1,506	1001,614	53,466	39,586	0	0	0	0	0	0	0	69	55	9	0,48	0,48
Итого:	-	45,035	28799,868	1555,658	1130,05	0	0	0	0	0	-	-	66,97	54,31	9	0,48	0,48

Общее время работы системы

696 час.

Период нормальной работы системы

0 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, МВт×ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.09.2025	2385,478	96986,638	75116,69	0	0	0	0,08
22.10.2025	2430,513	98542,296	76246,74	0	0	0	0,08

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

#161484#

Отчёт за период с 23.09.2025 по 22.10.2025.

Номер абонента 3428
Порядковый номер 7287
Тип теплосчётчика СКМ-2
Заводской номер 111334
Номер системы 2
Отчёт сформирован 29.10.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	Q, МВт×ч	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TRab,	TNar, ч	Ttn, ч	TekErr,	TehErr,	t1, °C	t2, °C
24.09.2025	-	0	0,005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43	37
25.09.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41	36
26.09.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43	37
27.09.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43	37
28.09.2025	-	0	0,012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43	37
29.09.2025	-	0	0,145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41	36
30.09.2025	-	0	0,005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39	34
01.10.2025	-	0	0,002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	35
02.10.2025	-	0	0,013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	34
03.10.2025	-	1,819	197,841	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46	38
04.10.2025	-	2,873	329,245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51	42
05.10.2025	-	2,518	339,263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48	40
06.10.2025	-	2,575	342,208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52	43
07.10.2025	-	2,644	335,035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	41
08.10.2025	-	2,919	351,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	42
09.10.2025	-	2,599	351,534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49	41
10.10.2025	-	2,546	355,036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48	40
11.10.2025	-	2,541	353,907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	42
12.10.2025	-	2,564	353,242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51	42
13.10.2025	-	2,552	346,472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52	43
14.10.2025	-	2,726	349,305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53	44
15.10.2025	-	2,675	351,091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	41
16.10.2025	-	2,549	351,478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39	36
17.10.2025	-	2,525	346,627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53	44
18.10.2025	-	2,745	347,928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59	47
19.10.2025	-	3,063	348,752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56	45
20.10.2025	-	4,196	349,698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59	47
21.10.2025	-	3,477	348,165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58	47
22.10.2025	-	2,843	388,019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56	46
Итого:	-	54,949	6836,858	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	48,38	40,48

Общее время работы системы 696 час.

Период нормальной работы системы 0 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, МВт×ч	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.09.2025	3269,965	360185,16	0	0	0	0	0	0	1013,77
22.10.2025	3324,914	367022,018	0	0	0	0	0	0	1013,77

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения