

#141659#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.05.2025 по 23.06.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Лесной парк, ООО, УК
Аральский пер. 2б, Калининград
3428

Заводской номер счётчика 18062996	Показания прибора, ГДж 23.06.2025	Предыдущие показания, ГДж 23.05.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	7,162	4,361	2.801	0.669
Количество тепловой энергии, система 2	0	0	0	0

Подпись исполнителя _____



перезрев

#141657#

Отчёт за период с 23.05.2025 по 23.06.2025.

Номер абонента 3428
 Порядковый номер 0
 Тип теплосчётчика TB7 (ASCII)
 Заводской номер 18062996
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 28.07.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, ГДж	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
24.05.2025	-	0,071	0	15,94	15,67	0	15,676	15,411	0	24	0	60,9	60,9	0,35	0,31
25.05.2025	-	0,102	0	15,99	15,602	0	15,716	15,335	0	24	0	62,3	62,3	0,34	0,3
26.05.2025	-	0,128	0	16,05	15,562	0	15,763	15,284	0	24	0	61	61	0,35	0,31
27.05.2025	-	0,075	0	15,81	15,521	0	15,538	15,254	0	24	0	59,9	59,9	0,35	0,31
28.05.2025	-	0,088	0	15,88	15,522	0	15,617	15,264	0	24	0	60,3	60,4	0,33	0,29
29.05.2025	-	0,099	0	15,94	15,512	0	15,672	15,25	0	24	0	62,1	62,2	0,34	0,3
30.05.2025	-	0,07	0	15,85	15,554	0	15,569	15,277	0	24	0	61,9	61,9	0,32	0,28
31.05.2025	-	0,094	0	15,87	15,51	0	15,589	15,236	0	24	0	60,6	60,6	0,35	0,31
01.06.2025	-	0,058	0	15,79	15,539	0	15,523	15,275	0	24	0	60,9	61,1	0,35	0,31
02.06.2025	-	0,105	0	15,95	15,506	0	15,678	15,239	0	24	0	62,2	62,1	0,32	0,28
03.06.2025	-	0,076	0	15,81	15,529	0	15,528	15,252	0	24	0	61,7	61,8	0,35	0,31
04.06.2025	-	0,086	0	15,91	15,548	0	15,63	15,273	0	24	0	60,4	60,5	0,35	0,31
05.06.2025	-	0,078	0	15,87	15,536	0	15,603	15,273	0	24	0	60,7	60,8	0,35	0,31
06.06.2025	-	0,089	0	15,91	15,531	0	15,639	15,266	0	24	0	62	62,1	0,35	0,31
07.06.2025	-	0,078	0	15,82	15,503	0	15,54	15,227	0	24	0	61,7	61,8	0,35	0,31
08.06.2025	-	0,093	0	15,88	15,478	0	15,602	15,206	0	24	0	60,6	60,6	0,35	0,31
09.06.2025	-	0,076	0	15,8	15,493	0	15,532	15,23	0	24	0	62	62	0,35	0,31
10.06.2025	-	0,117	0	15,91	15,453	0	15,629	15,178	0	24	0	62,3	62,4	0,35	0,31
11.06.2025	-	0,093	0	15,84	15,472	0	15,557	15,195	0	24	0	61,6	61,5	0,33	0,29
12.06.2025	-	0,095	0	15,83	15,473	0	15,553	15,203	0	24	0	61,1	61	0,35	0,31
13.06.2025	-	0,071	0	15,79	15,52	0	15,519	15,253	0	24	0	62,6	62,4	0,35	0,31
14.06.2025	-	0,115	0	15,89	15,494	0	15,604	15,217	0	24	0	62,9	62,7	0,35	0,31
15.06.2025	-	0,076	0	15,76	15,511	0	15,474	15,23	0	24	0	64,2	64	0,35	0,31
16.06.2025	-	0,085	0	15,78	15,495	0	15,483	15,203	0	24	0	62,4	62,4	0,35	0,31
17.06.2025	-	0,087	0	15,76	15,447	0	15,477	15,17	0	24	0	62,9	62,7	0,35	0,31
18.06.2025	-	0,079	0	15,71	15,439	0	15,425	15,159	0	24	0	63	62,8	0,35	0,31
19.06.2025	-	0,091	0	15,77	15,446	0	15,483	15,166	0	24	0	62,1	62,2	0,35	0,31
20.06.2025	-	0,135	0	15,92	15,395	0	15,637	15,121	0	24	0	62	61,9	0,35	0,31
21.06.2025	-	0,071	0	15,71	15,452	0	15,432	15,179	0	24	0	63,6	63,4	0,35	0,32
22.06.2025	-	0,078	0	13,65	13,389	0	13,397	13,142	0	24	0	59	58,8	0,37	0,35
23.06.2025	-	0,143	0	7,32	6,752	0	7,201	6,643	0	24	0	63,6	63,4	0,35	0,31
Итого:	-	2,802	0	480,71	469,854	0	472,286	461,611	0	744	0	61,76	61,73	0,35	0,31

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.05.2025	4,361	441,52	425,262	0	433,814	417,86	0	684	0
23.06.2025	7,162	922,23	895,116	0	906,099	879,472	0	1428	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения