

#147742#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.08.2025 по 23.09.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Лесной парк, ООО, УК
Аральский пер. 26, Калининград
3428

Заводской номер счётчика 18062996	Показания прибора, ГДж 23.09.2025	Предыдущие показания, ГДж 23.08.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	18,137	13,853	4.284	1.023
Количество тепловой энергии, система 2	0	0	0	0

Подпись исполнителя _____



#147741#

Отчёт за период с 23.08.2025 по 23.09.2025.

Номер абонента 3428
 Порядковый номер 8954
 Тип теплосчётчика ТВ7 (ASCII)
 Заводской номер 18062996
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 29.09.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
24.08.2025	-	0,144	0	15,18	14,6	0	14,959	14,388	0	24	0	54,7	54,6	0,35	0,31
25.08.2025	-	0,183	0	15,37	14,599	0	15,157	14,396	0	24	0	54,6	54,5	0,36	0,32
26.08.2025	-	0,13	0	14,52	13,976	0	14,318	13,783	0	24	0	54,6	54,6	0,37	0,34
27.08.2025	-	0,135	0	10,68	10,083	0	10,532	9,943	0	24	0	54,1	54	0,36	0,32
28.08.2025	-	0,134	0	15,22	14,652	0	15,013	14,453	0	24	0	53,6	53,5	0,36	0,32
29.08.2025	-	0,132	0	15,25	14,675	0	15,045	14,479	0	24	0	54,6	54,5	0,36	0,32
30.08.2025	-	0,138	0	15,21	14,632	0	14,998	14,429	0	24	0	57	56,8	0,36	0,32
31.08.2025	-	0,116	0	15,09	14,649	0	14,863	14,429	0	24	0	55,6	55,5	0,35	0,31
01.09.2025	-	0,126	0	15,12	14,611	0	14,903	14,401	0	24	0	55,1	54,9	0,35	0,32
02.09.2025	-	0,123	0	15,06	14,574	0	14,847	14,37	0	24	0	55,1	54,9	0,35	0,32
03.09.2025	-	0,093	0	15	14,628	0	14,788	14,423	0	24	0	55,9	55,8	0,35	0,32
04.09.2025	-	0,096	0	14,99	14,618	0	14,772	14,407	0	24	0	55,9	55,7	0,35	0,32
05.09.2025	-	0,122	0	15,12	14,64	0	14,9	14,428	0	24	0	55,9	55,7	0,34	0,31
06.09.2025	-	0,143	0	13,46	12,884	0	13,264	12,697	0	24	0	57	56,9	0,35	0,32
07.09.2025	-	0,168	0	15,54	14,844	0	15,306	14,621	0	24	0	56,4	56,4	0,35	0,31
08.09.2025	-	0,195	0	15,62	14,796	0	15,389	14,578	0	24	0	57,5	57,4	0,35	0,32
09.09.2025	-	0,152	0	15,48	14,869	0	15,242	14,641	0	24	0	55,6	55,6	0,35	0,32
10.09.2025	-	0,135	0	15,45	14,875	0	15,228	14,661	0	24	0	55,4	55,4	0,36	0,32
11.09.2025	-	0,133	0	15,43	14,839	0	15,209	14,627	0	24	0	56,5	56,4	0,36	0,32
12.09.2025	-	0,164	0	15,52	14,852	0	15,289	14,632	0	24	0	56,5	56,3	0,36	0,32
13.09.2025	-	0,135	0	15,43	14,892	0	15,201	14,672	0	24	0	55,5	55,3	0,36	0,32
14.09.2025	-	0,145	0	15,48	14,895	0	15,259	14,683	0	24	0	56,3	56	0,35	0,32
15.09.2025	-	0,11	0	15,35	14,935	0	15,123	14,717	0	24	0	56,2	55,9	0,35	0,31
16.09.2025	-	0,126	0	15,37	14,892	0	15,145	14,675	0	24	0	56,6	56,3	0,36	0,32
17.09.2025	-	0,115	0	15,4	14,977	0	15,171	14,756	0	24	0	55,9	55,6	0,36	0,32
18.09.2025	-	0,147	0	15,45	14,878	0	15,225	14,663	0	24	0	56,7	56,5	0,36	0,32
19.09.2025	-	0,141	0	15,47	14,935	0	15,239	14,714	0	24	0	57,7	57,5	0,36	0,32
20.09.2025	-	0,161	0	15,5	14,887	0	15,26	14,659	0	24	0	55,6	55,4	0,36	0,32
21.09.2025	-	0,157	0	15,56	14,92	0	15,336	14,706	0	24	0	54,1	54	0,35	0,31
22.09.2025	-	0,16	0	15,59	14,908	0	15,377	14,705	0	24	0	57,2	57	0,36	0,32
23.09.2025	-	0,125	0	15,42	14,944	0	15,186	14,718	0	24	0	58,6	58,3	0,36	0,31
Итого:	-	4,284	0	468,33	450,959	0	461,544	444,454	0	744	0	55,87	55,72	0,36	0,32

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.08.2025	13,853	1660,35	1604,965	0	1632,77	1578,287	0	2892	0
23.09.2025	18,137	2128,68	2055,924	0	2094,315	2022,741	0	3636	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения
