

#190125#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.11.2025 по 20.12.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Давыдова Л. Н., ИП

Киевская 17а, Калининград

9687

ТВ7 (АСЦП)

20118100

1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т  | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 21.11.2025 | 3,164   | 0         | 32,315  | 0       | 0       | 31,515  | 0      | 0      | 24       | 0       | 74,7   | 50,8   | 0,49    | 0,31    | 0,2         |
| 22.11.2025 | 3,434   | 0         | 41,39   | 0       | 0       | 40,354  | 0      | 0      | 24       | 0       | 75,2   | 54,9   | 0,48    | 0,31    | 2,2         |
| 23.11.2025 | 4,005   | 0         | 48,517  | 0       | 0       | 47,169  | 0      | 0      | 24       | 0       | 79,7   | 59,5   | 0,47    | 0,31    | 1,3         |
| 24.11.2025 | 4,028   | 0         | 47,722  | 0       | 0       | 46,381  | 0      | 0      | 24       | 0       | 80,3   | 59,6   | 0,47    | 0,31    | -3,3        |
| 25.11.2025 | 3,63    | 0         | 38,182  | 0       | 0       | 37,158  | 0      | 0      | 24       | 0       | 78,1   | 54,8   | 0,47    | 0,31    | -3,9        |
| 26.11.2025 | 3,536   | 0         | 37,46   | 0       | 0       | 36,474  | 0      | 0      | 24       | 0       | 77,3   | 54,2   | 0,46    | 0,3     | -0,9        |
| 27.11.2025 | 3,505   | 0         | 39,509  | 0       | 0       | 38,487  | 0      | 0      | 24       | 0       | 76,6   | 54,9   | 0,46    | 0,31    | -0,4        |
| 28.11.2025 | 3,302   | 0         | 35,181  | 0       | 0       | 34,276  | 0      | 0      | 24       | 0       | 76,2   | 53,3   | 0,47    | 0,3     | -1,3        |
| 29.11.2025 | 3,438   | 0         | 37,573  | 0       | 0       | 36,601  | 0      | 0      | 24       | 0       | 76,6   | 54,2   | 0,47    | 0,3     | -0,4        |
| 30.11.2025 | 3,531   | 0         | 40,413  | 0       | 0       | 39,366  | 0      | 0      | 24       | 0       | 76,6   | 55,3   | 0,47    | 0,31    | -0,3        |
| 01.12.2025 | 3,225   | 0         | 34,45   | 0       | 0       | 33,585  | 0      | 0      | 24       | 0       | 75,3   | 52,4   | 0,47    | 0,3     | -0,5        |
| 02.12.2025 | 3,562   | 0         | 41,044  | 0       | 0       | 39,971  | 0      | 0      | 24       | 0       | 77,1   | 55,9   | 0,47    | 0,31    | -           |
| 03.12.2025 | 3,007   | 0         | 31,627  | 0       | 0       | 30,867  | 0      | 0      | 24       | 0       | 73,5   | 50,3   | 0,48    | 0,3     | -           |
| 04.12.2025 | 2,872   | 0         | 29,787  | 0       | 0       | 29,085  | 0      | 0      | 24       | 0       | 72,8   | 49,2   | 0,48    | 0,3     | -           |
| 05.12.2025 | 2,571   | 0         | 24,255  | 0       | 0       | 23,685  | 0      | 0      | 24       | 0       | 72,7   | 46,8   | 0,51    | 0,3     | -           |
| 06.12.2025 | 2,332   | 0         | 20,542  | 0       | 0       | 20,063  | 0      | 0      | 24       | 0       | 72,3   | 44,6   | 0,52    | 0,3     | -           |
| 07.12.2025 | 2,655   | 0         | 26,015  | 0       | 0       | 25,406  | 0      | 0      | 24       | 0       | 72,5   | 47,6   | 0,5     | 0,3     | -           |
| 08.12.2025 | 2,589   | 0         | 24,865  | 0       | 0       | 24,281  | 0      | 0      | 24       | 0       | 72,6   | 47,2   | 0,5     | 0,3     | -           |
| 09.12.2025 | 2,132   | 0         | 17,807  | 0       | 0       | 17,392  | 0      | 0      | 24       | 0       | 72,4   | 43,1   | 0,53    | 0,3     | -           |
| 10.12.2025 | 1,983   | 0         | 15,908  | 0       | 0       | 15,537  | 0      | 0      | 24       | 0       | 72,3   | 41,9   | 0,53    | 0,3     | -           |
| 11.12.2025 | 2,13    | 0         | 17,677  | 0       | 0       | 17,266  | 0      | 0      | 24       | 0       | 72,3   | 42,9   | 0,53    | 0,3     | -           |
| 12.12.2025 | 2,28    | 0         | 19,843  | 0       | 0       | 19,38   | 0      | 0      | 24       | 0       | 72,4   | 44,4   | 0,52    | 0,3     | -           |
| 13.12.2025 | 2,632   | 0         | 25,816  | 0       | 0       | 25,21   | 0      | 0      | 24       | 0       | 72,5   | 47,6   | 0,51    | 0,31    | -           |
| 14.12.2025 | 2,381   | 0         | 21,156  | 0       | 0       | 20,66   | 0      | 0      | 24       | 0       | 72,4   | 45     | 0,52    | 0,3     | -           |
| 15.12.2025 | 2,748   | 0         | 27,723  | 0       | 0       | 27,073  | 0      | 0      | 24       | 0       | 72,6   | 48,4   | 0,5     | 0,3     | -           |
| 16.12.2025 | 3,063   | 0         | 34,144  | 0       | 0       | 33,327  | 0      | 0      | 24       | 0       | 73,3   | 51,4   | 0,49    | 0,31    | -           |
| 17.12.2025 | 3,317   | 0         | 35,364  | 0       | 0       | 34,471  | 0      | 0      | 24       | 0       | 75,6   | 52,7   | 0,5     | 0,3     | -           |
| 18.12.2025 | 3,234   | 0         | 35,395  | 0       | 0       | 34,513  | 0      | 0      | 24       | 0       | 75,1   | 52,7   | 0,49    | 0,31    | -           |
| 19.12.2025 | 2,814   | 0         | 29,358  | 0       | 0       | 28,663  | 0      | 0      | 24       | 0       | 72,9   | 49,5   | 0,5     | 0,3     | -           |
| 20.12.2025 | 2,471   | 0         | 22,774  | 0       | 0       | 22,24   | 0      | 0      | 24       | 0       | 72,5   | 46     | 0,51    | 0,3     | -           |
| Итого:     | 89,571  | 0         | 933,812 | 0       | 0       | 910,456 | 0      | 0      | 720      | 0       | 0      | 0      | 0       | 0       | 0           |
| Гкал       | 21,394  |           |         |         |         |         |        |        |          |         |        |        |         |         |             |

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч720

Показания интеграторов:

| Дата       | Q, ГДж  | V1, м3   | V2, м3 | V3, м3 | M1, т    | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|---------|----------|--------|--------|----------|-------|-------|---------|--------|
| 20.11.2025 | 196,664 | 1825,449 | 0      | 0,002  | 1781,602 | 0     | 0,002 | 6409    | 346    |
| 20.12.2025 | 286,235 | 2759,262 | 0      | 0,002  | 2692,057 | 0     | 0,002 | 7129    | 346    |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

22.12.2025 7:46:52