

#282715#

Отчёт по теплопотреблению за период с 17.02.2026 по 18.03.2026

Потребитель ЖЭУ-23, ООО, УК
Адрес потребителя Грибоедова 5-7/пер. Грибоед 8-12, Калининград
Номер абонента 4395
Порядковый номер 9694
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 22171766
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
18.02.2026	14,311	0	121,751	0	0,002	117,834	0	0,002	24	0	86,7	57,8	0,5	0,29	-11,6
19.02.2026	12,719	0	108,298	0	0,005	105,057	0	0,005	24	0	83,1	54,2	0,51	0,29	-
20.02.2026	12,343	0,001	103,685	0	0,006	100,626	0	0,006	24	0	82,6	53,4	0,51	0,29	-
21.02.2026	12,606	0,001	110,761	0	0,004	107,513	0	0,004	24	0	82,3	54,4	0,51	0,29	-
22.02.2026	10,21	0,001	84,12	0	0,004	81,858	0	0,004	24	0	78,3	48,6	0,51	0,29	-
23.02.2026	9,971	0,001	84,164	0	0,002	81,961	0	0,002	24	0	77,2	48,2	0,51	0,29	-
24.02.2026	10,36	0	91,259	0	0,002	88,888	0	0,002	24	0	76,8	49	0,51	0,29	-
25.02.2026	11,532	0	106,039	0	0,001	103,184	0	0,001	24	0	78,3	51,7	0,51	0,29	-
26.02.2026	11,367	0	111,058	0	0,005	108,118	0	0,005	24	0	77,6	52,5	0,51	0,29	-
27.02.2026	8,978	0,001	82,396	0	0,012	80,391	0	0,012	24	0	74	47,4	0,51	0,29	-
28.02.2026	8,298	0,002	73,945	0	0,017	72,162	0	0,017	24	0	73,8	46,4	0,52	0,29	-
01.03.2026	8,971	0,003	80,812	0	0,005	78,87	0	0,005	24	0	73,5	46,4	0,52	0,29	-
02.03.2026	9,147	0,001	84,009	0	0,007	81,982	0	0,007	24	0	73,6	47	0,52	0,29	-
03.03.2026	8,464	0,001	74,817	0	0,016	73,015	0	0,016	24	0	73,5	45,9	0,53	0,29	-
04.03.2026	9,422	0,003	86,76	0	0,006	84,669	0	0,006	24	0	73,6	47,1	0,52	0,29	-
05.03.2026	9,655	0,001	94,584	0	0,01	92,321	0	0,01	24	0	73,4	48,5	0,52	0,29	-
06.03.2026	9,964	0,002	98,72	0	0,01	96,32	0	0,01	24	0	74,1	49,5	0,52	0,28	-
07.03.2026	9,312	0,002	96,676	0	0,025	94,353	0	0,025	24	0	73,5	50	0,52	0,28	-
08.03.2026	8,4	0,004	78,076	0	0,026	76,208	0	0,026	24	0	73,4	47,2	0,53	0,28	-
09.03.2026	7,984	0,004	74,988	0	0,032	73,193	0	0,032	24	0	73,4	47,4	0,53	0,28	-
10.03.2026	7,116	0,005	61,204	0	0,03	59,742	0	0,03	24	0	73,3	45	0,54	0,28	-
11.03.2026	6,344	0,005	51,627	0	0,022	50,402	0	0,022	24	0	73,1	43,1	0,54	0,28	-
12.03.2026	6,678	0,003	53,006	0	0,012	51,733	0	0,012	24	0	73,5	42,8	0,54	0,28	-
13.03.2026	6,807	0,002	56,866	0	0,024	55,508	0	0,024	24	0	73,2	44	0,54	0,28	-
14.03.2026	5,357	0,004	40,649	0	0,019	39,685	0	0,019	24	0	73	40,8	0,55	0,28	-
15.03.2026	6,483	0,003	52,088	0	0,013	50,86	0	0,013	24	0	72,7	42,4	0,54	0,28	-
16.03.2026	7,862	0,002	67,003	0	0,003	65,401	0	0,003	24	0	73,4	44,7	0,54	0,28	-
17.03.2026	7,735	0	73,196	0	0,017	71,557	0	0,017	24	0	70,7	44,9	0,53	0,28	-
18.03.2026	9,106	0,003	100,058	0	0,023	97,816	0	0,023	24	0	70,7	48,5	0,52	0,28	-
Итого:	267,502	0	2402,615	0	0,36	2341,227	0	0,36	696	0	0	0	0	0	0
Гкал	63,892														

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 696

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
17.02.2026	7299,095	105370,616	0	18,66	102706,11	0	18,287	26928	61
18.03.2026	7566,597	107773,23	0	19,02	105047,337	0	18,644	27624	61

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
19.03.2026 7:59:38